Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 81-1 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9248.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 81-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ: 28507
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205518
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205518-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,32

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,27891 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 83,67 Gот=84,096 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	69,52	69,52	0,00	70,09	40,51	29,58	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
24.11.16	24,00	-	69,82	69,82	0,00	70,10	40,67	29,43	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
25.11.16	24,00	-	69,66	69,66	0,00	71,26	40,90	30,36	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,11
26.11.16	24,00	-	70,00	70,00	0,00	73,51	41,83	31,68	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
27.11.16	24,00	-	70,31	70,31	0,00	75,35	42,65	32,70	7,00	5,00	2,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,30
28.11.16	24,00	-	68,97	68,97	0,00	77,78	42,69	35,09	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
29.11.16	24,00	-	68,38	68,38	0,00	79,94	42,92	37,02	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
30.11.16	24,00	-	68,85	68,85	0,00	79,97	42,93	37,04	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,55
01.12.16	24,00	-	69,18	69,18	0,00	80,05	43,41	36,64	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
02.12.16	24,00	-	70,37	70,37	0,00	79,67	43,76	35,91	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
03.12.16	24,00	-	67,87	67,87	0,00	75,92	41,59	34,33	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,33
04.12.16	24,00	-	67,29	67,29	0,00	79,52	42,28	37,24	7,00	5,00	2,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,50
05.12.16	24,00	-	37,08	37,14	-0,06	74,54	42,36	32,18	7,00	5,00	1,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,23
06.12.16	24,00	-	60,35	60,35	0,00	66,80	35,67	31,13	7,00	5,00	1,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,89
07.12.16	24,00	-	72,24	72,24	0,00	81,03	43,17	37,86	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
08.12.16	24,00	-	72,66	72,66	0,00	80,59	44,09	36,50	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
09.12.16	24,00	-	71,50	71,50	0,00	80,27	44,10	36,17	7,00	5,00	2,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,59
10.12.16	24,00	-	69,90	69,90	0,00	80,42	43,56	36,86	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
11.12.16	24,00	-	69,43	69,43	0,00	81,95	43,81	38,14	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
12.12.16	24,00	-	68,85	68,85	0,00	82,75	43,84	38,91	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
13.12.16	24,00	-	68,27	68,27	0,00	83,93	43,96	39,97	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
14.12.16	24,00	-	68,33	68,33	0,00	83,61	44,01	39,60	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
15.12.16	24,00	-	57,31	57,31	0,00	83,73	41,42	42,31	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
16.12.16	24,00	-	68,16	68,16	0,00	82,76	43,68	39,08	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
17.12.16	24,00	-	70,63	70,63	0,00	82,49	44,65	37,84	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
18.12.16	24,00	-	63,08	63,08	0,00	82,01	42,94	39,07	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
19.12.16	24,00	-	70,23	70,23	0,00	80,41	44,18	36,23	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
20.12.16	24,00	-	70,98	70,98	0,00	78,88	43,95	34,93	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
21.12.16	24,00	-	69,01	69,01	0,00	77,56	43,27	34,29	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
22.12.16	24,00		70,07	70,07	-	78,95	43,80	35,15	7,00	5,00	2,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
Среднее	24,00	-	67,61	67,61	0,00	78,53	42,75	35,77	7,00	5,00	2,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,42
Итого	720,00		2028,30	2028,36	-0,06						72,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	72,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 02:00	18668,11	16660,42	0,00	-	0,00	-	481,50	-	-
	22.12.16 01:00	20626,34	18618,71	0,00	-	0,00	-	551,70	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **72,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«25» 12 «16» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.