Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 81-1 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9248.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 81-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ: 28526
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207779
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207779-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0,32
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(hг-hхв) лето: M1(h1-hг)+Mг(hг-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,24309 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 72,93 Gот=73,272 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	101,73	101,73	0,00	71,38	47,20	24,18	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
24.11.16	24,00	-	102,66	102,66	0,00	71,33	47,30	24,03	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
25.11.16	24,00	-	102,77	102,77	0,00	72,56	47,62	24,94	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
26.11.16	24,00	-	103,05	103,05	0,00	74,85	48,76	26,09	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
27.11.16	24,00	-	103,56	103,56	0,00	76,72	49,88	26,84	7,00	5,00	2,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,78
28.11.16	24,00	-	102,14	102,14	0,00	79,28	50,23	29,05	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
29.11.16	24,00	-	101,02	101,02	0,00	81,52	50,65	30,87	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,12
30.11.16	24,00	-	101,70	101,70	0,00	81,53	50,64	30,89	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
01.12.16	24,00	-	102,33	102,33	0,00	81,56	51,30	30,26	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,10
02.12.16	24,00	-	103,33	103,33	0,00	81,09	51,49	29,60	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,06
03.12.16	24,00	-	100,14	100,14	0,00	77,45	48,88	28,57	7,00	5,00	2,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,86
04.12.16	24,00	-	99,21	99,21	0,00	81,14	50,09	31,05	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
05.12.16	24,00	-	52,94	52,94	0,00	77,75	50,13	27,62	7,00	5,00	1,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,51
06.12.16	24,00	-	71,70	71,24	0,46	71,21	41,61	29,60	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
07.12.16	24,00	-	96,41	96,41	0,00	82,23	48,91	33,32	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,21
08.12.16	24,00	-	99,19	99,19	0,00	81,72	50,35	31,37	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,12
09.12.16	24,00	-	99,05	99,05	0,00	81,58	50,60	30,98	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
10.12.16	24,00	-	97,59	97,59	0,00	81,93	50,19	31,74	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,10
11.12.16	24,00	-	97,05	97,05	0,00	83,51	50,57	32,94	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
12.12.16	24,00	-	97,45	97,45	0,00	84,35	50,91	33,44	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
13.12.16	24,00	-	97,67	97,67	0,00	85,53	51,48	34,05	7,00	5,00	3,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,33
14.12.16	24,00	-	98,44	98,44	0,00	85,21	51,79	33,42	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
15.12.16	24,00	-	92,80	92,80	0,00	85,17	50,81	34,36	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,19
16.12.16	24,00	-	99,11	99,11	0,00	84,49	52,03	32,46	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
17.12.16	24,00	-	100,54	100,54	0,00	84,16	52,27	31,89	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,21
18.12.16	24,00	-	96,17	96,17	0,00	83,58	51,37	32,21	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,10
19.12.16	24,00	-	100,33	100,33	0,00	81,99	51,62	30,37	7,00	5,00	3,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,05
20.12.16	24,00	-	101,82	101,82	0,00	80,41	51,36	29,05	7,00	5,00	2,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,96
21.12.16	24,00	-	100,30	100,30	0,00	79,09	50,68	28,41	7,00	5,00	2,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,85
22.12.16	24,00		100,82	100,82	-	80,50	51,22	29,28	7,00	5,00	2,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,95
Среднее	24,00	-	97,43	97,42	0,02	80,16	50,06	30,10	7,00	5,00	2,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,94
Итого	720,00		2923,02	2922,56	0,46						88,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	88,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 02:00	27901,56	27939,91	0,00	-	0,00	-	691,59	-	-
	22.12.16 01:00	30719,50	30757,39	0,00	-	0,00	-	776,62	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **88,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 25 » 12 «16» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.

Отрегулировать расход