Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016
Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 89-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14858-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 0;7

Txв, гр.С= 0,32

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14858

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до ________

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0,4626	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=0,081
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=138,78	Gвент.=0	Gтех.пот.=0	Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00		210,93	186,61	24,32	73,11	45,07	28,05	5,00	4,00	5,26	24,19			24,78		24,78	-	72,65		1,76			7,02
24.11.16	24,00		211,03	187,40	23,63	73,13	45,29	27,84	5,00	4,00	5,24	23,55			24,12		24,12	-	72,62		1,71			6,95
25.11.16	24,00		210,49	186,99	23,50	74,18	45,50	28,68	5,00	4,00	5,37	23,57			24,16		24,16	-	73,81		1,74			7,11
26.11.16	24,00		211,14	187,03	24,11	76,72	46,59	30,12	5,00	4,00	5,63	24,24			24,89		24,89	-	76,58		1,86			7,49
27.11.16	24,00		213,19	187,37	25,82	78,67	47,72	30,95	5,00	4,00	5,82	25,72			26,43		26,43	-	78,39		2,02			7,84
28.11.16	24,00		209,96	186,78	23,18	81,34	48,06	33,28	5,00	4,00	6,25	22,98			23,65		23,65	-	80,92		1,86			8,11
29.11.16	24,00		209,04	184,30	24,74	83,90	48,50	35,40	5,00	4,00	6,57	24,49			25,25		25,25	-	83,34		2,04			8,61
30.11.16	24,00		207,13	185,54	21,59	83,86	48,65	35,21	5,00	4,00	6,58	21,25			21,91		21,91	-	83,26		1,77			8,35
01.12.16	24,00		207,83	185,97	21,86	83,83	49,19	34,65	5,00	4,00	6,49	21,56			22,23		22,23	-	83,26		1,80			8,28
02.12.16	24,00		211,06	188,59	22,46	83,66	49,65	34,01	5,00	4,00	6,46	22,12			22,80		22,80	-	83,09		1,84			8,30
03.12.16	24,00		206,60	181,81	24,79	79,34	46,98	32,36	5,00	4,00	5,88	24,55			25,26		25,26	-	80,21		1,97			7,85
04.12.16	24,00		204,33	180,02	24,32	83,45	48,14	35,31	5,00	4,00	6,41	24,04			24,77		24,77	-	82,65		1,99			8,39
05.12.16	24,00	*	122,39	123,56	-1,18	82,69	48,60	34,09	5,00	4,00	2,22	30,03			30,62		30,62	-	63,41		1,90			4,12
06.12.16	24,00	*	144,57	130,10	14,46	72,11	39,51	32,60	5,00	4,00	3,53	25,49			26,06		26,06	-	68,94		1,76			5,28
07.12.16	24,00		197,40	176,99	20,41	84,64	47,13	37,51	5,00	4,00	6,59	21,22			21,89		21,89	-	83,99		1,78			8,38
08.12.16	24,00		205,81	182,44	23,36	83,95	48,81	35,14	5,00	4,00	6,39	23,85			24,60		24,60	-	83,43		1,99			8,38
09.12.16	24,00		204,18	183,11	21,07	83,83	49,37	34,46	5,00	4,00	6,31	21,38			22,04		22,04	-	83,25		1,78			8,09
10.12.16	24,00		202,33	177,83	24,50	84,06	48,57	35,50	5,00	4,00	6,32	24,64			25,41		25,41	-	83,56		2,06			8,38
11.12.16	24,00		199,57	176,95	22,62	85,94	49,00	36,95	5,00	4,00	6,58	22,47			23,19		23,19	-	85,27		1,92			8,49
12.12.16	24,00		200,61	178,63	21,98	86,57	49,05	37,53	5,00	4,00	6,75	21,66			22,37		22,37	-	86,15		1,87			8,62
13.12.16	24,00		198,17	177,45	20,72	88,05	49,57	38,48	5,00	4,00	6,88	20,42			21,10		21,10	-	87,18		1,78			8,66
14.12.16	24,00		201,58	180,77	20,81	87,56	49,96	37,60	5,00	4,00	6,84	20,63			21,32		21,32	-	86,81		1,79			8,63
15.12.16	24,00		202,79	182,51	20,28	87,44	50,08	37,35	5,00	4,00	6,86	20,12			20,79		20,79	-	86,71		1,75			8,60
16.12.16	24,00		203,39	182,91	20,48	86,72	50,31	36,42	5,00	4,00	6,70	20,33			21,00		21,00	-	86,10		1,75			8,45
17.12.16	24,00		205,39	183,19	22,19	86,41	50,30	36,11	5,00	4,00	6,65	22,04			22,76		22,76	-	85,76		1,89			8,54
18.12.16	24,00		206,30	182,04	24,27	85,79	49,99	35,80	5,00	4,00	6,55	24,10			24,88		24,88	-	85,23		2,05			8,61
19.12.16	24,00		204,26	183,26	21,00	84,35	49,74	34,61	5,00	4,00	6,38	20,82			21,47		21,47	-	83,59		1,74			8,12
20.12.16	24,00		208,91	186,15	22,76	82,49	49,37	33,11	5,00	4,00	6,20	22,59			23,27		23,27	-	81,75		1,85			8,05
21.12.16	24,00		207,41	183,98	23,43	81,14	48,68	32,46	5,00	4,00	6,02	23,16			23,83		23,83	-	80,57		1,87			7,88
22.12.16	24,00		206,86	184,46	22,40	82,66	49,27	33,39	5,00	4,00	6,20	22,19	-	-	22,86	-	22,86	-	81,97	-	1,82	-	-	8,02
Среднее	24,00	-	201,15	179,49	21,66	82,39	48,22	34,17	5,00	4,00	6,06	22,98	-	-	23,66	-	23,66	-	81,15	-	1,86	-	-	7,92
Итого	720,00		6034,65	5384,76	649,89						181,94	689,40	0,00	0,00	709,72	0,00	709,72	0,00			55,68	0,00	0,00	237,62

	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
Показания счетчиков на момент снятия данных:	23.11.16 02:00	136525,99	111057,43	27571,44	0,00	28209,19	0,00	5383,81	1946,25	-
	22.12.16 01:00	142344,71	116249,67	28237,63	0,00	28895,03	0,00	5622,35	2000,06	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = -0,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **237,40** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **709,72** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) ____________ /__________/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
2 3 ДЕК 2016
«__» ________ г.