Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9001.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 89-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205749
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205749-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,32

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,121
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,055
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	139,25	122,95	16,30	73,30	49,15	24,15	7,00	5,00	3,18	13,59	-	-	13,89	-	13,89	-	72,92	-	0,99			4,17
24.11.16	24,00	-	139,22	123,59	15,63	73,18	49,22	23,96	7,00	5,00	3,17	12,97	-	-	13,29	-	13,29	-	72,75	-	0,94			4,11
25.11.16	24,00	-	138,31	123,38	14,93	75,15	50,13	25,02	7,00	5,00	3,30	12,25	-	-	12,54	-	12,54	-	74,88	-	0,92			4,21
26.11.16	24,00	-	140,05	123,73	16,32	77,36	51,23	26,13	7,00	5,00	3,46	13,50	-	-	13,90	-	13,90	-	77,12	-	1,04			4,50
27.11.16	24,00	-	140,97	123,11	17,86	79,49	52,30	27,19	7,00	5,00	3,57	15,12	-	-	15,54	-	15,54	-	79,18	-	1,20			4,77
28.11.16	24,00	-	137,95	122,81	15,14	82,23	52,98	29,25	7,00	5,00	3,82	12,45	-	-	12,82	-	12,82	-	81,90	-	1,02			4,84
29.11.16	24,00	-	137,24	121,24	16,00	84,14	53,38	30,76	7,00	5,00	3,96	13,34	-	-	13,72	-	13,72	-	83,67	-	1,12			5,08
30.11.16	24,00	-	137,09	122,34	14,75	84,08	53,71	30,37	7,00	5,00	3,96	12,05	-	-	12,43	-	12,43	-	83,55	-	1,01			4,96
01.12.16	24,00	-	137,86	122,37	15,49	84,06	54,19	29,87	7,00	5,00	3,89	12,85	-	-	13,27	-	13,27	-	83,60	-	1,07			4,97
02.12.16	24,00	-	137,89	123,20	14,69	81,16	53,21	27,95	7,00	5,00	3,66	12,06	-	-	12,41	-	12,41	-	80,86	-	0,98			4,64
03.12.16	24,00	-	136,27	120,75	15,52	82,29	52,71	29,58	7,00	5,00	3,78	12,99	-	-	13,36	-	13,36	-	82,54	-	1,07			4,86
04.12.16	24,00	-	136,32	118,61	17,71	83,71	52,90	30,81	7,00	5,00	3,88	15,19	-	-	15,66	-	15,66	-	83,04	-	1,26			5,14
05.12.16	24,00	-	56,50	63,76	-7,26	79,07	52,55	26,52	7,00	5,00	0,04	18,53	-	-	18,81	-	18,81	-	58,60	-	1,09			1,13
06.12.16	24,00	-	120,26	103,97	16,29	75,89	45,23	30,66	7,00	5,00	3,37	14,13	-	-	14,49	-	14,49	-	75,05	-	1,06			4,43
07.12.16	24,00	-	132,81	118,16	14,65	84,90	52,68	32,22	7,00	5,00	4,05	11,90	-	-	12,28	-	12,28	-	84,29	-	1,00			5,05
08.12.16	24,00	-	135,69	120,83	14,86	84,21	53,83	30,38	7,00	5,00	3,93	11,91	-	-	12,26	-	12,26	-	83,73	-	1,00			4,93
09.12.16	24,00	-	136,21	120,20	16,01	84,04	54,35	29,69	7,00	5,00	3,85	12,83	-	-	13,22	-	13,22	-	83,51	-	1,07			4,92
10.12.16	24,00	-	134,14	117,56	16,58	84,84	54,03	30,81	7,00	5,00	3,91	13,38	-	-	13,80	-	13,80	-	84,38	-	1,13			5,04
11.12.16	24,00	-	132,32	116,61	15,71	86,06	53,91	32,15	7,00	5,00	4,05	12,42	-	-	12,82	-	12,82	-	85,45	-	1,06			5,11
12.12.16	24,00	-	133,20	117,96	15,24	87,50	54,46	33,04	7,00	5,00	4,20	11,91	-	-	12,32	-	12,32	-	87,09	-	1,04			5,24
13.12.16	24,00	-	130,50	116,97	13,53	88,05	54,64	33,41	7,00	5,00	4,20	10,39	-	-	10,72	-	10,72	-	87,21	-	0,91			5,11
14.12.16	24,00	-	133,96	119,08	14,88	87,80	55,08	32,72	7,00	5,00	4,19	11,68	-	-	12,07	-	12,07	-	87,12	-	1,02			5,21
15.12.16	24,00	-	135,96	120,94	15,02	87,60	55,37	32,23	7,00	5,00	4,20	11,82	-	-	12,20	-	12,20	-	86,95	-	1,03			5,22
16.12.16	24,00	-	133,91	120,35	13,56	86,92	55,25	31,67	7,00	5,00	4,10	10,42	-	-	10,76	-	10,76	-	86,33	-	0,90			5,00
17.12.16	24,00	-	135,92	121,00	14,92	86,44	55,25	31,19	7,00	5,00	4,07	11,71	-	-	12,06	-	12,06	-	85,80	-	1,01			5,07
18.12.16	24,00	-	136,24	120,23	16,01	85,93	55,01	30,92	7,00	5,00	4,01	12,82	-	-	13,22	-	13,22	-	85,44	-	1,09			5,10
19.12.16	24,00	-	135,33	121,11	14,22	83,86	54,32	29,54	7,00	5,00	3,86	11,08	-	-	11,43	-	11,43	-	83,04	-	0,92			4,78
20.12.16	24,00	-	137,10	123,38	13,72	82,51	54,07	28,44	7,00	5,00	3,78	10,53	-	-	10,85	-	10,85	-	81,74	-	0,86			4,65
21.12.16	24,00	-	136,60	121,55	15,05	81,32	53,33	27,99	7,00	5,00	3,69	11,71	-	-	12,04	-	12,04	-	80,84	-	0,94			4,63
22.12.16	24,00		136,34	122,01	14,33	82,56	53,91	28,66	7,00	5,00	3,78	11,11	-	-	11,44	-	11,44	-	81,87	-	0,91			4,69
																								4,72
Среднее	24,00	-	133,05	118,46	14,59	82,66	53,08	29,58	7,00	5,00	3,70	12,62	-	-	12,99	-	12,99	-	81,48	-	1,02	-	-	4,72
Итого	720,00		3991,41	3553,75	437,66						110,89	378,64	0,00	0,00	389,62	0,00	389,62	0,00			30,65	0,00	0,00	141,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	QГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 02:00	51826,07	44616,89	6220,80	-	6362,41	-	1335,56	-	-
	22.12.16 09:00	55720,25	48085,07	6590,14	-	6742,44	-	1473,58	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **141,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **389,62** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя
ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление по организации учета
и эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 23 ДЕК 2016 г.
печать энергосбыта

Отрегулировать температуру 62

Отрегулировать температуру 76с