

Узел учета: СЦЮ+ГВС  
 Код УУТЭ:  
 Рассмотреть совместно с УУТЭ: график: 150/70

Телефон:

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за декабрь 2016  
 Договор: 9002.038.1  
 Строит.Адрес: Бабюшина 89-3  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Абонент: ЖКС2 Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабюшина 89-3 / СЦЮ+ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"  
 Исполник: Обуховский 3-д

Тех. гр.С= 0,32

Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до  
 Термопреобр.: КТСП-Н  
 Термопреобр.: КТСП-Н  
 Термопреобр.: КТСП-Н  
 Термопреобр.: КТСП-Н

Часовые и суточные архивы в файлах:  
 ВКП7-205751-ч(С)-1216.txt  
 Разжим (Секун): 3003  
 Gmin= 0,067  
 Gmax= 30  
 Gmin= 0,067  
 Gmax= 30  
 Gmin= 0,067  
 Gmax= 12  
 Gmin= 0,027  
 Gmax= 12  
 Qот=0,256  
 Qот.пот.=  
 Qгвс=0,1078

Договорные нагрузки, Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср.сут.), Гкал/сут:  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Тп	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общее теплопотребление							
		НС	M1,	M2,	M1,	Т1,	С	Т2,	С	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	M5,	V3	V4	дГвс		Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24.00	-	128,47	113,76	14,71	73,29	47,56	25,73	7,00	5,00	3,11	12,27	12,57	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	73,05	С	С	0,90	0,90	4,01	4,01
24.11.16	24.00	-	128,28	114,42	13,86	73,23	47,78	25,45	7,00	5,00	3,09	11,50	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	74,85	С	С	0,94	0,94	3,93	3,93
25.11.16	24.00	-	129,02	114,14	14,88	74,69	48,28	26,41	7,00	5,00	3,19	12,95	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55	77,30	С	С	0,80	0,80	4,14	4,14
26.11.16	24.00	-	126,96	114,25	12,71	77,08	49,45	27,63	7,00	5,00	3,34	12,69	13,04	13,04	13,04	13,04	13,04	13,04	13,04	13,04	79,38	С	С	1,01	1,01	4,45	4,45
27.11.16	24.00	-	129,27	114,27	15,00	79,09	50,52	28,57	7,00	5,00	3,45	12,89	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	81,99	С	С	0,97	0,97	4,65	4,65
28.11.16	24.00	-	127,83	113,63	14,20	81,85	51,17	30,68	7,00	5,00	3,68	11,85	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	84,06	С	С	0,98	0,98	4,82	4,82
29.11.16	24.00	-	126,61	112,28	14,33	84,16	51,74	32,42	7,00	5,00	3,84	12,01	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	83,92	С	С	0,98	0,98	4,74	4,74
30.11.16	24.00	-	126,90	112,91	13,99	84,09	51,85	32,24	7,00	5,00	3,81	11,08	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	83,97	С	С	0,93	0,93	4,74	4,74
01.12.16	24.00	-	126,61	113,13	13,48	84,08	52,29	31,79	7,00	5,00	3,74	11,87	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	82,91	С	С	0,98	0,98	4,55	4,55
02.12.16	24.00	-	128,72	114,35	14,37	83,32	52,49	30,83	7,00	5,00	3,74	11,87	13,06	13,06	13,06	13,06	13,06	13,06	13,06	13,06	80,88	С	С	1,03	1,03	4,84	4,84
03.12.16	24.00	-	126,17	111,44	15,03	83,70	51,18	32,52	7,00	5,00	3,77	12,80	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	83,35	С	С	1,07	1,07	2,22	2,22
04.12.16	24.00	-	124,83	109,75	15,08	83,70	51,18	32,52	7,00	5,00	3,77	12,80	14,04	14,04	14,04	14,04	14,04	14,04	14,04	14,04	84,74	С	С	0,94	0,94	4,78	4,78
05.12.16	24.00	-	65,80	61,82	3,98	82,18	51,79	30,39	7,00	5,00	2,56	13,73	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	71,13	С	С	0,88	0,88	3,54	3,54
06.12.16	24.00	-	96,52	84,33	12,19	73,93	42,67	31,26	7,00	5,00	3,84	11,08	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	84,06	С	С	1,03	1,03	4,61	4,61
07.12.16	24.00	-	120,66	107,89	12,77	84,97	50,80	34,17	7,00	5,00	3,75	12,26	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	84,51	С	С	0,90	0,90	4,73	4,73
08.12.16	24.00	-	125,19	110,93	14,26	84,21	52,03	32,18	7,00	5,00	3,71	10,77	12,93	12,93	12,93	12,93	12,93	12,93	12,93	12,93	85,92	С	С	1,08	1,08	5,00	5,00
09.12.16	24.00	-	123,85	110,99	12,86	84,05	52,28	31,77	7,00	5,00	3,71	11,63	12,93	12,93	12,93	12,93	12,93	12,93	12,93	12,93	87,20	С	С	1,03	1,03	5,00	5,00
10.12.16	24.00	-	122,34	108,66	13,68	84,54	51,74	32,80	7,00	5,00	3,87	12,54	12,23	12,23	12,23	12,23	12,23	12,23	12,23	12,23	87,20	С	С	1,04	1,04	4,91	4,91
11.12.16	24.00	-	127,51	107,65	14,86	86,15	52,12	34,03	7,00	5,00	3,87	11,84	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59	10,59	87,37	С	С	0,83	0,83	4,86	4,86
12.12.16	24.00	-	123,06	108,98	14,08	87,11	52,56	34,55	7,00	5,00	3,97	11,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	86,82	С	С	0,93	0,93	4,81	4,81
13.12.16	24.00	-	122,06	107,87	14,19	88,22	52,90	35,32	7,00	5,00	4,03	11,83	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	86,30	С	С	0,89	0,89	5,04	5,04
14.12.16	24.00	-	122,69	110,08	12,61	87,86	53,34	34,52	7,00	5,00	4,03	9,54	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	86,30	С	С	0,89	0,89	4,86	4,86
15.12.16	24.00	-	123,27	111,41	11,86	87,69	53,49	34,20	7,00	5,00	3,93	10,73	14,36	14,36	14,36	14,36	14,36	14,36	14,36	14,36	86,30	С	С	1,19	1,19	4,70	4,70
16.12.16	24.00	-	124,18	111,20	12,98	86,98	53,45	33,07	7,00	5,00	3,92	10,36	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	85,88	С	С	0,98	0,98	4,52	4,52
17.12.16	24.00	-	124,53	111,73	12,80	86,59	53,52	33,07	7,00	5,00	3,85	13,88	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	85,88	С	С	0,98	0,98	4,58	4,58
18.12.16	24.00	-	127,24	111,03	16,21	86,00	53,23	32,77	7,00	5,00	3,72	11,66	12,23	12,23	12,23	12,23	12,23	12,23	12,23	12,23	82,24	С	С	0,86	0,86	4,58	4,58
19.12.16	24.00	-	125,66	111,72	13,94	84,26	52,74	31,52	7,00	5,00	3,66	10,47	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	82,41	С	С	0,93	0,93	4,54	4,54
20.12.16	24.00	-	126,63	113,74	12,89	82,67	52,32	30,35	7,00	5,00	3,56	11,90	12,11	12,11	12,11	12,11	12,11	12,11	12,11	12,11	81,71	С	С	0,96	0,96	4,54	4,54
21.12.16	24.00	-	126,72	112,32	14,40	81,37	51,58	29,79	7,00	5,00	3,87	11,34	363,38	363,38	363,38	363,38	363,38	363,38	363,38	363,38	81,71	С	С	0,00	0,00	136,32	136,32
22.12.16	24.00	-	126,34	112,59	13,74	82,77	52,21	30,55	7,00	5,00	3,59	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75	С	С	0,00	0,00	0,00	0,00
Среднее	24.00	-	122,63	109,10	13,53	82,67	51,30	31,37	7,00	5,00	3,59	107,79	353,05	353,05	353,05	353,05	353,05	353,05	353,05	353,05	81,71	С	С	0,00	0,00	136,32	136,32
Итого	720,00	-	3678,92	3272,97	405,94																						

Показание счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(Т)	M2(Т)	M3(Т)	M4(Т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦЮ (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 02:00	47261,39	41273,33	5423,22	0,00	5702,99	0,00	1226,54	-	-
	22.12.16 01:00	50813,67	44833,63	5764,90	0,00	6054,66	0,00	1357,30	-	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:  
 Период превышения L2:  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета:

Наладить работу системы отопления  
 Контракт № 136,21  
 Отрегулировать температуру

Отрегулировать температуру  
 Отвественный за учет тепловой энергии (от абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать энергосбытового участка  
 печать потребителя  
 ДЛЯ ОТЧЕТА  
 23 АЕК 2016