Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 95-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14915
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14915-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 0;7

расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,32

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4716 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0893
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0893
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=141,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00		157,40	133,59	23,80	72,49	41,08	31,41	5,00	4,00	4,28	22,76			23,31		23,31	-	72,11		1,64			5,92
24.11.16	24,00		157,94	134,36	23,58	72,47	41,15	31,32	5,00	4,00	4,29	22,57			23,11		23,11	-	72,03		1,63			5,92
25.11.16	24,00		155,84	133,67	22,17	73,75	41,43	32,32	5,00	4,00	4,40	21,16			21,68		21,68	-	73,42		1,55			5,96
26.11.16	24,00		157,64	133,35	24,29	76,22	42,22	34,00	5,00	4,00	4,62	23,24			23,85		23,85	-	76,00		1,77			6,39
27.11.16	24,00		158,43	133,36	25,07	78,17	43,17	35,01	5,00	4,00	4,76	23,98			24,64		24,64	-	78,08		1,87			6,63
28.11.16	24,00		155,55	133,07	22,48	80,82	43,30	37,52	5,00	4,00	5,10	21,34			21,97		21,97	-	80,52		1,72			6,81
29.11.16	24,00		153,90	131,58	22,32	83,16	43,37	39,79	5,00	4,00	5,35	21,15			21,79		21,79	-	82,67		1,75			7,10
30.11.16	24,00		153,53	131,98	21,55	83,12	43,50	39,62	5,00	4,00	5,34	20,35			20,97		20,97	-	82,60		1,68			7,03
01.12.16	24,00		152,91	131,66	21,24	83,12	44,02	39,10	5,00	4,00	5,26	20,14			20,76		20,76	-	82,62		1,66			6,92
02.12.16	24,00		153,41	133,57	19,84	82,79	44,51	38,28	5,00	4,00	5,22	18,73			19,30		19,30	-	82,19		1,54			6,76
03.12.16	24,00		151,43	129,42	22,01	78,82	42,17	36,65	5,00	4,00	4,81	20,94			21,54		21,54	-	79,63		1,67			6,48
04.12.16	24,00		152,01	127,48	24,53	82,71	42,83	39,87	5,00	4,00	5,20	23,35			24,05		24,05	-	82,04		1,92			7,12
05.12.16	24,00	*	84,72	74,11	10,61	79,05	43,71	35,34	5,00	4,00	3,87	23,24			23,61		23,61	-	56,06		1,30			5,17
06.12.16	24,00	*	116,17	95,73	20,44	71,96	34,48	37,48	5,00	4,00	4,61	22,91			23,43		23,43	-	69,82		1,60			6,21
07.12.16	24,00		146,58	125,55	21,03	83,93	41,74	42,19	5,00	4,00	5,36	20,49			21,12		21,12	-	83,32		1,71			7,07
08.12.16	24,00	*	148,78	131,02	17,77	83,22	43,53	39,70	5,00	4,00	5,53	19,32			19,91		19,91	-	82,71		1,60			7,12
09.12.16	24,00		148,64	128,56	20,08	83,02	44,07	38,95	5,00	4,00	5,14	18,67			19,24		19,24	-	82,44		1,54			6,68
10.12.16	24,00	*	72,50	62,23	10,28	84,17	46,33	37,84	5,00	4,00	2,42	9,56			9,86		9,86	-	83,73		0,80			3,22
11.12.16	24,00		186,51	159,62	26,89	85,19	47,74	37,45	5,00	4,00	6,17	24,88			25,68		25,68	-	84,63		2,11			8,28
12.12.16	24,00		182,66	162,07	20,59	86,05	47,99	38,07	5,00	4,00	6,37	18,45			19,05		19,05	-	85,70		1,58			7,95
13.12.16	24,00		180,04	159,42	20,63	87,25	48,17	39,08	5,00	4,00	6,42	18,68			19,30		19,30	-	86,43		1,62			8,04
14.12.16	24,00		186,47	164,98	21,50	86,91	48,91	38,00	5,00	4,00	6,46	19,59			20,24		20,24	-	86,27		1,69			8,15
15.12.16	24,00		187,71	166,93	20,78	86,77	49,16	37,61	5,00	4,00	6,46	18,88			19,51		19,51	-	86,12		1,63			8,09
16.12.16	24,00		187,42	166,88	20,53	86,09	49,40	36,68	5,00	4,00	6,30	18,67			19,27		19,27	-	85,47		1,60			7,90
17.12.16	24,00		189,36	167,50	21,87	85,73	49,54	36,19	5,00	4,00	6,24	20,00			20,65		20,65	-	85,08		1,70			7,95
18.12.16	24,00		189,82	166,45	23,36	85,16	49,36	35,80	5,00	4,00	6,13	21,59			22,28		22,28	-	84,62		1,83			7,96
19.12.16	24,00		190,46	168,94	21,52	83,52	49,09	34,42	5,00	4,00	5,99	19,77			20,37		20,37	-	82,63		1,63			7,62
20.12.16	24,00		193,19	172,20	20,99	81,85	48,91	32,94	5,00	4,00	5,84	19,18			19,74		19,74	-	81,01		1,55			7,40
21.12.16	24,00		190,84	170,28	20,56	80,54	48,27	32,27	5,00	4,00	5,65	18,80			19,34		19,34	-	79,96		1,50			7,16
22.12.16	24,00		191,50	170,47	21,02	81,97	48,76	33,21	5,00	4,00	5,83	19,25	-	-	19,82	-	19,82	-	81,20	-	1,56	-	-	7,39
Среднее	24,00	-	161,11	140,00	21,11	81,67	45,06	36,60	5,00	4,00	5,31	20,39	-	-	20,98	-	20,98	-	80,37	-	1,63	-	-	6,95
Итого	720,00		4833,36	4200,03	633,33						159,45	611,66	0,00	0,00	629,42	0,00	629,42	0,00			48,94	0,00	0,00	208,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 02:00	137777,13	112029,40	25512,10	0,00	26082,17	0,00	5050,18	1766,70	-
	22.12.16 01:00	142420,12	116060,43	26104,15	0,00	26691,40	0,00	5251,22	1814,06	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = -0,20 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **208,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **629,42** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
2 3 ДЕК 2016 г.

Отрегулировать температуру