Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 97-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9006.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 97-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206917-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 3001
Вычислитель: ВКТ-7 № 206917
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	111,58	95,69	15,89	73,19	44,52	28,67	7,00	5,00	2,85	14,51	-	-	14,84	-	14,84	-	72,84	-	1,06			3,91
24.11.16	24,00	-	111,76	96,29	15,47	73,14	44,81	28,33	7,00	5,00	2,84	14,12	-	-	14,45	-	14,45	-	72,73	-	1,03			3,86
25.11.16	24,00	-	111,44	95,96	15,48	74,61	45,06	29,55	7,00	5,00	2,95	14,05	-	-	14,38	-	14,38	-	74,43	-	1,05			3,99
26.11.16	24,00	-	111,79	95,92	15,87	76,99	46,17	30,82	7,00	5,00	3,08	14,38	-	-	14,76	-	14,76	-	76,85	-	1,10			4,18
27.11.16	24,00	-	112,56	95,74	16,82	78,99	47,05	31,94	7,00	5,00	3,19	15,22	-	-	15,64	-	15,64	-	78,96	-	1,20			4,39
28.11.16	24,00	-	110,76	95,67	15,09	81,72	47,62	34,10	7,00	5,00	3,40	13,46	-	-	13,87	-	13,87	-	81,58	-	1,10			4,50
29.11.16	24,00	-	108,81	94,36	14,45	83,98	48,04	35,94	7,00	5,00	3,54	12,78	-	-	13,18	-	13,18	-	83,48	-	1,07			4,61
30.11.16	24,00	-	108,78	94,42	14,36	83,94	48,16	35,78	7,00	5,00	3,53	12,71	-	-	13,09	-	13,09	-	83,43	-	1,06			4,59
01.12.16	24,00	-	109,28	93,57	15,71	83,94	48,49	35,45	7,00	5,00	3,47	14,08	-	-	14,47	-	14,47	-	83,52	-	1,18			4,64
02.12.16	24,00	-	108,58	94,89	13,69	83,04	48,76	34,28	7,00	5,00	3,40	12,10	-	-	12,47	-	12,47	-	82,01	-	1,00			4,39
03.12.16	24,00	-	107,66	91,89	15,77	80,11	46,29	33,82	7,00	5,00	3,22	14,34	-	-	14,75	-	14,75	-	80,87	-	1,16			4,37
04.12.16	24,00	-	106,23	90,39	15,84	83,54	47,28	36,26	7,00	5,00	3,43	14,17	-	-	14,62	-	14,62	-	82,82	-	1,18			4,60
05.12.16	24,00	-	59,12	51,98	7,14	79,49	48,32	31,17	7,00	5,00	1,06	19,72	-	-	20,07	-	20,07	-	57,38	-	1,13			2,19
06.12.16	24,00	-	84,37	70,24	14,13	73,75	38,84	34,91	7,00	5,00	2,42	14,76	-	-	15,12	-	15,12	-	72,85	-	1,07			3,49
07.12.16	24,00	-	102,99	89,12	13,87	84,81	46,67	38,14	7,00	5,00	3,48	13,00	-	-	13,39	-	13,39	-	84,23	-	1,10			4,58
08.12.16	24,00	-	105,96	91,12	14,84	84,09	47,98	36,11	7,00	5,00	3,36	14,07	-	-	14,51	-	14,51	-	83,62	-	1,18			4,54
09.12.16	24,00	-	104,64	90,99	13,65	83,92	48,36	35,56	7,00	5,00	3,33	12,68	-	-	13,05	-	13,05	-	83,43	-	1,06			4,38
10.12.16	24,00	-	103,36	88,26	15,10	84,39	47,60	36,79	7,00	5,00	3,37	13,80	-	-	14,23	-	14,23	-	84,03	-	1,16			4,53
11.12.16	24,00	-	103,26	86,69	16,57	85,93	47,67	38,26	7,00	5,00	3,46	15,02	-	-	15,50	-	15,50	-	85,38	-	1,29			4,75
12.12.16	24,00	-	103,09	88,18	14,91	86,97	48,12	38,85	7,00	5,00	3,57	13,26	-	-	13,68	-	13,68	-	86,70	-	1,15			4,73
13.12.16	24,00	-	95,11	81,26	13,85	87,74	48,05	39,69	7,00	5,00	3,28	13,80	-	-	14,26	-	14,26	-	84,31	-	1,17			4,44
14.12.16	24,00	-	104,97	89,81	15,16	87,68	48,99	38,69	7,00	5,00	3,64	13,38	-	-	13,83	-	13,83	-	87,06	-	1,17			4,81
15.12.16	24,00	-	105,86	91,11	14,75	87,52	49,22	38,30	7,00	5,00	3,66	13,02	-	-	13,48	-	13,48	-	86,88	-	1,13			4,79
16.12.16	24,00	-	105,91	90,92	14,99	86,82	49,30	37,52	7,00	5,00	3,57	13,29	-	-	13,73	-	13,73	-	86,33	-	1,15			4,72
17.12.16	24,00	-	106,46	91,32	15,14	86,43	49,41	37,02	7,00	5,00	3,55	13,34	-	-	13,79	-	13,79	-	85,83	-	1,15			4,70
18.12.16	24,00	-	108,15	90,36	17,79	85,85	49,13	36,72	7,00	5,00	3,50	15,85	-	-	16,36	-	16,36	-	85,42	-	1,35			4,85
19.12.16	24,00		106,84	90,87	15,97	86,37	49,28	37,09	7,00	5,00	3,54	14,16	-	-	14,63	-	14,63	-	85,86	-	1,22	-	-	4,76
20.12.16	24,00		106,84	90,87	15,97	86,37	49,28	37,09	7,00	5,00	3,54	14,16	-	-	14,63	-	14,63	-	85,86	-	1,22	-	-	4,76
21.12.16	24,00		106,84	90,87	15,97	86,37	49,28	37,09	7,00	5,00	3,54	14,16	-	-	14,63	-	14,63	-	85,86	-	1,22	-	-	4,76
22.12.16	24,00		106,84	90,87	15,97	86,37	49,28	37,09	7,00	5,00	3,54	14,16	-	-	14,63	-	14,63	-	85,86	-	1,22	-	-	4,76
Среднее	24,00	-	104,66	89,65	15,01	82,93	47,57	35,37	7,00	5,00	3,28	14,05	-	-	14,47	-	14,47	-	81,68	-	1,14	-	-	4,42
Итого	720,00		3139,84	2689,62	450,22						98,29	421,55	0,00	0,00	434,03	0,00	434,03	0,00			34,28	0,00	0,00	132,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 02:00	40540,36	33581,80	6916,84	-	7074,22	-	1220,75	-	-
	19.12.16 02:00	43257,38	35911,77	7282,40	-	7450,41	-	1334,49	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = -0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **132,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **434,03** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «__» 23 ДЕК 2016 г.

Отрегулировать температуру _____