Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 98 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9054.038.1
Строит.Адрес: Седова 98
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208346-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208346
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до __________
Txв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0,184	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср= 0,042		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=55,44	Gвент.=0	Gтех.пот.=0	Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	84,94	72,53	12,41	71,44	44,04	27,40	7,00	5,00	2,10	10,86	-	-	11,11	-	11,11	-	71,38	-	0,77			2,88
24.11.16	24,00	-	86,56	72,40	14,16	71,39	44,14	27,25	7,00	5,00	2,09	12,50	-	-	12,78	-	12,78	-	71,26	-	0,89			2,99
25.11.16	24,00	-	85,21	72,74	12,47	72,70	44,47	28,23	7,00	5,00	2,17	10,88	-	-	11,14	-	11,14	-	72,77	-	0,79			2,96
26.11.16	24,00	-	85,50	72,70	12,80	75,01	45,63	29,38	7,00	5,00	2,26	11,16	-	-	11,43	-	11,43	-	75,15	-	0,84			3,10
27.11.16	24,00	-	86,28	72,89	13,39	76,79	46,67	30,12	7,00	5,00	2,32	11,75	-	-	12,07	-	12,07	-	76,97	-	0,91			3,23
28.11.16	24,00	-	84,79	72,50	12,29	79,49	47,00	32,49	7,00	5,00	2,48	10,69	-	-	10,99	-	10,99	-	79,58	-	0,85			3,34
29.11.16	24,00	-	84,20	71,41	12,79	81,75	47,31	34,44	7,00	5,00	2,60	11,16	-	-	11,47	-	11,47	-	81,63	-	0,91			3,51
30.11.16	24,00	-	84,80	72,48	12,32	81,74	47,72	34,02	7,00	5,00	2,60	10,75	-	-	11,04	-	11,04	-	81,60	-	0,88			3,48
01.12.16	24,00	-	85,15	72,23	12,92	81,86	48,42	33,44	7,00	5,00	2,56	11,23	-	-	11,54	-	11,54	-	81,82	-	0,92			3,48
02.12.16	24,00	-	84,50	73,89	10,61	81,05	48,64	32,41	7,00	5,00	2,54	8,88	-	-	9,12	-	9,12	-	80,89	-	0,72			3,26
03.12.16	24,00	-	84,16	71,08	13,08	78,07	46,06	32,01	7,00	5,00	2,42	11,16	-	-	11,48	-	11,48	-	78,60	-	0,88			3,30
04.12.16	24,00	-	83,62	69,63	13,99	81,42	46,61	34,81	7,00	5,00	2,56	12,36	-	-	12,70	-	12,70	-	81,12	-	1,00			3,57
05.12.16	24,00	-	42,73	42,30	0,43	79,94	47,73	32,21	7,00	5,00	0,62	13,04	-	-	13,29	-	13,29	-	60,33	-	0,79			1,41
06.12.16	24,00	-	64,87	43,10	21,77	71,18	37,70	33,48	7,00	5,00	2,13	12,00	-	-	12,30	-	12,30	-	72,26	-	0,87			2,99
07.12.16	24,00	-	38,80	27,24	11,56	80,40	30,05	50,35	7,00	5,00	1,44	10,74	-	-	11,05	-	11,05	-	80,36	-	0,86			2,30
08.12.16	24,00	-	63,46	52,20	11,26	81,42	45,12	36,30	7,00	5,00	2,02	9,76	-	-	10,06	-	10,06	-	81,07	-	0,79			2,82
09.12.16	24,00	-	83,14	71,46	11,68	81,86	48,52	33,34	7,00	5,00	2,53	9,89	-	-	10,19	-	10,19	-	81,65	-	0,81			3,34
10.12.16	24,00	-	82,19	70,09	12,10	82,31	47,99	34,32	7,00	5,00	2,50	11,09	-	-	11,42	-	11,42	-	82,20	-	0,91			3,41
11.12.16	24,00	-	82,91	69,08	13,83	83,89	48,37	35,52	7,00	5,00	2,55	12,81	-	-	13,20	-	13,20	-	83,69	-	1,07			3,62
12.12.16	24,00	-	82,12	70,91	11,21	84,84	48,99	35,85	7,00	5,00	2,60	10,55	-	-	10,87	-	10,87	-	84,72	-	0,90			3,50
13.12.16	24,00	-	81,67	71,25	10,42	85,92	49,63	36,29	7,00	5,00	2,64	9,86	-	-	10,17	-	10,17	-	85,46	-	0,84			3,49
14.12.16	24,00	-	82,33	71,61	10,72	85,61	49,92	35,69	7,00	5,00	2,61	10,14	-	-	10,46	-	10,46	-	85,29	-	0,87			3,48
15.12.16	24,00	-	83,68	72,24	11,44	85,53	50,11	35,42	7,00	5,00	2,62	10,81	-	-	11,15	-	11,15	-	85,25	-	0,92			3,54
16.12.16	24,00	-	83,18	72,20	10,98	84,86	50,17	34,69	7,00	5,00	2,56	10,37	-	-	10,70	-	10,70	-	84,67	-	0,88			3,44
17.12.16	24,00	-	84,04	72,38	11,66	84,51	50,03	34,48	7,00	5,00	2,57	10,85	-	-	11,20	-	11,20	-	84,25	-	0,92			3,49
18.12.16	24,00	-	83,43	68,44	14,99	83,93	49,63	34,30	7,00	5,00	2,73	10,49	-	-	10,81	-	10,81	-	83,76	-	0,88			3,61
19.12.16	24,00	-	83,85	69,40	14,45	82,25	49,30	32,95	7,00	5,00	2,58	10,96	-	-	11,25	-	11,25	-	81,77	-	0,90			3,48
20.12.16	24,00	-	84,58	73,88	10,70	80,77	49,19	31,58	7,00	5,00	2,40	10,02	-	-	10,30	-	10,30	-	80,30	-	0,80			3,20
21.12.16	24,00	-	84,97	72,76	12,21	79,51	48,39	31,12	7,00	5,00	2,32	11,60	-	-	11,91	-	11,91	-	79,36	-	0,92			3,24
22.12.16	24,00		84,47	72,01	12,45	80,84	48,96	31,88	7,00	5,00	2,43	10,86	-	-	11,15	-	11,15	-	80,48	-	0,87	-	-	3,31
Среднее	24,00	-	79,87	67,63	12,24	80,41	46,88	33,53	7,00	5,00	2,35	10,97	-	-	11,28	-	11,28	-	79,65	-	0,87	-	-	3,22
Итого	720,00		2396,13	2029,03	367,09						70,55	329,22	0,00	0,00	338,35	0,00	338,35	0,00			26,15	0,00	0,00	96,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 05:00	29759,59	24321,48	5033,59	-	5139,12	-	946,69	-	-
	22.12.16 05:00	32071,02	26278,41	5351,92	-	5466,30	-	1040,13	-	-

Период расчета по среднему:				суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:				Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему				куб.м;
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды		0,32 °С	= -0,11	Гкал;
Итого по приборам учета:	с учетом корректировок		**96,60**	Гкал;
Итого по приборам учета:	с учетом корректировок		**338,35**	куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
__________ /__________

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 23 ДЕК 2016 г.

Отрегулировать температуру