Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016
Договор: 9005.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 99
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 99 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205811
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205811-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до __________
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,32

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	134,97	119,57	15,40	72,81	48,45	24,36	7,00	5,00	2,91	15,40	-	-	17,29	-	17,29	-	72,87	-	1,12			4,03
24.11.16	24,00	-	134,40	120,45	13,95	72,76	48,65	24,11	7,00	5,00	2,91	13,95	-	-	15,81	-	15,81	-	72,69	-	1,01			3,92
25.11.16	24,00	-	134,90	119,80	15,10	74,19	49,11	25,08	7,00	5,00	3,00	15,10	-	-	17,09	-	17,09	-	74,47	-	1,12			4,13
26.11.16	24,00	-	134,50	119,97	14,53	76,57	50,31	26,26	7,00	5,00	3,15	14,53	-	-	16,69	-	16,69	-	76,89	-	1,12			4,27
27.11.16	24,00	-	137,16	119,18	17,98	78,56	51,35	27,21	7,00	5,00	3,24	17,98	-	-	20,28	-	20,28	-	78,95	-	1,42			4,66
28.11.16	24,00	-	134,24	119,52	14,72	81,26	52,08	29,18	7,00	5,00	3,49	14,72	-	-	17,18	-	17,18	-	81,39	-	1,20			4,69
29.11.16	24,00	-	132,55	117,82	14,73	83,57	52,69	30,88	7,00	5,00	3,64	14,73	-	-	17,36	-	17,36	-	83,56	-	1,23			4,88
30.11.16	24,00	-	132,84	117,83	15,01	83,51	52,78	30,73	7,00	5,00	3,63	15,01	-	-	17,56	-	17,56	-	83,48	-	1,25			4,88
01.12.16	24,00	-	132,46	116,60	15,86	83,52	53,01	30,51	7,00	5,00	3,56	15,86	-	-	18,40	-	18,40	-	83,55	-	1,33			4,89
02.12.16	24,00	-	131,96	118,63	13,33	82,86	53,28	29,58	7,00	5,00	3,52	13,33	-	-	15,77	-	15,77	-	82,71	-	1,10			4,62
03.12.16	24,00	-	129,86	114,59	15,27	79,50	50,48	29,02	7,00	5,00	3,30	15,27	-	-	17,54	-	17,54	-	81,03	-	1,24			4,54
04.12.16	24,00	-	130,19	112,54	17,65	83,13	51,75	31,38	7,00	5,00	3,54	17,65	-	-	20,19	-	20,19	-	82,85	-	1,46			5,01
05.12.16	24,00	-	67,90	65,39	2,51	81,06	52,26	28,80	7,00	5,00	1,95	2,51	-	-	3,63	-	3,63	-	57,38	-	0,14			2,10
06.12.16	24,00	-	100,87	86,75	14,12	72,99	42,54	30,45	7,00	5,00	2,66	14,12	-	-	15,80	-	15,80	-	72,07	-	1,02			3,67
07.12.16	24,00	-	124,53	111,34	13,19	84,38	51,38	33,00	7,00	5,00	3,68	13,19	-	-	15,74	-	15,74	-	84,26	-	1,11			4,79
08.12.16	24,00	-	126,19	113,38	12,81	83,67	52,44	31,23	7,00	5,00	3,55	12,81	-	-	15,26	-	15,26	-	83,66	-	1,07			4,62
09.12.16	24,00	-	125,65	112,96	12,69	83,50	52,62	30,88	7,00	5,00	3,50	12,69	-	-	15,13	-	15,13	-	83,42	-	1,06			4,56
10.12.16	24,00	-	123,80	109,49	14,31	83,94	51,85	32,09	7,00	5,00	3,52	14,31	-	-	16,81	-	16,81	-	84,02	-	1,20			4,72
11.12.16	24,00	-	123,62	107,29	16,33	85,51	52,15	33,36	7,00	5,00	3,59	16,33	-	-	18,98	-	18,98	-	85,40	-	1,39			4,98
12.12.16	24,00	-	122,66	109,48	13,18	86,48	52,67	33,81	7,00	5,00	3,71	13,18	-	-	15,76	-	15,76	-	86,69	-	1,14			4,85
13.12.16	24,00	-	119,54	107,45	12,09	85,71	53,03	32,68	7,00	5,00	3,54	12,09	-	-	14,56	-	14,56	-	84,04	-	1,02			4,56
14.12.16	24,00	-	130,42	114,65	15,77	87,26	54,09	33,17	7,00	5,00	3,81	15,77	-	-	18,56	-	18,56	-	87,11	-	1,37			5,19
15.12.16	24,00	-	130,29	116,27	14,02	87,10	54,34	32,76	7,00	5,00	3,82	14,02	-	-	16,75	-	16,75	-	86,88	-	1,22			5,04
16.12.16	24,00	-	129,59	116,13	13,46	86,40	54,28	32,12	7,00	5,00	3,74	13,46	-	-	16,09	-	16,09	-	86,31	-	1,16			4,90
17.12.16	24,00	-	129,31	116,66	12,65	86,02	54,33	31,69	7,00	5,00	3,71	12,65	-	-	15,25	-	15,25	-	85,84	-	1,09			4,79
18.12.16	24,00	-	130,37	115,44	14,93	85,44	54,06	31,38	7,00	5,00	3,63	14,93	-	-	17,57	-	17,57	-	85,40	-	1,28			4,91
19.12.16	24,00	-	131,02	116,79	14,23	83,72	53,66	30,06	7,00	5,00	3,53	14,23	-	-	16,75	-	16,75	-	83,20	-	1,18			4,71
20.12.16	24,00	-	133,48	118,76	14,72	82,14	53,18	28,96	7,00	5,00	3,45	14,72	-	-	17,14	-	17,14	-	81,77	-	1,20			4,65
21.12.16	24,00		131,62	117,00	14,63	83,77	53,63	30,13	7,00	5,00	3,53	14,63	-	-	17,15	-	17,15	-	83,46	-	1,22	-	-	4,76
22.12.16	24,00		131,62	117,00	14,63	83,77	53,63	30,13	7,00	5,00	3,53	14,63	-	-	17,15	-	17,15	-	83,46	-	1,22	-	-	4,76
Среднее	24,00	-	127,08	112,96	14,13	82,17	52,00	30,17	7,00	5,00	3,41	14,13	-	-	16,51	-	16,51	-	81,29	-	1,16	-	-	4,57
Итого	720,00		3812,52	3388,72	423,79						102,35	423,79	0,00	0,00	495,25	0,00	495,25	0,00			34,71	0,00	0,00	137,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 02:00	34632,09	30469,19	20901,54	-	21400,42	-	840,86	-	-
	21.12.16 02:00	38181,64	33623,73	22847,05	-	23403,33	-	968,46	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = -0,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **136,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **495,25** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру t2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) ____________ /__________/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

Отрегулировать температуру tвс

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
23 ДЕК 2016
« » ________ г.
печать энергосбыта