

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 8, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 42603

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hxв)$ **лето:**Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Qот=$ $Qвент.=$ $Qтех.пот.=$ $Qгвс=$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Qтех.гвс.ср=$ $Qгвс.ср=$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $Gот=$ $Gвент.=$ $Gтех.пот.=$ $Gгвс=$ $Gгвс.м=$ Фактические нагрузки: $Gот ф.=$ т/сут $Gгвс ф.=$ т/сут $Qот.ф.=$ Гкал/мес $Qот.ср.ф.=$ Гкал/сутКонстантные значения: $P1=$ $P2=$ $P3=$ $P4=$ $T1=$ $T2=$ $T3=$ $T4=$ $T5=$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.11.16	24	-	59,96	10,30	129,740	-	-	39,04	5,60	129,740	-	20,92	0,000	0,00	0,00	0,00	2,722
24.11.16	24	-	62,19	10,30	129,350	-	-	39,98	5,60	129,350	-	22,21	0,000	0,00	0,00	0,00	2,881
25.11.16	24	-	64,31	10,30	140,880	-	-	42,41	5,60	140,880	-	21,90	0,000	0,00	0,00	0,00	3,093
26.11.16	24	-	67,14	10,30	153,660	-	-	45,02	5,60	153,660	-	22,12	0,000	0,00	0,00	0,00	3,410
27.11.16	24	-	69,91	10,30	151,800	-	-	46,23	5,60	151,800	-	23,68	0,000	0,00	0,00	0,00	3,604
28.11.16	24	-	70,60	10,30	149,150	-	-	45,75	5,60	149,150	-	24,85	0,000	0,00	0,00	0,00	3,714
29.11.16	24	-	74,02	10,30	151,880	-	-	47,19	5,60	151,880	-	26,83	0,000	0,00	0,00	0,00	4,089
30.11.16	24	-	76,10	10,30	153,800	-	-	48,59	5,60	153,800	-	27,51	0,000	0,00	0,00	0,00	4,245
01.12.16	24	-	78,94	10,30	154,340	-	-	50,20	5,60	154,340	-	28,74	0,000	0,00	0,00	0,00	4,448
02.12.16	24	-	83,28	10,30	154,840	-	-	52,44	5,60	154,840	-	30,84	0,000	0,00	0,00	0,00	4,792
03.12.16	24	-	84,78	10,30	152,980	-	-	53,11	5,60	152,980	-	31,67	0,000	0,00	0,00	0,00	4,860
04.12.16	24	-	80,80	10,30	155,360	-	-	51,35	5,60	155,360	-	29,45	0,000	0,00	0,00	0,00	4,590
05.12.16	24	-	76,46	10,30	154,650	-	-	49,63	5,60	154,650	-	26,83	0,000	0,00	0,00	0,00	4,160
06.12.16	24	-	66,44	10,30	130,990	-	-	44,25	5,60	130,720	-	22,19	0,270	0,00	0,00	0,00	2,930
07.12.16	24	-	68,87	10,30	159,350	-	-	45,73	5,60	159,350	-	23,14	0,000	0,00	0,00	0,00	3,696
08.12.16	24	-	73,30	10,30	161,090	-	-	48,83	5,60	161,090	-	24,47	0,000	0,00	0,00	0,00	3,953
09.12.16	24	-	72,28	10,30	162,900	-	-	48,84	5,60	162,900	-	23,44	0,000	0,00	0,00	0,00	3,830
10.12.16	24	-	68,96	10,30	161,410	-	-	46,83	5,60	161,410	-	22,13	0,000	0,00	0,00	0,00	3,582
11.12.16	24	-	71,89	10,30	159,500	-	-	47,49	5,60	159,500	-	24,40	0,000	0,00	0,00	0,00	3,904
12.12.16	24	-	78,47	10,30	158,910	-	-	50,62	5,60	158,910	-	27,85	0,000	0,00	0,00	0,00	4,440
13.12.16	24	-	81,90	10,30	158,850	-	-	51,94	5,60	158,850	-	29,96	0,000	0,00	0,00	0,00	4,776
14.12.16	24	-	83,81	10,30	158,390	-	-	53,10	5,60	158,390	-	30,71	0,000	0,00	0,00	0,00	4,881
15.12.16	24	-	81,67	10,30	153,520	-	-	51,73	5,60	153,520	-	29,94	0,000	0,00	0,00	0,00	4,609
16.12.16	24	-	73,95	10,30	160,340	-	-	49,26	5,60	160,340	-	24,69	0,000	0,00	0,00	0,00	3,968
17.12.16	24	-	70,86	10,30	159,820	-	-	47,64	5,60	159,820	-	23,22	0,000	0,00	0,00	0,00	3,723
18.12.16	24	-	68,53	10,30	159,710	-	-	46,62	5,60	159,710	-	21,91	0,000	0,00	0,00	0,00	3,511
19.12.16	24	-	67,96	10,30	159,610	-	-	46,47	5,60	159,610	-	21,49	0,000	0,00	0,00	0,00	3,440
20.12.16	24	-	65,84	10,30	159,500	-	-	45,49	5,60	159,500	-	20,35	0,000	0,00	0,00	0,00	3,259
21.12.16	24	-	64,14	10,30	159,240	-	-	44,72	5,60	159,240	-	19,42	0,000	0,00	0,00	0,00	3,102
22.12.16	24	-	61,50	10,30	159,140	-	-	43,32	5,60	159,140	-	18,18	0,000	0,00	0,00	0,00	2,903
Среднее	24,00	-	72,30	10,30	153,823	-	-	47,46	5,60	153,814	-	24,83	0,009	-	-	-	3,837
Итого	720,0				4614,700	0,000				4614,430	0,000		0,270	0,00	0,00	0,00	115,12

Ориентировочно до конца месяца(+)

1436,606

1436,606

0,000

30,74

Корректировка за прошлый месяц (-)

1031,383

1031,383

0,000

22,41

Итого за декабрь 2016 :

5019,923

5019,923

0,270

123,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.16 08:00	32915,450	-	32818,630	-	0,000	0,000	744,129	
23.12.16 05:00	37518,480	-	37421,390	-	0,000	0,000	858,943	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0

123,44 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

«Теплосеть Санкт-Петербург»
 филиал «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 до получения АКТА допуска УУ

29.12.2016