Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 1 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

НАЛАДИТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207226-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207226 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 90 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	144,17	144,17	0,00	68,85	45,37	23,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
24.11.16	24,00	-	145,31	145,31	0,00	69,17	45,69	23,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
25.11.16	24,00	-	148,90	148,90	0,00	70,39	46,42	23,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
26.11.16	24,00	-	148,32	148,32	0,00	72,07	47,07	25,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,71
27.11.16	24,00	-	147,40	147,40	0,00	74,11	48,13	25,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
28.11.16	24,00	-	147,64	147,64	0,00	78,55	49,17	29,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,34
29.11.16	24,00	-	147,93	147,93	0,00	81,83	50,45	31,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,65
30.11.16	24,00	-	149,79	149,79	0,00	82,27	51,04	31,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,68
01.12.16	24,00	-	150,54	150,54	0,00	82,12	51,61	30,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,60
02.12.16	24,00	-	151,15	151,15	0,00	82,19	52,00	30,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,57
03.12.16	24,00	-	150,57	150,57	0,00	81,96	51,78	30,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,55
04.12.16	24,00	-	148,90	148,90	0,00	82,00	50,94	31,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,63
05.12.16	24,00	-	149,73	149,73	0,00	81,75	51,27	30,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,57
06.12.16	24,00	-	148,22	148,22	0,00	81,79	50,80	30,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,60
07.12.16	24,00	-	149,23	149,23	0,00	82,13	50,82	31,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,68
08.12.16	24,00	-	150,94	150,94	0,00	82,73	52,19	30,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,61
09.12.16	24,00	-	151,05	151,05	0,00	82,40	52,49	29,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,53
10.12.16	24,00	-	150,10	150,10	0,00	82,43	51,85	30,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,59
11.12.16	24,00	-	151,13	151,13	0,00	84,86	52,73	32,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,86
12.12.16	24,00	-	150,78	150,78	0,00	86,18	53,05	33,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,01
13.12.16	24,00	-	151,23	151,23	0,00	87,38	53,62	33,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,11
14.12.16	24,00	-	152,08	152,08	0,00	87,73	54,39	33,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,08
15.12.16	24,00	-	151,92	151,92	0,00	86,64	53,63	33,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,02
16.12.16	24,00	-	152,35	152,35	0,00	84,93	53,50	31,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,80
17.12.16	24,00	-	151,82	151,82	0,00	83,38	52,72	30,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,66
18.12.16	24,00	-	151,69	151,69	0,00	82,56	52,71	29,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,54
19.12.16	24,00	-	151,76	151,76	0,00	80,78	52,09	28,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
20.12.16	24,00	-	151,68	151,68	0,00	78,75	51,17	27,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
21.12.16	24,00	-	151,42	151,42	0,00	76,64	50,20	26,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
22.12.16	24,00	-	150,48	150,48	0,00	76,04	50,00	26,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
Среднее	24,00	-	149,94	149,94	-	80,49	50,96	29,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,44
Итого	720,00		4498,23	4498,23	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	133,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 02:00	70016,38	70023,18	-	-	-	-	1726,67	-	-
	23.12.16 02:00	74514,07	74520,87	-	-	-	-	1859,78	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **133,07** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2016
печать энергосбыта
«_____» _____ г.