Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 11 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207162
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207162-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 1,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
			Термопреобр.:	
			Термопреобр.:	
			Термопреобр.:	
			Термопреобр.:	
			Термопреобр.:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	53,23	52,96	0,27	70,20	49,77	20,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,10
24.11.16	24,00	-	50,22	50,01	0,21	70,70	50,49	20,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,03
25.11.16	24,00	-	59,36	58,38	0,98	72,45	51,69	20,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,29
26.11.16	24,00	-	57,48	56,69	0,79	75,04	52,40	22,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,34
27.11.16	24,00	-	48,55	47,65	0,90	75,24	52,39	22,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,16
28.11.16	24,00	-	48,23	47,22	1,01	82,42	55,40	27,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,36
29.11.16	24,00	-	35,92	35,06	0,86	84,08	55,85	28,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,07
30.11.16	24,00	-	32,72	31,96	0,76	84,72	56,60	28,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,96
01.12.16	24,00	-	41,75	40,20	1,55	83,87	56,96	26,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,21
02.12.16	24,00	-	55,59	54,21	1,38	83,95	57,34	26,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
03.12.16	24,00	-	58,84	57,33	1,51	83,88	56,72	27,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,69
04.12.16	24,00	-	53,77	52,43	1,34	84,34	56,24	28,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
05.12.16	24,00	-	59,23	57,90	1,33	83,55	56,51	27,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
06.12.16	24,00	-	28,02	27,46	0,56	84,22	55,87	28,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,83
07.12.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	84,12	56,01	28,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
08.12.16	24,00	-	14,96	14,67	0,29	85,03	57,68	27,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,43
09.12.16	24,00	-	0,75	0,74	0,01	84,80	57,23	27,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,02
10.12.16	24,00	-	54,54	53,67	0,87	85,23	56,93	28,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
11.12.16	24,00	-	32,21	31,56	0,65	86,58	57,90	28,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,96
12.12.16	24,00	-	23,90	23,44	0,46	90,10	59,20	30,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,77
13.12.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	89,72	59,16	30,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
14.12.16	24,00	-	1,02	1,01	0,01	90,08	59,69	30,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,03
15.12.16	24,00	-	48,53	47,61	0,92	89,16	59,66	29,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,49
16.12.16	24,00	-	48,55	47,54	1,01	86,43	58,35	28,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,43
17.12.16	24,00	-	45,24	44,24	1,00	84,35	57,42	26,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,28
18.12.16	24,00	-	36,76	35,94	0,82	84,75	57,62	27,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,05
19.12.16	24,00	-	49,30	48,15	1,15	81,34	55,95	25,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,32
20.12.16	24,00	-	49,71	48,54	1,17	80,30	55,72	24,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,29
21.12.16	24,00	-	55,41	54,16	1,25	78,46	54,56	23,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,40
22.12.16	24,00	-	3,61	3,52	0,09	72,08	53,74	18,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,07
Среднее	24,00	-	38,25	37,48	0,77	82,37	56,04	26,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,03
Итого	720,00		1147,40	1124,25	23,15						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	30,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	05.11.16 12:00	17690,03	17324,39	-	-	-	-	493,67	-	-
	05.11.16 12:00	17690,03	17324,39	-	-	-	-	493,67	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **30,98** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«04» ДЕК 2016 г.

печать энергосбыта