Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 15 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Елизарова 15 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15150-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 15150 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,408 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,106
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,106
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=122,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	*	180,99	165,79	15,20	71,74	45,78	25,96	6,10	4,00	4,49	12,72			12,98		12,98	-	71,10		0,90			5,39
24.11.16	24,00	*	180,99	165,79	15,20	71,92	46,28	25,64	6,10	4,00	4,43	12,72			12,98		12,98	-	71,55		0,91			5,34
25.11.16	24,00	*	180,99	165,79	15,20	71,99	46,16	25,83	6,10	4,00	4,46	12,72			12,98		12,98	-	71,85		0,91			5,38
26.11.16	24,00	*	180,99	165,79	15,20	74,95	47,63	27,32	6,10	4,00	4,72	12,72			12,98		12,98	-	74,60		0,95			5,67
27.11.16	24,00	*	180,99	165,79	15,20	76,57	48,82	27,74	6,10	4,00	4,80	12,72			12,98		12,98	-	76,14		0,97			5,76
28.11.16	24,00	*	180,99	165,79	15,20	82,93	50,42	32,51	6,10	4,00	5,60	12,72			12,98		12,98	-	82,56		1,05			6,65
29.11.16	24,00	*	180,99	165,79	15,20	82,80	50,69	32,11	6,10	4,00	5,53	12,72			12,98		12,98	-	82,40		1,05			6,58
30.11.16	24,00	*	180,99	165,79	15,20	83,47	50,75	32,72	6,10	4,00	5,64	12,72			12,98		12,98	-	82,97		1,06			6,69
01.12.16	24,00	*	180,99	165,79	15,20	83,28	51,44	31,84	6,10	4,00	5,53	12,72			12,98		12,98	-	80,05		1,02			6,55
02.12.16	24,00	*	180,99	165,79	15,20	83,24	51,56	31,68	6,10	4,00	5,47	12,72			12,98		12,98	-	82,55		1,05			6,52
03.12.16	24,00	*	180,99	165,79	15,20	84,03	51,26	32,77	6,10	4,00	5,65	12,72			12,98		12,98	-	83,60		1,06			6,71
04.12.16	24,00	*	180,99	165,79	15,20	83,08	50,51	32,56	6,10	4,00	5,61	12,72			12,98		12,98	-	82,86		1,05			6,66
05.12.16	24,00	*	180,99	165,79	15,20	82,62	50,29	32,33	6,10	4,00	5,58	12,72			12,98		12,98	-	81,75		1,04			6,62
06.12.16	24,00		181,20	165,70	15,50	82,93	50,20	32,73	6,10	4,00	5,65	12,98			13,37		13,37	-	82,30		1,07			6,72
07.12.16	24,00		180,93	166,07	14,86	83,22	50,31	32,91	6,10	4,00	5,69	12,42			12,80		12,80	-	82,58		1,03			6,71
08.12.16	24,00		180,84	165,59	15,25	83,79	51,63	32,16	6,10	4,00	5,56	12,76			13,15		13,15	-	83,13		1,06			6,62
09.12.16	24,00		180,39	165,65	14,74	83,43	51,62	31,81	6,10	4,00	5,50	12,24			12,62		12,62	-	82,87		1,01			6,51
10.12.16	24,00		180,81	165,33	15,48	83,60	51,10	32,51	6,10	4,00	5,60	12,95			13,36		13,36	-	83,42		1,08			6,68
11.12.16	24,00		181,54	165,19	16,35	86,07	52,08	33,99	6,10	4,00	5,86	13,80			14,25		14,25	-	85,38		1,18			7,04
12.12.16	24,00		180,04	166,11	13,93	87,49	52,58	34,91	6,10	4,00	6,05	11,31			11,69		11,69	-	87,05		0,98			7,03
13.12.16	24,00		180,96	166,00	14,96	88,69	53,24	35,46	6,10	4,00	6,16	12,06			12,47		12,47	-	88,06		1,06			7,23
14.12.16	24,00		182,84	164,87	17,97	88,97	53,64	35,33	6,10	4,00	6,27	13,29			13,75		13,75	-	88,22		1,17			7,44
15.12.16	24,00		182,21	165,71	16,50	87,83	53,03	34,80	6,10	4,00	6,13	12,59			13,01		13,01	-	87,15		1,10			7,23
16.12.16	24,00		182,07	165,59	16,49	86,11	52,78	33,33	6,10	4,00	5,86	12,74			13,15		13,15	-	85,52		1,09			6,95
17.12.16	24,00		181,23	165,93	15,30	84,45	52,05	32,40	6,10	4,00	5,71	11,54			11,90		11,90	-	83,69		0,97			6,68
18.12.16	24,00		183,53	164,63	18,90	83,67	51,55	32,13	6,10	4,00	5,61	15,27			15,74		15,74	-	83,12		1,27			6,88
19.12.16	24,00		181,57	165,50	16,07	81,77	51,06	30,71	6,10	4,00	5,40	12,40			12,76		12,76	-	80,92		1,00			6,41
20.12.16	24,00		181,91	165,26	16,65	79,73	50,47	29,27	6,10	4,00	5,15	12,98			13,34		13,34	-	78,93		1,02			6,17
21.12.16	24,00		182,21	165,16	17,05	77,61	49,50	28,11	6,10	4,00	4,95	13,32			13,68		13,68	-	77,14		1,03			5,98
22.12.16	24,00		143,13	128,21	14,92	76,37	47,82	28,55	6,10	4,00	3,97	11,62			11,90		11,90	-	72,32		0,84			4,81
Среднее	24,00	-	180,01	164,39	15,62	81,94	50,54	31,40	6,10	4,00	5,42	12,72	-	-	13,06	-	13,06	-	81,19	-	1,03	-	-	6,45
Итого	720,00		5400,31	4931,75	468,56						162,62	381,61	0,00	0,00	391,67	0,00	391,67	0,00			30,99	0,00	0,00	193,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 02:00	105320,13	93765,53	18723,97	0,00	19079,69	0,00	6220,52	1185,74	
	23.12.16 02:00	108450,10	96615,78	18947,96	0,00	19310,57	0,00	6336,67	1204,30	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м; печать потребителя _____ /_____/
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °C = 0,64 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **192,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **391,67** куб.м.

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 2 ДЕК 2016

Отрегулировать температуру

Отрегулировать температуру