Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Елизарова 19 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14797-ч(с)-1216.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14797 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,107

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00		171,25	148,34	22,91	70,72	46,13	24,59	6,10	4,00	4,03	17,67	0,00	0,00	18,07	0,00	18,07	-	70,59	0,00	1,25			5,28
24.11.16	24,00		168,82	148,23	20,58	71,07	46,43	24,64	6,10	4,00	4,06	15,00	0,00	0,00	15,35	0,00	15,35	-	71,04	0,00	1,07			5,12
25.11.16	24,00		169,30	144,22	25,08	72,23	46,91	25,33	6,10	4,00	4,39	15,05	0,00	0,00	15,40	0,00	15,40	-	72,09	0,00	1,08			5,47
26.11.16	24,00		169,73	143,06	26,66	74,03	47,55	26,48	6,10	4,00	4,60	15,81	0,00	0,00	16,21	0,00	16,21	-	74,22	0,00	1,17			5,77
27.11.16	24,00		169,83	142,01	27,82	76,14	48,70	27,45	6,10	4,00	4,74	16,86	0,00	0,00	17,30	0,00	17,30	-	76,02	0,00	1,28			6,02
28.11.16	24,00		170,28	143,82	26,46	81,00	50,45	30,55	6,10	4,00	5,31	15,21	0,00	0,00	15,66	0,00	15,66	-	81,12	0,00	1,23			6,55
29.11.16	24,00		171,43	145,42	26,01	84,32	51,72	32,60	6,10	4,00	5,70	14,81	0,00	0,00	15,28	0,00	15,28	-	83,83	0,00	1,24			6,95
30.11.16	24,00		170,89	145,30	25,59	84,73	51,99	32,74	6,10	4,00	5,73	14,33	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79	-	84,26	0,00	1,21			6,94
01.12.16	24,00		170,92	149,98	20,94	84,50	52,66	31,84	6,10	4,00	5,30	14,92	0,00	0,00	15,39	0,00	15,39	-	83,92	0,00	1,25			6,56
02.12.16	24,00		169,48	155,80	13,68	84,60	52,89	31,71	6,10	4,00	5,00	13,16	0,00	0,00	13,57	0,00	13,57	-	84,02	0,00	1,11			6,11
03.12.16	24,00		170,93	155,35	15,58	84,40	52,70	31,70	6,10	4,00	4,98	15,17	0,00	0,00	15,65	0,00	15,65	-	83,99	0,00	1,27			6,25
04.12.16	24,00		172,85	154,88	17,97	84,52	52,11	32,41	6,10	4,00	5,08	17,49	0,00	0,00	18,04	0,00	18,04	-	84,25	0,00	1,47			6,55
05.12.16	24,00		169,38	155,43	13,95	84,14	52,11	32,03	6,10	4,00	5,04	13,42	0,00	0,00	13,84	0,00	13,84	-	83,53	0,00	1,12			6,16
06.12.16	24,00		170,41	155,62	14,79	84,27	51,85	32,42	6,10	4,00	5,11	14,24	0,00	0,00	14,69	0,00	14,69	-	83,73	0,00	1,19			6,30
07.12.16	24,00		170,30	155,63	14,67	84,59	51,94	32,65	6,10	4,00	5,14	14,24	0,00	0,00	14,69	0,00	14,69	-	84,06	0,00	1,20			6,33
08.12.16	24,00		170,40	155,25	15,15	85,16	53,17	31,99	6,10	4,00	5,02	14,68	0,00	0,00	15,15	0,00	15,15	-	84,78	0,00	1,24			6,27
09.12.16	24,00		169,06	155,62	13,44	84,77	53,23	31,54	6,10	4,00	4,97	12,94	0,00	0,00	13,35	0,00	13,35	-	84,23	0,00	1,09			6,06
10.12.16	24,00		169,79	155,34	14,44	84,96	52,67	32,29	6,10	4,00	5,08	13,87	0,00	0,00	14,32	0,00	14,32	-	84,81	0,00	1,18			6,26
11.12.16	24,00		171,16	155,02	16,14	87,46	53,68	33,77	6,10	4,00	5,31	15,51	0,00	0,00	16,03	0,00	16,03	-	86,79	0,00	1,35			6,66
12.12.16	24,00		169,50	155,77	13,73	88,92	54,31	34,61	6,10	4,00	5,47	13,01	0,00	0,00	13,47	0,00	13,47	-	88,52	0,00	1,15			6,63
13.12.16	24,00		169,19	156,11	13,08	90,16	54,93	35,23	6,10	4,00	5,59	12,33	0,00	0,00	12,76	0,00	12,76	-	89,49	0,00	1,10			6,69
14.12.16	24,00		170,09	155,54	14,55	90,39	55,26	35,12	6,10	4,00	5,55	13,86	0,00	0,00	14,36	0,00	14,36	-	89,90	0,00	1,25			6,79
15.12.16	24,00		170,01	156,00	14,02	89,26	54,72	34,54	6,10	4,00	5,47	13,35	0,00	0,00	13,82	0,00	13,82	-	88,56	0,00	1,18			6,65
16.12.16	24,00		169,64	155,98	13,66	87,47	54,23	33,24	6,10	4,00	5,25	13,17	0,00	0,00	13,61	0,00	13,61	-	86,80	0,00	1,14			6,39
17.12.16	24,00		170,97	155,48	15,49	85,77	53,55	32,22	6,10	4,00	5,09	14,83	0,00	0,00	15,31	0,00	15,31	-	85,05	0,00	1,26			6,35
18.12.16	24,00		170,77	155,41	15,36	85,01	53,24	31,77	6,10	4,00	5,01	14,77	0,00	0,00	15,24	0,00	15,24	-	84,50	0,00	1,25			6,26
19.12.16	24,00		169,74	155,75	13,99	83,02	52,60	30,42	6,10	4,00	4,81	13,37	0,00	0,00	13,77	0,00	13,77	-	82,30	0,00	1,10			5,91
20.12.16	24,00		169,82	155,69	14,13	80,88	51,90	28,99	6,10	4,00	4,57	13,63	0,00	0,00	14,02	0,00	14,02	-	80,06	0,00	1,09			5,67
21.12.16	24,00		170,07	155,42	14,66	78,73	50,82	27,92	6,10	4,00	4,39	14,16	0,00	0,00	14,55	0,00	14,55	-	78,27	0,00	1,11			5,50
22.12.16	24,00	*	135,08	122,85	12,23	77,57	50,84	26,73	6,10	4,00	3,74	13,17	0,00	0,00	13,51	0,00	13,51	-	74,58	0,00	0,98			4,72
Среднее	24,00	-	169,04	151,48	17,56	82,83	51,84	30,98	6,10	4,00	4,98	14,47	-	-	14,91	-	14,91	-	82,31	-	1,19	-	-	6,17
Итого	720,00		5071,08	4544,32	526,76						149,53	434,03	0,00	0,00	447,18	0,00	447,18	0,00			35,64	0,00	0,00	185,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 02:00	134757,66	116197,59	20311,52	0,00	20737,79	0,00	4943,85	1362,43	-
	23.12.16 02:00	139820,98	120735,20	20744,87	0,00	21184,27	0,00	5128,80	1398,02	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °С = -0,73 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **184,44** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **447,18** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 ДЕК 2016

печать энергосбыта

Отрегулировать температуру