Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14860-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14860 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00		142,13	121,91	20,22	70,69	42,33	28,36	6,10	4,00	3,45	20,38	0,00	0,00	20,84	0,00	20,84	-	70,57	0,00	1,44			4,89
24.11.16	24,00		141,53	121,42	20,11	71,03	42,52	28,51	6,10	4,00	3,46	20,15	0,00	0,00	20,62	0,00	20,62	-	71,17	0,00	1,43			4,90
25.11.16	24,00	*	128,52	111,55	16,97	72,25	42,95	29,29	6,10	4,00	3,27	16,97	0,00	0,00	17,38	0,00	17,38	-	72,35	0,00	1,23			4,50
26.11.16	24,00		141,52	121,11	20,41	73,94	43,41	30,53	6,10	4,00	3,71	20,24	0,00	0,00	20,75	0,00	20,75	-	74,12	0,00	1,50			5,21
27.11.16	24,00		143,46	119,92	23,54	76,12	44,39	31,73	6,10	4,00	3,82	23,36	0,00	0,00	23,98	0,00	23,98	-	76,12	0,00	1,78			5,60
28.11.16	24,00		140,78	121,16	19,62	80,85	45,51	35,34	6,10	4,00	4,30	19,55	0,00	0,00	20,12	0,00	20,12	-	80,77	0,00	1,58			5,88
29.11.16	24,00		142,32	123,52	18,80	84,36	46,85	37,51	6,10	4,00	4,67	18,57	0,00	0,00	19,16	0,00	19,16	-	84,04	0,00	1,56			6,23
30.11.16	24,00		142,51	123,08	19,43	84,67	47,05	37,62	6,10	4,00	4,67	19,17	0,00	0,00	19,78	0,00	19,78	-	84,40	0,00	1,62			6,28
01.12.16	24,00		137,68	116,55	21,13	84,42	47,62	36,80	6,10	4,00	4,60	20,74	0,00	0,00	21,23	0,00	21,23	-	71,62	0,00	1,48			6,08
02.12.16	24,00		133,58	112,41	21,17	84,47	47,93	36,54	6,10	4,00	4,60	20,71	0,00	0,00	21,10	0,00	21,10	-	63,11	0,00	1,31			5,91
03.12.16	24,00		134,89	110,30	24,59	84,26	47,84	36,42	6,10	4,00	4,57	24,19	0,00	0,00	24,64	0,00	24,64	-	62,95	0,00	1,52			6,10
04.12.16	24,00		137,32	109,43	27,89	84,39	47,31	37,09	6,10	4,00	4,66	27,47	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	-	64,28	0,00	1,77			6,42
05.12.16	24,00		134,35	111,29	23,06	84,01	47,35	36,66	6,10	4,00	4,60	22,60	0,00	0,00	23,02	0,00	23,02	-	63,00	0,00	1,42			6,03
06.12.16	24,00		134,68	112,04	22,65	84,10	47,15	36,96	6,10	4,00	4,65	22,19	0,00	0,00	22,60	0,00	22,60	-	63,06	0,00	1,40			6,05
07.12.16	24,00		134,35	111,98	22,37	84,44	47,11	37,33	6,10	4,00	4,69	22,06	0,00	0,00	22,47	0,00	22,47	-	62,92	0,00	1,39			6,08
08.12.16	24,00		132,88	111,66	21,22	84,98	48,16	36,82	6,10	4,00	4,63	20,73	0,00	0,00	21,11	0,00	21,11	-	62,15	0,00	1,29			5,92
09.12.16	24,00		133,61	111,04	22,57	84,65	48,43	36,22	6,10	4,00	4,56	22,06	0,00	0,00	22,47	0,00	22,47	-	62,82	0,00	1,39			5,94
10.12.16	24,00		133,73	111,21	22,52	84,78	47,82	36,95	6,10	4,00	4,65	21,95	0,00	0,00	22,36	0,00	22,36	-	62,86	0,00	1,38			6,03
11.12.16	24,00		135,20	108,89	26,31	87,29	48,68	38,61	6,10	4,00	4,87	25,75	0,00	0,00	26,24	0,00	26,24	-	63,90	0,00	1,65			6,51
12.12.16	24,00		134,24	111,83	22,42	88,71	49,05	39,66	6,10	4,00	5,00	21,86	0,00	0,00	22,30	0,00	22,30	-	65,77	0,00	1,44			6,43
13.12.16	24,00		133,85	111,90	21,95	89,94	49,58	40,36	6,10	4,00	5,10	21,31	0,00	0,00	21,74	0,00	21,74	-	65,79	0,00	1,40			6,50
14.12.16	24,00		133,17	111,81	21,37	90,27	50,08	40,19	6,10	4,00	5,07	20,76	0,00	0,00	21,18	0,00	21,18	-	65,57	0,00	1,36			6,43
15.12.16	24,00		133,50	111,38	22,11	89,13	49,66	39,47	6,10	4,00	4,99	21,56	0,00	0,00	21,97	0,00	21,97	-	64,29	0,00	1,39			6,38
16.12.16	24,00		134,33	112,32	22,01	87,34	49,27	38,07	6,10	4,00	4,79	21,57	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	-	65,60	0,00	1,41			6,21
17.12.16	24,00		134,74	112,28	22,46	85,72	48,83	36,89	6,10	4,00	4,65	21,96	0,00	0,00	22,39	0,00	22,39	-	64,93	0,00	1,43			6,08
18.12.16	24,00		135,73	110,65	25,08	84,86	48,51	36,35	6,10	4,00	4,57	24,59	0,00	0,00	25,07	0,00	25,07	-	64,52	0,00	1,59			6,16
19.12.16	24,00		134,45	111,46	22,99	82,96	48,01	34,95	6,10	4,00	4,41	22,54	0,00	0,00	22,95	0,00	22,95	-	62,28	0,00	1,40			5,81
20.12.16	24,00		134,19	112,18	22,01	80,84	47,34	33,50	6,10	4,00	4,22	21,63	0,00	0,00	22,01	0,00	22,01	-	61,34	0,00	1,33			5,54
21.12.16	24,00		134,25	111,03	23,22	78,64	46,52	32,12	6,10	4,00	4,03	22,96	0,00	0,00	23,34	0,00	23,34	-	59,55	0,00	1,37			5,40
22.12.16	24,00		104,19	87,81	16,38	77,57	46,60	30,97	6,10	4,00	3,01	17,98	0,00	0,00	18,24	0,00	18,24	-	54,73	0,00	0,98			4,00
Среднее	24,00	-	135,06	113,17	21,89	82,72	47,13	35,59	6,10	4,00	4,41	21,59	-	-	22,04	-	22,04	-	67,02	-	1,44	-	-	5,85
Итого	720,00		4051,69	3395,09	656,59						132,28	647,59	0,00	0,00	661,05	0,00	661,05	0,00			43,22	0,00	0,00	175,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 02:00	95080,33	81615,55	23392,83	0,00	23829,08	0,00	6554,09	1470,81	-
	23.12.16 02:00	99129,34	85007,67	24040,64	0,00	24490,34	0,00	6729,58	1514,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °C = -1,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **174,41** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **661,05** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление энергосбыта Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 ДЕК 2016 «____»