Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 23 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8807.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207205-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207205 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до:
Txв, гр.С= 1,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=63,312 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	93,64	93,64	0,00	69,97	44,90	25,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
24.11.16	24,00	-	93,25	93,25	0,00	70,23	45,13	25,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
25.11.16	24,00	-	93,29	93,29	0,00	71,37	45,50	25,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
26.11.16	24,00	-	93,03	93,03	0,00	73,20	46,14	27,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
27.11.16	24,00	-	92,65	92,65	0,00	75,33	47,24	28,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
28.11.16	24,00	-	93,73	93,73	0,00	80,19	48,85	31,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
29.11.16	24,00	-	94,53	94,53	0,00	83,38	50,02	33,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
30.11.16	24,00	-	93,86	93,86	0,00	83,71	50,17	33,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
01.12.16	24,00	-	93,21	93,21	0,00	83,50	50,39	33,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
02.12.16	24,00	-	93,29	93,29	0,00	83,57	50,61	32,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
03.12.16	24,00	-	93,31	93,31	0,00	83,39	50,52	32,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
04.12.16	24,00	-	93,45	93,45	0,00	83,42	50,07	33,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
05.12.16	24,00	-	93,10	93,10	0,00	83,09	50,07	33,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
06.12.16	24,00	-	92,14	92,14	0,00	83,19	49,82	33,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
07.12.16	24,00	-	93,43	93,43	0,00	83,50	49,83	33,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
08.12.16	24,00	-	93,13	93,13	0,00	84,15	50,86	33,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
09.12.16	24,00	-	93,14	93,14	0,00	83,74	50,93	32,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
10.12.16	24,00	-	93,17	93,17	0,00	84,01	50,62	33,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
11.12.16	24,00	-	93,31	93,31	0,00	86,34	51,45	34,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
12.12.16	24,00	-	93,34	93,34	0,00	87,86	51,89	35,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
13.12.16	24,00	-	93,39	93,39	0,00	89,07	52,29	36,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
14.12.16	24,00	-	93,28	93,28	0,00	89,13	52,64	36,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
15.12.16	24,00	-	93,52	93,52	0,00	88,06	52,10	35,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
16.12.16	24,00	-	93,38	93,38	0,00	86,33	51,78	34,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
17.12.16	24,00	-	93,36	93,36	0,00	84,60	51,25	33,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
18.12.16	24,00	-	93,31	93,31	0,00	84,01	51,07	32,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
19.12.16	24,00	-	93,35	93,35	0,00	81,87	50,06	31,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
20.12.16	24,00	-	93,31	93,31	0,00	79,84	49,34	30,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
21.12.16	24,00	-	93,23	93,23	0,00	77,81	48,46	29,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
22.12.16	24,00	-	76,51	76,82	-0,31	75,92	47,61	28,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
Среднее	24,00	-	92,75	92,77	-0,01	81,79	49,72	32,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,98
Итого	720,00		2782,64	2782,95	-0,31						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	89,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 02:00	23689,41	23478,62	-	-	-	-	656,42	-	-
	23.12.16 02:00	26471,81	26261,33	-	-	-	-	745,84	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **89,41** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ПАО «ТГК-1»
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» ДЕК 2016 г.

печать энергосбыта