Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 25 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 25
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207338-ч(с)-1216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207338 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до ПРИНЯТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ Тхв, гр.С= 1,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

66

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	23,00	-	76,91	76,91	0,00	68,87	41,45	27,42	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,11
24.11.16	24,00	-	79,91	79,91	0,00	69,14	41,62	27,52	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
25.11.16	24,00	-	79,85	79,85	0,00	70,25	41,95	28,30	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
26.11.16	24,00	-	79,60	79,60	0,00	71,98	42,44	29,54	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,35
27.11.16	24,00	-	79,22	79,22	0,00	74,07	43,35	30,72	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
28.11.16	24,00	-	80,08	80,08	0,00	78,67	44,57	34,10	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
29.11.16	24,00	-	80,81	80,81	0,00	81,98	45,73	36,25	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,93
30.11.16	24,00	-	90,08	90,08	0,00	82,47	47,90	34,57	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,12
01.12.16	24,00	-	106,55	106,55	0,00	82,51	51,50	31,01	7,00	5,00	3,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,31
02.12.16	24,00	-	106,77	106,77	0,00	82,59	51,84	30,75	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
03.12.16	24,00	-	106,90	106,90	0,00	82,39	51,72	30,67	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
04.12.16	24,00	-	107,14	107,14	0,00	82,44	51,45	30,99	7,00	5,00	3,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,32
05.12.16	24,00	-	106,76	106,76	0,00	82,11	51,36	30,75	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
06.12.16	24,00	-	107,21	107,21	0,00	82,19	51,14	31,05	7,00	5,00	3,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,33
07.12.16	24,00	-	107,14	107,14	0,00	82,52	51,23	31,29	7,00	5,00	3,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,35
08.12.16	24,00	-	106,72	106,72	0,00	83,12	52,16	30,96	7,00	5,00	3,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,31
09.12.16	24,00	-	106,62	106,62	0,00	82,78	52,23	30,55	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
10.12.16	24,00	-	106,85	106,85	0,00	82,87	51,92	30,95	7,00	5,00	3,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,31
11.12.16	24,00	-	107,01	107,01	0,00	85,33	52,90	32,43	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,48
12.12.16	24,00	-	107,16	107,16	0,00	86,70	53,33	33,37	7,00	5,00	3,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,58
13.12.16	24,00	-	107,24	107,24	0,00	87,90	54,01	33,89	7,00	5,00	3,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,64
14.12.16	24,00	-	107,08	107,08	0,00	88,16	54,33	33,83	7,00	5,00	3,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,63
15.12.16	24,00	-	107,30	107,30	0,00	87,07	53,85	33,22	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,57
16.12.16	24,00	-	107,13	107,13	0,00	85,35	53,33	32,02	7,00	5,00	3,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,44
17.12.16	24,00	-	107,11	107,11	0,00	83,74	52,64	31,10	7,00	5,00	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
18.12.16	24,00	-	106,98	106,98	0,00	82,99	52,32	30,67	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
19.12.16	24,00	-	107,05	107,05	0,00	81,09	51,71	29,38	7,00	5,00	3,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,15
20.12.16	24,00	-	107,03	107,03	0,00	79,03	50,95	28,08	7,00	5,00	3,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,01
21.12.16	24,00	-	107,04	107,04	0,00	76,93	49,96	26,97	7,00	5,00	2,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,89
22.12.16	24,00	-	87,63	88,04	-0,41	75,12	47,84	27,28	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
Среднее	23,97	-	99,36	99,38	-0,01	80,75	49,76	30,99	7,00	5,00	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,09
Итого	719,00		2980,88	2981,29	-0,41						92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	92,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 02:00	67033,68	67033,24	0,00	-	0,00	-	1663,69	-	
	23.12.16 02:00	70015,99	70015,96	0,00	-	0,00	-	1756,34	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **92,60** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ГУК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«26» ДЕК 2016 г.

печать энергосбыта