Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 3 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8704.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206890-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206890 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

НА АДМИТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1,68

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,33 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Qот=99 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Учет отопления (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	121,79	121,57	0,22	71,57	44,64	26,93	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
24.11.16	24,00	-	122,87	122,60	0,28	71,86	45,03	26,83	7,00	5,00	3,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,31
25.11.16	24,00	-	124,84	124,48	0,36	72,94	45,60	27,34	7,00	5,00	3,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,43
26.11.16	24,00	-	123,25	122,90	0,35	74,95	46,24	28,71	7,00	5,00	3,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,56
27.11.16	24,00	-	122,24	121,85	0,39	77,11	47,17	29,94	7,00	5,00	3,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,68
28.11.16	24,00	-	121,61	121,31	0,30	82,15	48,55	33,60	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,10
29.11.16	24,00	-	121,24	121,06	0,18	85,33	49,49	35,84	7,00	5,00	4,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,35
30.11.16	24,00	-	124,28	123,76	0,52	85,71	50,07	35,64	7,00	5,00	4,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,46
01.12.16	24,00	-	125,39	124,80	0,59	85,43	50,63	34,80	7,00	5,00	4,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,39
02.12.16	24,00	-	125,77	125,21	0,56	85,48	50,95	34,53	7,00	5,00	4,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,37
03.12.16	24,00	-	124,94	124,40	0,53	85,30	50,72	34,58	7,00	5,00	4,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,35
04.12.16	24,00	-	122,85	122,41	0,44	85,38	49,92	35,46	7,00	5,00	4,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,38
05.12.16	24,00	-	124,30	123,78	0,51	85,05	50,09	34,96	7,00	5,00	4,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,37
06.12.16	24,00	-	121,95	121,65	0,30	85,21	49,66	35,55	7,00	5,00	4,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,35
07.12.16	24,00	-	123,53	123,20	0,33	85,48	49,86	35,62	7,00	5,00	4,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,42
08.12.16	24,00	-	125,77	125,28	0,49	86,11	51,15	34,96	7,00	5,00	4,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,42
09.12.16	24,00	-	125,84	125,34	0,51	85,66	51,15	34,51	7,00	5,00	4,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,37
10.12.16	24,00	-	124,52	124,10	0,43	86,00	50,65	35,35	7,00	5,00	4,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,42
11.12.16	24,00	-	125,51	125,13	0,39	88,36	51,67	36,69	7,00	5,00	4,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,63
12.12.16	24,00	-	125,21	124,82	0,40	89,96	52,17	37,79	7,00	5,00	4,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,75
13.12.16	24,00	-	125,94	125,39	0,55	91,23	52,82	38,41	7,00	5,00	4,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,87
14.12.16	24,00	-	126,68	126,17	0,51	91,23	53,16	38,07	7,00	5,00	4,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,85
15.12.16	24,00	-	126,51	126,16	0,35	90,11	52,61	37,50	7,00	5,00	4,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,76
16.12.16	24,00	-	127,01	126,84	0,16	88,27	52,25	36,02	7,00	5,00	4,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,58
17.12.16	24,00	-	126,35	126,24	0,12	86,46	51,48	34,98	7,00	5,00	4,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,43
18.12.16	24,00	-	126,20	126,18	0,03	85,86	51,29	34,57	7,00	5,00	4,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,36
19.12.16	24,00	-	126,41	126,46	-0,05	83,64	50,58	33,06	7,00	5,00	4,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,18
20.12.16	24,00	-	126,45	126,48	-0,03	81,53	49,84	31,69	7,00	5,00	4,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,01
21.12.16	24,00	-	126,29	126,32	-0,03	79,48	48,93	30,55	7,00	5,00	3,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,86
22.12.16	24,00	-	124,37	124,54	-0,17	78,86	48,64	30,22	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,75
Среднее	24,00	-	124,66	124,35	0,32	83,72	49,90	33,82	7,00	5,00	4,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,23
Итого	720,00		3739,90	3730,41	9,49						127,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	127,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **127,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел энергоучета КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24 ДЕК 2016 г.

печать энергосбыта