Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 31-3 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Елизарова д.41а

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 31-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1400263-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1400263 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 0

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

НАЛАДИТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 60 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	190,00	188,44	1,56	48,27	41,28	6,99	4,16	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,39
24.11.16	24,00		190,15	188,58	1,57	48,58	41,47	7,12	4,22	4,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,41
25.11.16	24,00	-	190,29	188,71	1,58	48,89	41,65	7,24	4,28	4,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,44
26.11.16	24,00	-	190,05	188,40	1,65	52,04	43,92	8,12	4,13	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,61
27.11.16	24,00	-	189,83	188,22	1,61	53,43	44,96	8,47	4,10	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
28.11.16	24,00	-	189,77	188,19	1,58	54,82	45,94	8,88	4,06	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
29.11.16	24,00	-	189,47	187,91	1,56	57,88	47,78	10,10	4,13	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
30.11.16	24,00	-	189,22	187,70	1,52	60,27	49,44	10,83	4,08	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
01.12.16	24,00	-	189,05	187,58	1,47	61,26	50,23	11,03	4,09	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
02.12.16	24,00	-	187,51	186,11	1,40	61,34	50,46	10,88	4,07	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
03.12.16	24,00	-	186,72	185,36	1,36	61,25	50,40	10,85	4,19	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
04.12.16	24,00	-	186,73	185,40	1,33	61,10	50,36	10,74	4,06	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
05.12.16	24,00	-	186,69	185,41	1,29	61,21	50,22	10,99	4,09	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
06.12.16	24,00	-	186,67	185,43	1,24	61,12	50,22	10,90	4,07	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
07.12.16	24,00	-	186,72	185,50	1,22	61,34	50,18	11,16	4,03	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
08.12.16	24,00	-	186,67	185,52	1,16	61,01	49,88	11,13	4,04	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
09.12.16	24,00	-	186,59	185,43	1,16	60,76	50,12	10,64	4,02	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
10.12.16	24,00	-	187,31	186,15	1,16	59,78	49,50	10,28	4,09	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
11.12.16	24,00	-	187,77	186,61	1,16	59,92	49,49	10,43	4,28	4,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
12.12.16	24,00	-	187,59	186,45	1,15	61,45	50,55	10,90	4,06	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
13.12.16	24,00	-	187,36	186,24	1,12	62,54	51,25	11,29	4,16	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
14.12.16	24,00	-	187,34	186,25	1,09	63,14	51,66	11,48	4,15	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
15.12.16	24,00	-	187,34	186,26	1,08	62,99	51,67	11,32	4,23	4,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
16.12.16	24,00	-	187,25	186,18	1,07	62,32	51,14	11,18	4,17	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,15
17.12.16	24,00	-	187,38	186,34	1,05	61,18	50,45	10,73	4,15	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
18.12.16	24,00	-	187,45	186,42	1,03	60,46	50,03	10,43	4,11	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
19.12.16	24,00	-	187,57	186,55	1,01	59,20	49,14	10,06	4,09	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
20.12.16	24,00	-	187,61	186,61	1,01	58,72	48,87	9,85	4,08	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
21.12.16	24,00	-	187,67	186,67	1,00	57,16	47,88	9,28	4,06	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
22.12.16	24,00	-	187,96	186,97	0,99	54,95	46,27	8,68	4,06	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
Среднее	24,00	-	187,99	186,72	1,27	58,61	48,55	10,07	4,12	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,95
Итого	720,00		5639,74	5601,59	38,15						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	58,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	06.03.15 01:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06.03.15 01:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **58,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«24 ДЕК 2016 г.