Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8709.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 33 / СЦО | Строит.Адрес: Елизарова 33 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206899-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206899 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,32

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,3 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,3 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21177 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=203,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.11.16 | 24,00 | - | 158,15 | 158,15 | 0,00 | 48,01 | 37,09 | 10,92 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,73 |
| 24.11.16 | 24,00 | - | 158,06 | 158,06 | 0,00 | 49,20 | 37,74 | 11,46 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,81 |
| 25.11.16 | 24,00 | - | 157,96 | 157,96 | 0,00 | 52,36 | 39,47 | 12,89 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,04 |
| 26.11.16 | 24,00 | - | 157,94 | 157,94 | 0,00 | 53,75 | 40,26 | 13,49 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,13 |
| 27.11.16 | 24,00 | - | 158,02 | 158,02 | 0,00 | 55,18 | 41,18 | 14,00 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,21 |
| 28.11.16 | 24,00 | - | 158,00 | 158,00 | 0,00 | 58,30 | 42,37 | 15,93 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,52 |
| 29.11.16 | 24,00 | - | 157,95 | 157,95 | 0,00 | 60,70 | 43,43 | 17,27 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,73 |
| 30.11.16 | 24,00 | - | 157,95 | 157,95 | 0,00 | 61,64 | 44,00 | 17,64 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,79 |
| 01.12.16 | 24,00 | - | 156,79 | 156,79 | 0,00 | 61,72 | 44,37 | 17,35 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,72 |
| 02.12.16 | 24,00 | - | 156,16 | 156,16 | 0,00 | 61,62 | 44,37 | 17,25 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,70 |
| 03.12.16 | 24,00 | - | 156,25 | 156,25 | 0,00 | 61,47 | 44,35 | 17,12 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,68 |
| 04.12.16 | 24,00 | - | 156,22 | 156,22 | 0,00 | 61,60 | 44,00 | 17,60 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,75 |
| 05.12.16 | 24,00 | - | 156,14 | 156,14 | 0,00 | 61,49 | 43,95 | 17,54 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,74 |
| 06.12.16 | 24,00 | - | 156,29 | 156,29 | 0,00 | 61,71 | 43,92 | 17,79 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,78 |
| 07.12.16 | 24,00 | - | 156,23 | 156,23 | 0,00 | 61,40 | 43,74 | 17,66 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,76 |
| 08.12.16 | 24,00 | - | 156,19 | 156,19 | 0,00 | 61,11 | 44,24 | 16,87 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,64 |
| 09.12.16 | 24,00 | - | 156,77 | 156,77 | 0,00 | 60,14 | 43,97 | 16,17 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,54 |
| 10.12.16 | 24,00 | - | 157,13 | 157,13 | 0,00 | 60,31 | 43,75 | 16,56 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,60 |
| 11.12.16 | 24,00 | - | 157,03 | 157,03 | 0,00 | 61,83 | 44,38 | 17,45 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,74 |
| 12.12.16 | 24,00 | - | 157,05 | 157,05 | 0,00 | 62,97 | 44,84 | 18,13 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,85 |
| 13.12.16 | 24,00 | - | 157,07 | 157,07 | 0,00 | 63,55 | 45,05 | 18,50 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,91 |
| 14.12.16 | 24,00 | - | 157,09 | 157,09 | 0,00 | 63,38 | 45,01 | 18,37 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,89 |
| 15.12.16 | 24,00 | - | 156,95 | 156,95 | 0,00 | 62,69 | 44,67 | 18,02 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,83 |
| 16.12.16 | 24,00 | - | 156,95 | 156,95 | 0,00 | 61,55 | 44,32 | 17,23 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,71 |
| 17.12.16 | 24,00 | - | 157,01 | 157,01 | 0,00 | 60,80 | 44,04 | 16,76 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,64 |
| 18.12.16 | 24,00 | - | 156,94 | 156,94 | 0,00 | 59,56 | 43,54 | 16,02 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,52 |
| 19.12.16 | 24,00 | - | 156,93 | 156,93 | 0,00 | 59,06 | 43,30 | 15,76 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,47 |
| 20.12.16 | 24,00 | - | 156,92 | 156,92 | 0,00 | 57,47 | 42,54 | 14,93 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,34 |
| 21.12.16 | 24,00 | - | 156,89 | 156,89 | 0,00 | 55,24 | 41,36 | 13,88 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,18 |
| 22.12.16 | 24,00 | | 156,91 | 156,91 | - | 57,26 | 42,40 | 14,86 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,33 |
| Среднее | 24,00 | - | 157,06 | 157,06 | - | 59,24 | 43,06 | 16,18 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,54 |
| Итого | 720,00 | | 4711,94 | 4711,94 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,27 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.11.16 02:00 | 28216,94 | 28216,94 | - | - | - | - | 369,45 | - | - |
| | 22.12.16 02:00 | 32771,92 | 32771,92 | - | - | - | - | 443,41 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **76,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП ТЭК СПб Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 ДЕК 2016 «____» _____ г.

печать энергосбыта