

Абонент: ЖКС2 Нежского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 35-2 / С/О
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраЛит Монтаж"
 Источник: Елизарова д.41а

Часовые и оточные архивы в файлах:
 Регион (Соем): 3001
 ВК77-208256-(0)-121616-8х

Приборы УЭТЭ поверены до _____
 Термометр: КТСЛ-Н
 Термометр: КТСЛ-Н
 Термометр:
 Термометр:

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Узел учета: С/О
 Код УЭТЭ:
 Расчетная совместность с УЭТЭ:
 График: 150/70
 Тхв, гр.С= 0

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВК77 № 208256
 Податчик(М1):
 Оборот(М2):
 Т-Д. ВК(М3):
 Т-Ширк. ВК(М4):
 Т-политтик(У):
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(M2-M3)/M4; лето: K1(M1+M2+M3+M4)

Расходомер: ПРЭМ-40
 Расходомер: ПРЭМ-40
 Расходомер:
 Расходомер:
 Qот=21277
 Qлет=21277
 Qлет.ср= Qлет/д-р
 Qлет.ср= 204,24
 Qвент=0
 Qвент.ср=0
 Qвент.ср=0

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Дата	ТМ	НС	Учет отопления (ТБ-1)										Учет ТБС (ТБ-2)										Контрольные данные				Общие теплопотр-е
			M1, Т	M2, Т	dm, Т	T1, С	T2, С	dt, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Qотопл, Гкал	M3, Т	M4, Т	dm, Т	V3, м3/ч	M4уб, м3/ч	divс, м3/ч	Уполн, м3/ч	T3, С	T4, С	Qвс.общ, Гкал	Qвс.изл, Гкал	Qвс.контр, Гкал	Гкал			
23.11.16	24.00	-	202,42	202,42	0,00	47,91	39,85	8,06	7,00	5,00	1,94	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64
24.11.16	24.00	-	202,13	202,13	0,00	49,22	40,73	8,49	7,00	5,00	1,94	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94
25.11.16	24.00	-	202,08	202,08	0,00	52,36	42,80	9,56	7,00	5,00	2,02	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02
26.11.16	24.00	-	202,06	202,06	0,00	53,70	43,74	9,96	7,00	5,00	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11
27.11.16	24.00	-	202,04	202,04	0,00	55,16	44,77	10,39	7,00	5,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38
28.11.16	24.00	-	202,06	202,06	0,00	58,37	46,59	11,78	7,00	5,00	2,56	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56
29.11.16	24.00	-	201,80	201,80	0,00	60,59	47,93	12,66	7,00	5,00	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55
30.11.16	24.00	-	201,67	201,67	0,00	61,52	48,66	12,86	7,00	5,00	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
01.12.16	24.00	-	200,07	200,07	0,00	61,59	48,88	12,71	7,00	5,00	2,52	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
02.12.16	24.00	-	199,53	199,53	0,00	61,49	48,89	12,60	7,00	5,00	2,52	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
03.12.16	24.00	-	199,64	199,64	0,00	61,34	48,77	12,57	7,00	5,00	2,57	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55
04.12.16	24.00	-	199,45	199,45	0,00	61,51	48,63	12,88	7,00	5,00	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59
05.12.16	24.00	-	199,19	199,19	0,00	61,41	48,64	12,77	7,00	5,00	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47
06.12.16	24.00	-	199,39	199,39	0,00	61,53	48,56	12,97	7,00	5,00	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
07.12.16	24.00	-	199,26	199,26	0,00	61,28	48,28	12,97	7,00	5,00	2,47	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45
08.12.16	24.00	-	198,89	198,89	0,00	60,92	48,51	12,41	7,00	5,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45
09.12.16	24.00	-	199,33	199,33	0,00	60,02	47,99	12,03	7,00	5,00	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57
10.12.16	24.00	-	199,57	199,57	0,00	60,27	48,01	12,26	7,00	5,00	2,57	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67
11.12.16	24.00	-	199,61	199,61	0,00	61,68	48,83	12,85	7,00	5,00	2,67	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68
12.12.16	24.00	-	199,64	199,64	0,00	62,91	49,52	13,39	7,00	5,00	2,71	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63
13.12.16	24.00	-	199,78	199,78	0,00	63,41	49,86	13,55	7,00	5,00	2,68	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53
14.12.16	24.00	-	199,83	199,83	0,00	63,20	49,84	13,36	7,00	5,00	2,63	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46
15.12.16	24.00	-	199,77	199,77	0,00	62,48	49,37	13,11	7,00	5,00	2,53	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37
16.12.16	24.00	-	199,75	199,75	0,00	61,42	48,80	12,62	7,00	5,00	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32
17.12.16	24.00	-	199,74	199,74	0,00	60,60	48,32	12,28	7,00	5,00	2,37	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18
18.12.16	24.00	-	199,94	199,94	0,00	59,42	47,58	11,84	7,00	5,00	2,32	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18
19.12.16	24.00	-	199,94	199,94	0,00	58,90	47,35	11,55	7,00	5,00	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
20.12.16	24.00	-	200,21	200,21	0,00	57,26	46,38	10,88	7,00	5,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18
21.12.16	24.00	-	200,43	200,43	0,00	55,01	44,86	10,15	7,00	5,00	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38
22.12.16	24.00	-	200,26	200,26	0,00	57,06	46,20	10,86	7,00	5,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38
Среднее	24.00	-	200,32	200,32	0,00	59,12	47,24	11,88	7,00	5,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38
Итого	720.00	-	609,67	609,67	0,00	71,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48

Показание счетчиков на момент снятия данных: 23.11.16 02:00 32892,76 31296,32 0,00 22.12.16 02:00 37960,17 37015,73 0,00

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Объем теплотехнологии, рассчитанный по среднему: Период расчета по договору: Период превышения Ц: Корректировка на температуру холодной воды: Итого по приборам учета: Итого по приборам учета: 0 °С = 0,00 Гкал; 71,48 Гкал; 71,48 Гкал; с учетом корректировок с учетом корректировок

Филиал "Энергобыт" Управляющее предприятие учета отчужденной энергии КУУЭ ОТЧУЖДЕНЫМ ЭНЕРГОБЫТА 24 ДЕК 2016

ООО «ИнфраЛит Монтаж» для отчетов