Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 37 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Елизарова д.41а

Договор: 8710.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 37
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205609-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205609 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	200,97	200,97	0,00	47,97	39,82	8,15	7,00	5,00	1,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,64
24.11.16	24,00	-	201,01	201,01	0,00	49,16	40,55	8,61	7,00	5,00	1,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,73
25.11.16	24,00	-	201,40	201,40	0,00	52,33	42,63	9,70	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
26.11.16	24,00	-	201,56	201,56	0,00	53,72	43,68	10,04	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
27.11.16	24,00	-	201,77	201,77	0,00	55,15	44,70	10,45	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,11
28.11.16	24,00	-	202,06	202,06	0,00	58,28	46,37	11,91	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
29.11.16	24,00	-	202,44	202,44	0,00	60,69	47,84	12,85	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,60
30.11.16	24,00	-	202,52	202,52	0,00	61,62	48,58	13,04	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
01.12.16	24,00	-	200,92	200,92	0,00	61,70	48,86	12,84	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
02.12.16	24,00	-	199,81	199,81	0,00	61,60	48,83	12,77	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
03.12.16	24,00	-	200,00	200,00	0,00	61,45	48,69	12,76	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
04.12.16	24,00	-	200,43	200,43	0,00	61,58	48,49	13,09	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
05.12.16	24,00	-	200,53	200,53	0,00	61,48	48,39	13,09	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
06.12.16	24,00	-	200,45	200,45	0,00	61,70	48,43	13,27	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
07.12.16	24,00	-	200,33	200,33	0,00	61,39	48,14	13,25	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
08.12.16	24,00	-	199,72	199,72	0,00	61,10	48,48	12,62	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
09.12.16	24,00	-	200,32	200,32	0,00	60,11	47,93	12,18	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
10.12.16	24,00	-	200,64	200,64	0,00	60,30	47,82	12,48	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
11.12.16	24,00	-	200,79	200,79	0,00	61,81	48,73	13,08	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
12.12.16	24,00	-	201,07	201,07	0,00	62,95	49,34	13,61	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
13.12.16	24,00	-	200,80	200,80	0,00	63,54	49,75	13,79	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
14.12.16	24,00	-	201,03	201,03	0,00	63,36	49,82	13,54	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
15.12.16	24,00	-	201,10	201,10	0,00	62,68	49,35	13,33	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
16.12.16	24,00	-	200,99	200,99	0,00	61,54	48,72	12,82	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
17.12.16	24,00	-	201,11	201,11	0,00	60,79	48,33	12,46	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
18.12.16	24,00	-	200,90	200,90	0,00	59,54	47,54	12,00	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
19.12.16	24,00	-	200,51	200,51	0,00	59,04	47,25	11,79	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
20.12.16	24,00	-	200,49	200,49	0,00	57,44	46,35	11,09	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
21.12.16	24,00	-	200,13	200,13	0,00	55,21	44,87	10,34	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
22.12.16	24,00		200,38	200,38	-	57,23	46,16	11,07	7,00	5,00	2,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,22
Среднее	24,00	-	200,87	200,87	-	59,22	47,15	12,07	7,00	5,00	2,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,43
Итого	720,00		6026,18	6026,18	0,00						72,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	72,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 02:00	45943,07	45928,92	0,00	-	0,00	-	496,31	-	-
	22.12.16 02:00	51768,81	51754,66	0,00	-	0,00	-	566,94	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **72,84** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«24» ДЕК 2016