Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 10 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 28166
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1401665
Подающ.тр.(М1): расходомер:
Обратн.тр.(М2): расходомер:
тр-д. ГВС(М3): расходомер:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер:
тр.подпитки(V5): расходомер:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1401665-ч(с)-1216.txt
Режим (схема):
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0,32
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	77,42	75,87	1,55	71,03	43,68	27,35	6,21	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
24.11.16	24,00	-	76,77	75,23	1,54	70,98	43,44	27,54	6,19	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
25.11.16	24,00	-	77,49	75,93	1,56	70,94	43,65	27,29	6,22	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
26.11.16	24,00	-	77,50	75,91	1,59	72,08	43,83	28,25	6,23	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,26
27.11.16	24,00	-	77,73	76,08	1,65	74,39	44,91	29,48	6,24	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
28.11.16	24,00	-	78,07	76,43	1,64	76,28	45,85	30,43	6,20	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
29.11.16	24,00	-	77,05	75,43	1,63	78,69	46,28	32,41	6,23	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
30.11.16	24,00	-	76,22	74,60	1,62	80,88	46,73	34,15	6,19	4,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,68
01.12.16	24,00	-	76,76	75,12	1,64	80,94	46,85	34,09	6,21	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
02.12.16	24,00	-	77,20	75,55	1,65	81,02	47,29	33,73	6,21	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,68
03.12.16	24,00	-	78,03	76,36	1,67	80,62	47,44	33,18	6,22	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
04.12.16	24,00	-	75,94	74,36	1,58	76,70	45,11	31,59	6,20	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
05.12.16	24,00	-	75,20	73,58	1,61	80,46	46,15	34,31	6,13	4,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
06.12.16	24,00	-	36,97	36,17	0,79	55,30	43,29	12,01	5,37	4,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,48
07.12.16	24,00	-	58,00	56,85	1,15	62,66	37,15	25,51	5,22	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
08.12.16	24,00	-	73,32	71,79	1,52	80,90	45,01	35,89	6,06	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
09.12.16	24,00	-	75,47	73,89	1,58	80,54	46,20	34,34	6,15	4,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
10.12.16	24,00	-	75,47	73,89	1,58	80,77	46,63	34,14	6,16	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
11.12.16	24,00	-	74,44	72,85	1,58	81,20	46,30	34,90	6,16	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
12.12.16	24,00	-	74,16	72,57	1,59	82,80	46,75	36,05	6,13	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
13.12.16	24,00	-	74,51	72,92	1,58	83,56	47,03	36,53	6,14	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
14.12.16	24,00	-	74,61	73,01	1,60	84,69	47,46	37,23	6,12	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
15.12.16	24,00	-	75,13	73,54	1,59	84,49	47,69	36,80	6,15	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
16.12.16	24,00	-	62,92	61,58	1,34	85,03	44,51	40,52	5,50	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
17.12.16	24,00	-	75,39	73,74	1,65	83,98	47,33	36,65	6,16	4,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
18.12.16	24,00	-	77,46	75,77	1,69	83,85	48,22	35,63	6,27	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
19.12.16	24,00	-	69,09	67,62	1,47	83,36	45,91	37,45	5,79	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
20.12.16	24,00	-	77,37	75,72	1,64	81,71	47,74	33,97	6,27	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
21.12.16	24,00	-	78,62	76,93	1,69	80,13	47,52	32,61	6,30	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
22.12.16	24,00		75,02	73,42	1,60	81,73	47,06	34,68	6,12	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
Среднее	24,00	-	73,64	72,09	1,55	78,39	45,77	32,62	6,09	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,51
Итого	720,00		2209,31	2162,75	46,56						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	75,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 00:59	-	-	-	-	-	-	-		
	11.05.15 00:59	-	-	-	-	-	-	-		

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **75,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 12 «16» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.

Отрегулировать расход