Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 12 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9219.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 24479
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207137
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207137-ч(с)-1216.txt
Режим (схема):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,32

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,348 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=104,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	102,86	102,86	0,00	71,84	40,58	31,26	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,21
24.11.16	24,00	-	103,52	103,52	0,00	71,81	40,71	31,10	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
25.11.16	24,00	-	103,29	103,29	0,00	73,15	41,20	31,95	7,00	5,00	3,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,30
26.11.16	24,00	-	103,55	103,55	0,00	75,47	42,12	33,35	7,00	5,00	3,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,45
27.11.16	24,00	-	104,19	104,19	0,00	77,40	43,00	34,40	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
28.11.16	24,00	-	102,80	102,80	0,00	80,04	43,22	36,82	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,79
29.11.16	24,00	-	45,64	45,64	0,00	82,18	43,61	38,57	7,00	5,00	1,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,76
30.11.16	24,00	-	102,51	102,51	0,00	82,22	43,41	38,81	7,00	5,00	3,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,98
01.12.16	24,00	-	103,08	103,08	0,00	82,25	43,91	38,34	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,96
02.12.16	24,00	-	104,42	104,42	0,00	81,65	44,13	37,52	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,92
03.12.16	24,00	-	101,32	101,32	0,00	78,14	42,17	35,97	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,65
04.12.16	24,00	-	100,40	100,40	0,00	81,81	42,96	38,85	7,00	5,00	3,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,91
05.12.16	24,00	-	55,19	55,21	-0,02	77,25	43,24	34,01	7,00	5,00	1,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,94
06.12.16	24,00	-	84,24	84,24	0,00	69,95	35,98	33,97	7,00	5,00	2,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,87
07.12.16	24,00	-	103,74	103,74	0,00	83,15	43,06	40,09	7,00	5,00	4,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,16
08.12.16	24,00	-	105,94	105,94	0,00	82,55	44,24	38,31	7,00	5,00	4,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,06
09.12.16	24,00	-	105,75	105,75	0,00	82,37	44,60	37,77	7,00	5,00	4,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,00
10.12.16	24,00	-	104,33	104,33	0,00	82,74	44,38	38,36	7,00	5,00	4,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,01
11.12.16	24,00	-	103,50	103,50	0,00	84,32	44,57	39,75	7,00	5,00	4,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,12
12.12.16	24,00	-	103,68	103,68	0,00	85,19	44,73	40,46	7,00	5,00	4,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,20
13.12.16	24,00	-	103,73	103,73	0,00	86,33	45,04	41,29	7,00	5,00	4,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,29
14.12.16	24,00	-	104,33	104,33	0,00	86,00	45,17	40,83	7,00	5,00	4,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,27
15.12.16	24,00	-	74,29	73,89	0,40	85,70	41,03	44,67	7,00	5,00	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
16.12.16	24,00	-	95,04	95,04	0,00	84,78	43,04	41,74	7,00	5,00	3,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,97
17.12.16	24,00	-	98,98	98,98	0,00	84,82	44,36	40,46	7,00	5,00	4,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,01
18.12.16	24,00	-	79,96	79,96	0,00	83,84	41,84	42,00	7,00	5,00	3,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,36
19.12.16	24,00	-	96,90	96,90	0,00	82,57	43,80	38,77	7,00	5,00	3,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,76
20.12.16	24,00	-	99,10	99,10	0,00	80,97	43,69	37,28	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,70
21.12.16	24,00	-	98,46	98,46	0,00	79,65	43,16	36,49	7,00	5,00	3,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,60
22.12.16	24,00		98,15	98,15	-	81,06	43,55	37,51	7,00	5,00	3,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,68
Среднее	24,00	-	96,43	96,42	0,01	80,71	43,02	37,69	7,00	5,00	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,63
Итого	720,00		2892,89	2892,51	0,38						109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	109,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 02:00	5847,89	5837,20	0,00	-	0,00	-	180,57	-	-
	22.12.16 02:00	8642,45	8631,38	0,00	-	0,00	-	285,95	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **109,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 12 «16» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.