Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 14 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9218.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 24480
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208412
Подающ.тр.(М1): расходомер:
Обратн.тр.(М2): расходомер:
тр-д. ГВС(М3): расходомер:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер:
тр.подпитки(V5): расходомер:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208412-ч(с)-1216.txt
Режим (схема):
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	229,57	229,57	0,00	72,38	48,93	23,45	7,00	5,00	5,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,39
24.11.16	24,00	-	231,08	231,08	0,00	72,34	49,14	23,20	7,00	5,00	5,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,37
25.11.16	24,00	-	230,92	230,92	0,00	73,72	49,68	24,04	7,00	5,00	5,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,55
26.11.16	24,00	-	231,61	231,61	0,00	76,02	50,91	25,11	7,00	5,00	5,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,83
27.11.16	24,00	-	232,59	232,59	0,00	77,98	52,12	25,86	7,00	5,00	6,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,02
28.11.16	24,00	-	229,52	229,52	0,00	80,65	52,66	27,99	7,00	5,00	6,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,43
29.11.16	24,00	-	226,98	226,98	0,00	82,91	53,23	29,68	7,00	5,00	6,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,75
30.11.16	24,00	-	228,69	228,69	0,00	82,85	53,34	29,51	7,00	5,00	6,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,76
01.12.16	24,00	-	229,96	229,96	0,00	82,88	53,77	29,11	7,00	5,00	6,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,70
02.12.16	24,00	-	232,69	232,69	0,00	82,18	54,00	28,18	7,00	5,00	6,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,57
03.12.16	24,00	-	226,54	226,54	0,00	78,82	51,45	27,37	7,00	5,00	6,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,20
04.12.16	24,00	-	223,96	223,96	0,00	82,45	52,78	29,67	7,00	5,00	6,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,66
05.12.16	24,00	-	120,27	120,27	0,00	79,57	52,80	26,77	7,00	5,00	3,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,26
06.12.16	24,00	-	173,55	169,71	3,84	71,36	47,85	23,51	7,00	5,00	4,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,28
07.12.16	24,00	-	216,15	215,76	0,39	83,74	51,71	32,03	7,00	5,00	6,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,96
08.12.16	24,00	-	223,04	223,04	0,00	83,12	53,07	30,05	7,00	5,00	6,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,71
09.12.16	24,00	-	224,05	224,05	0,00	82,96	53,46	29,50	7,00	5,00	6,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,62
10.12.16	24,00	-	221,29	221,29	0,00	83,36	53,01	30,35	7,00	5,00	6,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,72
11.12.16	24,00	-	220,33	220,33	0,00	84,94	53,60	31,34	7,00	5,00	6,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,92
12.12.16	24,00	-	221,55	221,55	0,00	85,85	53,76	32,09	7,00	5,00	7,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,12
13.12.16	24,00	-	221,50	221,50	0,00	87,00	54,31	32,69	7,00	5,00	7,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,25
14.12.16	24,00	-	223,30	223,30	0,00	86,66	54,50	32,16	7,00	5,00	7,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,20
15.12.16	24,00	-	157,47	157,47	0,00	85,93	49,70	36,23	7,00	5,00	5,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,72
16.12.16	24,00	-	216,52	216,52	0,00	85,44	53,61	31,83	7,00	5,00	6,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,90
17.12.16	24,00	-	227,12	227,12	0,00	85,45	54,87	30,58	7,00	5,00	6,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,96
18.12.16	24,00	-	186,07	185,84	0,23	84,23	52,04	32,19	7,00	5,00	6,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,02
19.12.16	24,00	-	226,07	226,07	0,00	83,16	54,29	28,87	7,00	5,00	6,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,54
20.12.16	24,00	-	229,90	229,90	0,00	81,55	54,18	27,37	7,00	5,00	6,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,30
21.12.16	24,00	-	228,25	228,25	0,00	80,24	53,52	26,72	7,00	5,00	6,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,11
22.12.16	24,00	-	228,22	228,22	0,00	79,70	53,42	26,28	7,00	5,00	6,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,00
Среднее	24,00	-	217,29	217,14	0,15	81,31	52,52	28,79	7,00	5,00	6,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,26
Итого	720,00		6518,76	6514,30	4,46						187,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	187,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 02:00	77696,13	78062,99	0,00	-	0,00	-	1847,87	-	-
	23.12.16 02:00	84214,78	84577,18	0,00	-	0,00	-	2035,70	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 187,81 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
« 25 » 12 «16» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.

Отрегулировать расход!