Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 17 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9045.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 17
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 24482
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205559-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205559 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,547 Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 164,1 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	171,67	171,67	0,00	71,75	41,40	30,35	7,00	5,00	5,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,21
24.11.16	24,00	-	172,54	172,54	0,00	71,78	41,62	30,16	7,00	5,00	5,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,21
25.11.16	24,00	-	172,42	172,42	0,00	72,02	41,34	30,68	7,00	5,00	5,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,29
26.11.16	24,00	-	172,69	172,69	0,00	74,38	42,33	32,05	7,00	5,00	5,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,54
27.11.16	24,00	-	173,82	173,82	0,00	77,48	43,72	33,76	7,00	5,00	5,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,87
28.11.16	24,00	-	174,86	174,54	0,32	81,05	44,38	36,67	7,00	5,00	6,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,43
29.11.16	24,00	-	174,45	174,45	0,00	84,21	44,98	39,23	7,00	5,00	6,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,85
30.11.16	24,00	-	173,96	173,64	0,32	84,25	45,15	39,10	7,00	5,00	6,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,82
01.12.16	24,00	-	174,08	174,08	0,00	84,87	45,84	39,03	7,00	5,00	6,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,80
02.12.16	24,00	-	174,16	174,16	0,00	85,16	46,03	39,13	7,00	5,00	6,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,82
03.12.16	24,00	-	174,10	174,10	0,00	85,18	45,99	39,19	7,00	5,00	6,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,83
04.12.16	24,00	-	172,81	172,49	0,32	84,87	45,13	39,74	7,00	5,00	6,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,89
05.12.16	24,00	-	174,01	174,01	0,00	84,43	45,32	39,11	7,00	5,00	6,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,81
06.12.16	24,00	-	172,98	172,98	0,00	84,45	44,80	39,65	7,00	5,00	6,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,86
07.12.16	24,00	-	173,82	172,49	1,33	84,29	44,71	39,58	7,00	5,00	6,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,95
08.12.16	24,00	-	174,99	174,20	0,79	84,74	45,90	38,84	7,00	5,00	6,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,84
09.12.16	24,00	-	175,36	175,36	0,00	85,15	46,26	38,89	7,00	5,00	6,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,83
10.12.16	24,00	-	173,85	173,85	0,00	85,53	45,85	39,68	7,00	5,00	6,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,90
11.12.16	24,00	-	171,25	171,25	0,00	87,47	46,36	41,11	7,00	5,00	7,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,05
12.12.16	24,00	-	174,51	174,51	0,00	88,92	46,65	42,27	7,00	5,00	7,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,39
13.12.16	24,00	-	176,04	176,04	0,00	90,24	47,31	42,93	7,00	5,00	7,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,57
14.12.16	24,00	-	176,80	176,48	0,32	91,35	48,11	43,24	7,00	5,00	7,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,67
15.12.16	24,00	-	177,58	177,58	0,00	90,18	47,86	42,32	7,00	5,00	7,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,52
16.12.16	24,00	-	177,55	177,55	0,00	87,69	47,25	40,44	7,00	5,00	7,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,19
17.12.16	24,00	-	177,30	177,30	0,00	86,49	46,94	39,55	7,00	5,00	7,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,02
18.12.16	24,00	-	176,81	176,81	0,00	85,12	46,42	38,70	7,00	5,00	6,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,85
19.12.16	24,00	-	115,70	115,72	-0,02	76,75	44,62	32,13	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,79
20.12.16	24,00	-	164,77	163,81	0,96	78,16	42,27	35,89	7,00	5,00	5,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,95
21.12.16	24,00	-	163,82	161,31	2,51	79,23	43,09	36,14	7,00	5,00	6,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,03
22.12.16	24,00	-	83,68	83,54	0,14	75,55	44,43	31,12	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
Среднее	24,00	-	168,75	168,51	0,23	82,76	45,07	37,69	7,00	5,00	6,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,42
Итого	720,00		5062,38	5055,39	6,99						192,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	192,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.12.15 03:00	75505,94	75399,93	0,00	-	0,00	-	2351,70	-	-
	21.12.15 03:00	75505,94	75399,93	0,00	-	0,00	-	2351,70	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **192,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 25 » 12 « 16 » г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.