Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9217.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 18 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 18 | Код УУТЭ: 24483

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208261-ч(с)-1216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208261 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	155,68	155,68	0,00	72,65	48,34	24,31	7,00	5,00	3,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,78
24.11.16	24,00	-	157,21	157,21	0,00	72,60	48,58	24,02	7,00	5,00	3,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,78
25.11.16	24,00	-	156,62	156,62	0,00	74,02	49,03	24,99	7,00	5,00	3,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,91
26.11.16	24,00	-	157,30	157,30	0,00	76,34	50,22	26,12	7,00	5,00	4,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,11
27.11.16	24,00	-	158,14	158,14	0,00	78,33	51,48	26,85	7,00	5,00	4,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,25
28.11.16	24,00	-	154,76	154,76	0,00	81,06	51,98	29,08	7,00	5,00	4,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,50
29.11.16	24,00	-	153,05	153,05	0,00	83,33	52,45	30,88	7,00	5,00	4,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,73
30.11.16	24,00	-	155,01	155,01	0,00	83,26	52,56	30,70	7,00	5,00	4,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,76
01.12.16	24,00	-	156,76	156,76	0,00	83,25	53,12	30,13	7,00	5,00	4,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,72
02.12.16	24,00	-	158,37	158,37	0,00	82,42	53,12	29,30	7,00	5,00	4,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,64
03.12.16	24,00	-	152,97	152,97	0,00	79,22	50,67	28,55	7,00	5,00	4,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,37
04.12.16	24,00	-	150,09	150,09	0,00	82,88	51,78	31,10	7,00	5,00	4,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,67
05.12.16	24,00	-	77,98	77,98	0,00	55,98	52,29	3,69	7,00	5,00	0,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,29
06.12.16	24,00	-	101,55	101,55	0,00	60,29	45,63	14,66	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,49
07.12.16	24,00	-	145,98	145,98	0,00	84,15	51,11	33,04	7,00	5,00	4,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,82
08.12.16	24,00	-	154,05	154,05	0,00	83,44	52,51	30,93	7,00	5,00	4,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,76
09.12.16	24,00	-	154,06	154,06	0,00	83,29	52,73	30,56	7,00	5,00	4,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,71
10.12.16	24,00	-	150,09	150,09	0,00	83,76	52,28	31,48	7,00	5,00	4,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,72
11.12.16	24,00	-	149,10	149,10	0,00	85,35	52,69	32,66	7,00	5,00	4,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,87
12.12.16	24,00	-	149,36	149,36	0,00	86,30	52,97	33,33	7,00	5,00	4,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,98
13.12.16	24,00	-	149,83	149,83	0,00	87,44	53,68	33,76	7,00	5,00	5,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,06
14.12.16	24,00	-	152,27	152,27	0,00	87,08	54,05	33,03	7,00	5,00	5,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,03
15.12.16	24,00	-	76,49	76,49	0,00	69,63	53,07	16,56	7,00	5,00	1,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,27
16.12.16	24,00	-	144,36	144,36	0,00	82,39	52,20	30,19	7,00	5,00	4,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,36
17.12.16	24,00	-	154,84	154,84	0,00	85,83	53,95	31,88	7,00	5,00	4,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,94
18.12.16	24,00	-	109,28	109,28	0,00	71,18	51,76	19,42	7,00	5,00	2,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,12
19.12.16	24,00	-	154,29	154,29	0,00	83,48	53,06	30,42	7,00	5,00	4,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,69
20.12.16	24,00	-	157,71	157,71	0,00	81,88	52,97	28,91	7,00	5,00	4,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,56
21.12.16	24,00	-	156,15	156,15	0,00	80,56	52,42	28,14	7,00	5,00	4,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,39
22.12.16	24,00		156,05	156,05	-	81,97	52,82	29,16	7,00	5,00	4,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,55
Среднее	24,00	-	145,31	145,31	-	79,45	51,85	27,59	7,00	5,00	4,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,13
Итого	720,00		4359,40	4359,40	0,00						123,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	123,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 02:00	2908,22	4437,71	0,00	-	0,00	-	81,50	-	-
	22.12.16 02:00	2908,22	8641,03	0,00	-	0,00	-	81,50	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **123,83** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 12 «16» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.

Отрекурмировать расход