Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9046.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205784
Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
тр-д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0,027 Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205784-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до __________
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,31

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,044
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,002
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=132,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	127,80	126,92	0,88	71,79	41,10	30,69	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,54	-	0,00			3,96
24.11.16	24,00	-	128,59	127,74	0,85	71,83	41,42	30,41	7,00	5,00	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	24,03	-	0,00			3,95
25.11.16	24,00	-	127,47	126,81	0,66	72,10	41,24	30,86	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	25,45	-	0,00			3,96
26.11.16	24,00	-	128,62	127,77	0,85	74,46	42,24	32,22	7,00	5,00	4,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	25,08	-	0,00			4,18
27.11.16	24,00	-	129,59	128,49	1,10	77,57	43,74	33,83	7,00	5,00	4,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	26,20	-	0,00			4,43
28.11.16	24,00	-	130,22	129,51	0,71	81,14	44,41	36,73	7,00	5,00	4,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	25,85	-	0,00			4,82
29.11.16	24,00	-	129,79	129,00	0,79	84,26	45,17	39,09	7,00	5,00	5,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	25,13	-	0,00			5,11
30.11.16	24,00	-	129,41	128,64	0,77	84,31	45,31	39,00	7,00	5,00	5,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	24,24	-	0,00			5,08
01.12.16	24,00	-	129,48	128,59	0,89	84,97	45,98	38,99	7,00	5,00	5,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	25,81	-	0,00			5,10
02.12.16	24,00	-	129,51	128,53	0,98	85,24	46,22	39,02	7,00	5,00	5,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	25,32	-	0,00			5,11
03.12.16	24,00	-	129,42	128,44	0,98	85,24	46,15	39,09	7,00	5,00	5,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,79	-	0,00			5,11
04.12.16	24,00	-	128,66	127,41	1,25	84,92	45,37	39,55	7,00	5,00	5,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,85	-	0,00			5,15
05.12.16	24,00	-	129,38	128,70	0,68	84,51	45,73	38,78	7,00	5,00	5,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,56	-	0,00			5,06
06.12.16	24,00	-	128,85	127,98	0,87	84,49	45,08	39,41	7,00	5,00	5,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,99	-	0,00			5,12
07.12.16	24,00	-	129,18	128,21	0,97	84,37	44,97	39,40	7,00	5,00	5,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,87	-	0,00			5,14
08.12.16	24,00	-	129,90	129,03	0,87	84,85	46,07	38,78	7,00	5,00	5,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,99	-	0,00			5,08
09.12.16	24,00	-	130,04	129,08	0,96	85,25	46,57	38,68	7,00	5,00	5,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	25,03	-	0,00			5,08
10.12.16	24,00	-	129,20	128,29	0,91	85,62	46,16	39,46	7,00	5,00	5,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	24,27	-	0,00			5,15
11.12.16	24,00	-	129,09	127,69	1,40	87,54	46,64	40,90	7,00	5,00	5,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,05	-	0,00			5,35
12.12.16	24,00	-	129,52	128,49	1,03	89,00	46,96	42,04	7,00	5,00	5,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,09	-	0,00			5,50
13.12.16	24,00	-	130,62	129,43	1,19	90,30	47,42	42,88	7,00	5,00	5,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,80	-	0,00			5,67
14.12.16	24,00	-	130,83	129,65	1,18	91,38	48,25	43,13	7,00	5,00	5,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,35	-	0,00			5,71
15.12.16	24,00	-	130,38	129,23	1,15	90,18	47,73	42,45	7,00	5,00	5,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,13	-	0,00			5,60
16.12.16	24,00	-	130,59	129,28	1,31	87,68	47,11	40,57	7,00	5,00	5,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,70	-	0,00			5,37
17.12.16	24,00	-	130,52	129,37	1,15	86,51	46,99	39,52	7,00	5,00	5,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	24,54	-	0,00			5,22
18.12.16	24,00	-	130,29	128,80	1,49	85,18	46,63	38,55	7,00	5,00	5,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	24,87	-	0,00			5,10
19.12.16	24,00	-	81,49	81,09	0,40	78,42	44,79	33,63	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,22	-	0,00			2,76
20.12.16	24,00	-	120,79	120,29	0,50	78,38	42,72	35,66	7,00	5,00	4,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,45	-	0,00			4,33
21.12.16	24,00	-	121,44	120,64	0,80	79,33	43,61	35,72	7,00	5,00	4,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	24,01	-	0,00			4,37
22.12.16	24,00	-	62,50	62,46	0,04	75,42	45,96	29,46	7,00	5,00	1,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,57	-	0,00			1,85
Среднее	24,00	-	125,11	124,19	0,92	82,87	45,26	37,62	7,00	5,00	4,78	-	-	-	-	-	-	-	23,73	-	-	-	-	4,78
Итого	720,00		3753,17	3725,56	27,61						143,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	143,39

авар
Пс

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	5440,20	5041,28	0,00	-	0,00	-	239,19	-	-
	24.02.16 01:00	5440,20	5041,28	0,00	-	0,00	-	239,19	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **143,39** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
______________ /__________/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
2 3 ДЕК 2016
«___» ________
печать энергосбыта