Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 26 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9213.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 24487
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205566
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205566-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,419 Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 125,17 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	107,75	107,75	0,00	72,90	42,22	30,68	7,00	5,00	3,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,31
24.11.16	24,00	-	111,40	109,06	2,34	72,88	42,39	30,49	7,00	5,00	3,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,10			3,49
25.11.16	24,00	-	108,09	108,09	0,00	74,33	42,79	31,54	7,00	5,00	3,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,41
26.11.16	24,00	-	108,44	108,44	0,00	76,68	43,59	33,09	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
27.11.16	24,00	-	112,01	109,75	2,26	78,64	44,63	34,01	7,00	5,00	3,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,10			3,91
28.11.16	24,00	-	107,68	107,68	0,00	81,42	44,96	36,46	7,00	5,00	3,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,93
29.11.16	24,00	-	106,65	106,65	0,00	83,70	45,21	38,49	7,00	5,00	4,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,11
30.11.16	24,00	-	107,39	107,19	0,20	83,62	45,20	38,42	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			4,14
01.12.16	24,00	-	107,87	107,87	0,00	83,62	45,67	37,95	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,10
02.12.16	24,00	-	108,99	108,79	0,20	82,72	45,80	36,92	7,00	5,00	4,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			4,03
03.12.16	24,00	-	106,07	106,07	0,00	79,72	43,75	35,97	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,82
04.12.16	24,00	-	105,16	105,16	0,00	83,23	44,59	38,64	7,00	5,00	4,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,07
05.12.16	24,00	-	52,77	56,05	-3,28	82,38	44,38	38,00	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
06.12.16	24,00	-	64,58	64,30	0,28	75,04	37,27	37,77	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,18			2,58
07.12.16	24,00	-	103,45	97,02	6,43	84,49	43,79	40,70	7,00	5,00	4,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,28			4,50
08.12.16	24,00	-	106,45	100,75	5,70	83,76	44,95	38,81	7,00	5,00	4,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,25			4,39
09.12.16	24,00	-	106,15	100,59	5,56	83,61	45,27	38,34	7,00	5,00	4,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,25			4,32
10.12.16	24,00	-	104,06	98,63	5,43	84,09	44,86	39,23	7,00	5,00	4,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,24			4,33
11.12.16	24,00	-	104,40	98,69	5,71	85,65	45,28	40,37	7,00	5,00	4,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,25			4,48
12.12.16	24,00	-	105,02	99,07	5,95	86,63	45,48	41,15	7,00	5,00	4,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,27			4,60
13.12.16	24,00	-	104,83	98,91	5,92	87,72	45,95	41,77	7,00	5,00	4,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,27			4,66
14.12.16	24,00	-	107,63	100,45	7,18	87,39	46,30	41,09	7,00	5,00	4,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,33			4,76
15.12.16	24,00	-	58,56	53,42	5,14	79,85	45,47	34,38	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,27			2,37
16.12.16	24,00	-	99,10	93,17	5,93	86,36	46,06	40,30	7,00	5,00	4,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,28			4,28
17.12.16	24,00	-	113,59	103,45	10,14	86,21	46,86	39,35	7,00	5,00	4,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,48			4,95
18.12.16	24,00	-	79,08	71,88	7,20	82,31	44,96	37,35	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,36			3,35
19.12.16	24,00	-	110,92	102,09	8,83	83,98	46,14	37,84	7,00	5,00	4,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,41			4,61
20.12.16	24,00	-	111,47	102,93	8,54	82,26	46,14	36,12	7,00	5,00	4,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,40			4,43
21.12.16	24,00	-	108,75	102,22	6,53	80,93	45,69	35,24	7,00	5,00	3,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,30			4,13
22.12.16	24,00	-	108,06	101,69	6,37	80,32	45,68	34,64	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,29			4,04
Среднее	24,00	-	101,55	97,93	3,62	81,88	44,71	37,17	7,00	5,00	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	3,95
Итого	720,00		3046,37	2937,81	108,56						113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5,35	0,00	0,00	118,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 02:00	20270,07	19786,34	0,00	-	0,00	-	697,81	-	-
	23.12.16 02:00	23316,43	22723,88	0,00	-	0,00	-	816,47	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **118,64** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«25» 12 «16» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.