

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за декабрь 2016
 Договор: 9189-038.1
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 29 / СЦО
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источники: 2а Некая котельная

Узел учета: СЦО
 Код УТЗ: 24488
 Рассматривать совместно с УТЗ: график: 150/70

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВК7-7 № 207263
 Подощ.тр.(M1):
 Обратн.тр.(M2):
 тр.щ.к. ГВС(M3):
 тр.щ.к. ГВС(M4):
 тр.подпитки(M5):
 расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-пхв)-M2*(t2-пхв) лето: Q=M1*(t1-пхв)+M2*(t2-пхв)

Проборы УТЗ поверены до _____
 Термопреобр.:
 Термопреобр.:
 Термопреобр.:
 Термопреобр.:
 Термопреобр.:

Прессор.давления:
 Прессор.давления:
 Прессор.давления:
 Прессор.давления:
 Прессор.давления:

Тех. гр. С= 0,31

Дата	Тп	Тс	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплотворе								
			M1, T	M2, T	dM, T	T1, C	T2, C	dT, C	P1, гКв/ч	P2, гКв/ч	Qотопл, Гкал	M3, T	M4, T	dM, T	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб		T3, C	T4, C	Qгвс общ., Гкал	Qгвс, Гкал	Q общ., Гкал			
23.11.16	24,00	-	145,33	145,33	0,00	72,37	41,37	31,00	7,00	5,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	4,51	
24.11.16	24,00	-	145,41	145,41	0,00	72,16	41,17	30,99	7,00	5,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	4,46
25.11.16	24,00	-	143,43	143,43	0,00	71,60	40,51	31,09	7,00	5,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	4,47
26.11.16	24,00	-	144,68	144,68	0,00	71,60	40,73	30,87	7,00	5,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	4,46
27.11.16	24,00	-	141,94	141,94	0,00	74,16	41,56	32,60	7,00	5,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	4,69
29.11.16	24,00	-	143,83	143,83	0,00	77,22	42,94	34,28	7,00	5,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	5,39
30.11.16	24,00	-	143,32	143,32	0,00	80,88	43,30	37,58	7,00	5,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	5,75
01.12.16	24,00	-	142,50	142,50	0,00	84,07	43,78	40,29	7,00	5,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	5,81
02.12.16	24,00	-	144,20	144,20	0,00	84,04	44,79	40,25	7,00	5,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80
03.12.16	24,00	-	145,26	145,26	0,00	84,62	44,63	39,99	7,00	5,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	5,81
04.12.16	24,00	-	144,80	144,80	0,00	84,96	44,96	40,00	7,00	5,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	5,85
05.12.16	24,00	-	145,23	145,23	0,00	84,59	45,01	39,98	7,00	5,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	5,87
06.12.16	24,00	-	144,34	144,34	0,00	84,74	44,26	40,48	7,00	5,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	5,87
07.12.16	24,00	-	146,94	146,94	0,00	84,22	44,35	39,87	7,00	5,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	5,87
08.12.16	24,00	-	143,72	143,72	0,00	84,30	43,54	40,76	7,00	5,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	5,81
09.12.16	24,00	-	144,25	144,25	0,00	84,10	43,15	40,95	7,00	5,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84	5,84
10.12.16	24,00	-	145,59	145,59	0,00	84,47	44,31	39,97	7,00	5,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	5,85
11.12.16	24,00	-	146,29	146,29	0,00	84,88	44,97	40,10	7,00	5,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	5,89
12.12.16	24,00	-	143,26	143,26	0,00	85,34	44,23	41,11	7,00	5,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	6,09
13.12.16	24,00	-	141,76	141,76	0,00	87,29	44,40	42,89	7,00	5,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	6,34
14.12.16	24,00	-	144,70	144,70	0,00	88,71	44,94	43,77	7,00	5,00	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	6,57
15.12.16	24,00	-	148,97	148,97	0,00	90,04	45,99	44,05	7,00	5,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69	6,69
16.12.16	24,00	-	152,42	152,42	0,00	91,08	47,22	43,86	7,00	5,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	6,57
17.12.16	24,00	-	152,96	152,96	0,00	90,01	47,09	42,92	7,00	5,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	6,27
18.12.16	24,00	-	153,59	153,59	0,00	87,48	46,74	40,74	7,00	5,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11	6,11
19.12.16	24,00	-	152,98	152,98	0,00	86,32	46,39	39,93	7,00	5,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	5,95
20.12.16	24,00	-	152,16	152,16	0,00	84,93	45,87	39,06	7,00	5,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	5,95
21.12.16	24,00	-	147,74	147,74	-0,03	77,03	42,91	34,12	7,00	5,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	5,26
22.12.16	24,00	-	147,38	147,38	0,00	77,74	42,04	35,70	7,00	5,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	5,26
Среднее	24,00	-	144,46	144,46	0,00	82,24	43,88	38,36	7,00	5,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	5,56
Итого	720,00	-	4333,65	4333,68	-0,03						166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,69	166,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время:	M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
	24.02.16 03:00	20892,39	20861,45	0,00	0,00	0,00	0,00	628,86	628,86	-
	24.02.16 03:00	20892,39	20861,45	0,00	0,00	0,00	0,00	628,86	628,86	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

0,31 °C = 0,00 Гкал;
 166,69 Гкал;
 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

ДЛЯ ОТЧЕТОВ
 1000 «ИнфраХит Монтаж»
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Филиал "Энергосбыт"
 Управление энергосбытового учета
 Отдел эксплуатации КУУЭ
 «25» 12 «16»
 ЯСКЕРУЧ Я.А.

Отсутствует расход