

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за декабрь, 2016

Узел учета: СЛО  
 Код УУТЗ: 24306  
 Рассмотреть совместно с УУТЗ: график: 150/70

Телефон: 812-313-47-06

Абонент: ЖКС2 Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 30 / СЛО  
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"  
 Источник: 2а Невская котельная

Тех. гр.С= 0,31

Преобраз. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:

Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:

Приборы УУТЗ поверены по  
 Термометр:  
 Термометр:  
 Термометр:  
 Термометр:

Часовые и суточные архивы в файлах:  
 Режим (смена): 3001

Расходомер:  
 Gmin= Gmax=  
 Gmin= Gmax=  
 Gmin= Gmax=  
 Gmin= Gmax=  
 Qот= Qотел.= Qотсп.= Qотср=  
 Qотсп.ср= Qотсп.ср=  
 Qотсп.ср= Qотсп.ср=  
 Qотсп.ср= Qотсп.ср=

Расходомер:  
 Gmin= Gmax=  
 Gmin= Gmax=  
 Gmin= Gmax=  
 Gmin= Gmax=  
 Qот= Qотел.= Qотсп.= Qотср=  
 Qотсп.ср= Qотсп.ср=  
 Qотсп.ср= Qотсп.ср=  
 Qотсп.ср= Qотсп.ср=

Расходомер:  
 Gmin= Gmax=  
 Gmin= Gmax=  
 Gmin= Gmax=  
 Gmin= Gmax=  
 Qот= Qотел.= Qотсп.= Qотср=  
 Qотсп.ср= Qотсп.ср=  
 Qотсп.ср= Qотсп.ср=  
 Qотсп.ср= Qотсп.ср=

Дата	Ти	Час	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплопотери					
			HC	M1, T	M2, T	dM, T	T1, C	T2, C	dT, C	P1, Gk/Gk2	P2, Gk/Gk2	Qотопл, Gкал	M3, T	M4, T	dM, T	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Uгодл, м.куб	T3, C		T4, C	Qгвс общ., Gкал	Qгвс, Gкал	Q общ., Gкал	
23.11.16	24,00	-	143,74	143,74	143,74	0,00	70,09	42,87	27,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,92
24.11.16	24,00	-	143,79	143,79	143,79	0,00	70,22	43,06	27,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,90
25.11.16	24,00	-	142,33	142,33	142,33	0,00	70,19	42,77	27,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,13
26.11.16	24,00	-	143,43	143,43	143,43	0,00	72,42	43,66	28,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,36
27.11.16	24,00	-	144,36	144,36	144,36	0,00	75,47	45,32	30,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,74
28.11.16	24,00	-	145,42	145,42	145,42	0,00	81,94	47,04	34,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,03
29.11.16	24,00	-	144,05	144,05	144,05	0,00	82,04	47,16	34,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,97
30.11.16	24,00	-	143,35	143,35	143,35	0,00	82,67	48,02	34,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,95
01.12.16	24,00	-	143,33	143,33	143,33	0,00	82,95	48,44	34,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,99
02.12.16	24,00	-	143,34	143,34	143,34	0,00	82,97	48,50	34,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,96
03.12.16	24,00	-	142,96	142,96	142,96	0,00	82,66	47,81	34,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,98
04.12.16	24,00	-	143,34	143,34	143,34	0,00	82,31	47,70	34,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,01
05.12.16	24,00	-	143,15	143,15	143,15	0,00	82,20	47,42	34,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,94
06.12.16	24,00	-	143,23	143,23	143,23	0,00	82,10	47,14	34,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,93
07.12.16	24,00	-	143,48	143,48	143,48	0,00	82,57	48,20	34,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,01
08.12.16	24,00	-	144,19	144,19	144,19	0,00	82,99	48,81	34,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,20
09.12.16	24,00	-	143,30	143,30	143,30	0,00	83,27	48,34	34,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,20
10.12.16	24,00	-	143,18	143,18	143,18	0,00	85,18	48,91	36,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,24
11.12.16	24,00	-	143,47	143,47	143,47	0,00	86,43	49,22	37,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,48
12.12.16	24,00	-	144,32	144,32	144,32	0,00	87,80	49,92	37,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,53
13.12.16	24,00	-	144,04	144,04	144,04	0,00	88,90	50,59	38,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,44
14.12.16	24,00	-	143,64	143,64	143,64	0,00	87,91	50,11	37,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,18
15.12.16	24,00	-	143,76	143,76	143,76	0,00	85,41	49,44	35,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,06
16.12.16	24,00	-	143,75	143,75	143,75	0,00	84,43	49,25	35,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,94
17.12.16	24,00	-	143,68	143,68	143,68	0,00	83,02	48,69	34,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,78
18.12.16	24,00	-	91,44	91,44	91,44	0,00	76,31	46,76	29,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,25
19.12.16	24,00	-	135,00	135,00	135,00	0,00	75,26	43,75	31,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,33
20.12.16	24,00	-	135,92	135,92	135,92	0,00	77,25	45,44	31,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20
21.12.16	24,00	-	75,46	75,46	75,46	0,00	74,87	46,47	28,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,68
22.12.16	24,00	-	139,12	139,12	139,12	0,00	80,69	47,23	33,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Среднее	24,00	-	4173,47	4173,47	4173,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,47
Итого	720,00	-	4173,47	4173,47	4173,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,47

Показание счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		Q ГВС (план)		Q СЛО (план)		Треб. ч
	М1(Г)	М2(Г)	М3(Г)	М4(Г)	М3(к3)	М4(к3)	
24.10.15 03:00	56611,54	56658,94	-	-	-	-	1711,07
24.10.15 03:00	56611,54	56658,94	-	-	-	-	1711,07

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения I2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета:

0,31 °C = 0,00 Gкал;  
 140,47 Gкал;  
 куб.м.

ГРУП "ТЭК СПб"  
 Филиал "Энергосбыт"  
 Управление приборного учета  
 Отдел энергосбыта КУУТЗ  
 печать энергосбыта  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 « 25 » 12 « 16 »  
 ЯСКЕЕЧ Я.А.

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
 печать потребителя  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Открыть и проверить расход