Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 36 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Договор: 9210.038.1 ✓
Строит.Адрес: Ивановская 36
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 24456
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208796
Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208796-ч(с)-1216.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до ________
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.C= 0,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:
Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,355 Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 106,5 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	111,71	111,71	0,00	73,22	44,02	29,20	7,00	5,00	3,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,26
24.11.16	24,00	-	111,87	111,87	0,00	73,21	44,21	29,00	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
25.11.16	24,00	-	110,92	110,92	0,00	73,59	44,04	29,55	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
26.11.16	24,00	-	111,83	111,83	0,00	76,02	45,24	30,78	7,00	5,00	3,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,45
27.11.16	24,00	-	112,49	112,49	0,00	79,20	46,91	32,29	7,00	5,00	3,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,64
28.11.16	24,00	-	113,31	113,31	0,00	83,00	48,02	34,98	7,00	5,00	3,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,97
29.11.16	24,00	-	112,98	112,98	0,00	86,21	48,88	37,33	7,00	5,00	4,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,22
30.11.16	24,00	-	112,51	112,51	0,00	86,22	48,74	37,48	7,00	5,00	4,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,22
01.12.16	24,00	-	112,07	112,07	0,00	86,84	49,48	37,36	7,00	5,00	4,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,19
02.12.16	24,00	-	111,99	111,99	0,00	87,12	49,74	37,38	7,00	5,00	4,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,19
03.12.16	24,00	-	111,93	111,93	0,00	87,14	49,80	37,34	7,00	5,00	4,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,19
04.12.16	24,00	-	111,62	111,62	0,00	86,88	49,10	37,78	7,00	5,00	4,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,22
05.12.16	24,00	-	112,04	112,04	0,00	86,37	48,87	37,50	7,00	5,00	4,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,21
06.12.16	24,00	-	111,11	111,11	0,00	86,44	48,73	37,71	7,00	5,00	4,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,19
07.12.16	24,00	-	111,91	111,91	0,00	86,26	48,40	37,86	7,00	5,00	4,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,24
08.12.16	24,00	-	112,09	112,09	0,00	86,67	49,56	37,11	7,00	5,00	4,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,17
09.12.16	24,00	-	112,09	112,09	0,00	87,08	50,02	37,06	7,00	5,00	4,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,16
10.12.16	24,00	-	111,74	111,74	0,00	87,58	49,75	37,83	7,00	5,00	4,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,23
11.12.16	24,00	-	111,55	111,55	0,00	89,55	50,31	39,24	7,00	5,00	4,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,39
12.12.16	24,00	-	111,91	111,91	0,00	91,13	50,80	40,33	7,00	5,00	4,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,52
13.12.16	24,00	-	112,62	112,62	0,00	92,42	51,40	41,02	7,00	5,00	4,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,63
14.12.16	24,00	-	112,49	112,49	0,00	93,51	52,12	41,39	7,00	5,00	4,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,66
15.12.16	24,00	-	112,23	112,23	0,00	92,26	51,60	40,66	7,00	5,00	4,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,57
16.12.16	24,00	-	112,34	112,34	0,00	89,68	50,82	38,86	7,00	5,00	4,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,37
17.12.16	24,00	-	112,37	112,37	0,00	88,37	50,45	37,92	7,00	5,00	4,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,27
18.12.16	24,00	-	112,14	112,14	0,00	87,03	49,98	37,05	7,00	5,00	4,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,16
19.12.16	24,00	-	63,56	66,19	-2,63	81,74	48,10	33,64	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
20.12.16	24,00	-	104,09	104,09	0,00	80,36	45,73	34,63	7,00	5,00	3,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,61
21.12.16	24,00	-	105,44	105,44	0,00	81,12	46,74	34,38	7,00	5,00	3,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,63
22.12.16	24,00	-	50,83	53,15	-2,32	79,70	48,53	31,17	7,00	5,00	1,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,64
Среднее	24,00	-	107,93	108,09	-0,17	84,86	48,67	36,19	7,00	5,00	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,93
Итого	720,00		3237,78	3242,73	-4,95						117,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	117,91

	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
Показания счетчиков на момент снятия данных:	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **117,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
________________ /__________/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 12 «16» г.

ЯСКЕВИЧ Я.А.