Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 6 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9070.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ: 28881
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208797
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= 0,48 Gmax= 72
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= 0,48 Gmax= 72
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208797-ч(с)-1216.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,32

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=1,363 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=408,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	176,31	176,31	0,00	70,05	41,27	28,78	7,00	5,00	5,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,08
24.11.16	24,00	-	176,24	176,24	0,00	70,02	41,32	28,70	7,00	5,00	5,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,06
25.11.16	24,00	-	176,21	176,21	0,00	71,17	41,61	29,56	7,00	5,00	5,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,21
26.11.16	24,00	-	176,73	176,73	0,00	73,40	42,50	30,90	7,00	5,00	5,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,46
27.11.16	24,00	-	177,74	177,74	0,00	75,18	43,39	31,79	7,00	5,00	5,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,65
28.11.16	24,00	-	175,87	175,87	0,00	77,59	43,33	34,26	7,00	5,00	6,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,03
29.11.16	24,00	-	174,99	174,99	0,00	79,84	43,74	36,10	7,00	5,00	6,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,32
30.11.16	24,00	-	176,44	176,44	0,00	79,95	43,84	36,11	7,00	5,00	6,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,38
01.12.16	24,00	-	176,24	175,94	0,30	80,03	44,08	35,95	7,00	5,00	6,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,36
02.12.16	24,00	-	119,89	121,73	-1,84	76,82	42,18	34,64	7,00	5,00	4,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,15
03.12.16	24,00	-	174,31	173,51	0,80	76,04	43,04	33,00	7,00	5,00	5,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,79
04.12.16	24,00	-	173,49	173,49	0,00	79,64	44,17	35,47	7,00	5,00	6,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,16
05.12.16	24,00	-	90,70	92,80	-2,10	77,91	44,68	33,23	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,06
06.12.16	24,00	-	90,53	90,80	-0,27	73,53	40,08	33,45	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,23
07.12.16	24,00	-	190,95	179,59	11,36	80,83	45,04	35,79	7,00	5,00	7,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,35
08.12.16	24,00	-	183,26	173,64	9,62	80,37	44,56	35,81	7,00	5,00	6,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,99
09.12.16	24,00	-	177,49	168,90	8,59	80,15	44,29	35,86	7,00	5,00	6,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,75
10.12.16	24,00	-	170,07	161,87	8,20	80,35	43,44	36,91	7,00	5,00	6,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,64
11.12.16	24,00	-	171,45	163,23	8,22	81,98	43,92	38,06	7,00	5,00	6,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,89
12.12.16	24,00	-	171,95	163,42	8,53	82,85	43,98	38,87	7,00	5,00	7,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,06
13.12.16	24,00	-	173,62	165,38	8,24	84,11	44,42	39,69	7,00	5,00	7,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,26
14.12.16	24,00	-	174,15	166,11	8,04	83,85	44,55	39,30	7,00	5,00	7,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,21
15.12.16	24,00	-	179,50	171,61	7,89	83,86	45,07	38,79	7,00	5,00	7,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,33
16.12.16	24,00	-	183,13	175,94	7,19	83,41	45,78	37,63	7,00	5,00	7,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,23
17.12.16	24,00	-	181,11	175,87	5,24	83,13	45,87	37,26	7,00	5,00	6,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,99
18.12.16	24,00	-	179,88	177,48	2,40	82,64	46,01	36,63	7,00	5,00	6,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,70
19.12.16	24,00	-	179,82	175,11	4,71	81,19	45,64	35,55	7,00	5,00	6,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,61
20.12.16	24,00	-	180,20	176,45	3,75	79,64	45,19	34,45	7,00	5,00	6,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,38
21.12.16	24,00	-	177,65	172,67	4,98	78,31	44,59	33,72	7,00	5,00	6,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,22
22.12.16	24,00		179,22	174,74	4,48	79,71	45,14	34,57	7,00	5,00	6,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6,40
Среднее	24,00	-	169,64	166,03	3,61	78,92	43,89	35,03	7,00	5,00	6,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,13
Итого	720,00		5089,14	4980,81	108,33						183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	183,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 02:00	31991,38	31673,10	0,00	-	0,00	-	971,17	-	-
	22.12.16 09:00	36945,69	36521,71	0,00	-	0,00	-	1150,31	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **183,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) теплопотребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление энергосбытового учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 12 «16» г.
ЯСКЕВЕЧ Я.А.