Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9072.058-1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 7 / ТЦ-1 СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 7 | Код УУТЭ: 28648
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-10207230-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 10207230 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: общ Qот= 702 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gгв 306,9 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	77,92	77,92	0,00	72,13	40,26	31,87	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
24.11.16	24,00	-	78,24	78,24	0,00	72,07	40,37	31,70	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
25.11.16	24,00	-	78,21	78,21	0,00	73,37	40,59	32,78	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
26.11.16	24,00	-	78,37	78,37	0,00	75,74	41,26	34,48	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
27.11.16	24,00	-	78,68	78,68	0,00	77,63	42,19	35,44	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,79
28.11.16	24,00	-	77,88	77,88	0,00	80,24	42,03	38,21	7,00	5,00	2,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,98
29.11.16	24,00	-	78,11	78,11	0,00	82,57	42,24	40,33	7,00	5,00	3,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,15
30.11.16	24,00	-	79,48	79,48	0,00	82,54	42,52	40,02	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
01.12.16	24,00	-	79,39	79,39	0,00	82,61	43,16	39,45	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
02.12.16	24,00	-	54,94	54,94	0,00	79,33	41,36	37,97	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,11
03.12.16	24,00	-	79,86	79,86	0,00	78,60	41,60	37,00	7,00	5,00	2,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,95
04.12.16	24,00	-	80,45	80,45	0,00	82,25	42,75	39,50	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
05.12.16	24,00	-	40,76	40,78	-0,02	81,52	43,62	37,90	7,00	5,00	1,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,56
06.12.16	24,00	-	36,10	37,13	-1,03	75,54	37,18	38,36	7,00	5,00	1,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			1,39
07.12.16	24,00	-	72,58	72,58	0,00	83,42	40,49	42,93	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,12
08.12.16	24,00	-	75,40	75,26	0,14	82,87	42,10	40,77	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			3,08
09.12.16	24,00	-	75,04	75,04	0,00	82,66	42,36	40,30	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
10.12.16	24,00	-	73,63	73,63	0,00	83,00	41,82	41,18	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
11.12.16	24,00	-	73,08	73,08	0,00	84,63	42,18	42,45	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
12.12.16	24,00	-	73,65	73,65	0,00	85,51	42,25	43,26	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,19
13.12.16	24,00	-	74,48	74,48	0,00	86,70	42,76	43,94	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
14.12.16	24,00	-	75,98	75,98	0,00	86,37	43,35	43,02	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
15.12.16	24,00	-	76,89	76,89	0,00	86,22	43,58	42,64	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
16.12.16	24,00	-	76,84	76,84	0,00	85,56	43,76	41,80	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
17.12.16	24,00	-	77,18	77,18	0,00	85,18	44,09	41,09	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
18.12.16	24,00	-	76,85	76,85	0,00	84,58	44,12	40,46	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
19.12.16	24,00	-	76,46	76,46	0,00	83,01	43,85	39,16	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,99
20.12.16	24,00	-	77,74	77,74	0,00	81,39	43,75	37,64	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,93
21.12.16	24,00	-	75,86	75,86	0,00	80,03	43,13	36,90	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
22.12.16	24,00		76,69	76,69	-	81,48	43,58	37,90	7,00	5,00	2,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,91
Среднее	24,00	-	73,56	73,59	-0,03	81,29	42,28	39,02	7,00	5,00	2,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,87
Итого	720,00		2206,74	2207,65	-0,91						86,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,01	0,00	0,00	86,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч.
	22.12.16 13:00	3512,37	3515,97	0,00	-	0,00	-	137,82	-	
	22.12.16 13:00	3512,37	3515,97	0,00	-	0,00	-	137,82	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **86,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 12 «16» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.