Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 7 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9072.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ: 28648
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202208-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202208 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 1,02 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 24306,9 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	66,00	66,00	0,00	71,43	40,03	31,40	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
24.11.16	24,00	-	66,45	66,45	0,00	71,37	40,20	31,17	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
25.11.16	24,00	-	66,35	66,35	0,00	72,65	40,22	32,43	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
26.11.16	24,00	-	66,40	66,40	0,00	75,01	41,17	33,84	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
27.11.16	24,00	-	66,64	66,64	0,00	76,87	41,97	34,90	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,33
28.11.16	24,00	-	66,03	66,03	0,00	79,38	41,73	37,65	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
29.11.16	24,00	-	65,21	65,21	0,00	81,55	41,19	40,36	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
30.11.16	24,00	-	65,43	65,43	0,00	81,60	41,57	40,03	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
01.12.16	24,00	-	65,61	65,61	0,00	81,69	42,06	39,63	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,60
02.12.16	24,00	-	45,17	45,20	-0,03	76,90	39,62	37,28	7,00	5,00	1,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,71
03.12.16	24,00	-	62,55	62,55	0,00	77,72	39,55	38,17	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
04.12.16	24,00	-	62,55	62,55	0,00	81,20	40,27	40,93	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
05.12.16	24,00	-	31,71	31,67	0,04	79,79	41,07	38,72	7,00	5,00	1,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,24
06.12.16	24,00	-	32,21	34,47	-2,26	74,40	35,49	38,91	7,00	5,00	1,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,26
07.12.16	24,00	-	62,92	62,92	0,00	82,35	39,91	42,44	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
08.12.16	24,00	-	65,07	65,07	0,00	81,92	41,29	40,63	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
09.12.16	24,00	-	64,99	64,99	0,00	81,67	41,42	40,25	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
10.12.16	24,00	-	63,87	63,87	0,00	81,97	40,66	41,31	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,64
11.12.16	24,00	-	63,92	63,68	0,24	83,57	41,12	42,45	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
12.12.16	24,00	-	64,52	64,40	0,12	84,45	41,61	42,84	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
13.12.16	24,00	-	64,36	64,36	0,00	85,63	42,04	43,59	7,00	5,00	2,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,81
14.12.16	24,00	-	64,83	64,83	0,00	85,33	42,37	42,96	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,79
15.12.16	24,00	-	65,83	65,83	0,00	85,17	42,34	42,83	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
16.12.16	24,00	-	65,51	65,51	0,00	84,55	42,59	41,96	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,75
17.12.16	24,00	-	65,64	65,64	0,00	84,15	42,61	41,54	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
18.12.16	24,00	-	65,55	65,55	0,00	83,57	42,55	41,02	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
19.12.16	24,00	-	65,60	65,60	0,00	82,04	42,40	39,64	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,60
20.12.16	24,00	-	66,84	66,84	0,00	80,49	42,55	37,94	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
21.12.16	24,00	-	66,19	66,19	0,00	79,14	42,06	37,08	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
22.12.16	24,00		66,21	66,21	-	80,56	42,34	38,22	7,00	5,00	2,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,53
Среднее	24,00	-	62,34	62,40	-0,07	80,27	41,20	39,07	7,00	5,00	2,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,44
Итого	720,00		1870,16	1872,05	-1,89						73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	73,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 02:00	9578,13	9567,76	0,00	-	0,00	-	332,66	-	-
	22.12.16 02:00	11382,09	11373,61	0,00	-	0,00	-	403,29	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **73,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» «12» «16» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.