Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 8-77 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 8-77
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ: 32987
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208193
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208193-ч(с)-1216.txt
Режим (схема):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,32

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	100,09	100,09	0,00	71,65	43,41	28,24	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
24.11.16	24,00	-	100,59	100,59	0,00	71,66	43,49	28,17	7,00	5,00	2,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,84
25.11.16	24,00	-	100,53	100,53	0,00	73,03	43,95	29,08	7,00	5,00	2,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,92
26.11.16	24,00	-	101,06	101,06	0,00	75,33	44,81	30,52	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,09
27.11.16	24,00	-	101,12	101,12	0,00	77,25	45,82	31,43	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
28.11.16	24,00	-	100,01	100,01	0,00	79,88	46,00	33,88	7,00	5,00	3,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,39
29.11.16	24,00	-	99,19	99,19	0,00	82,08	46,34	35,74	7,00	5,00	3,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,54
30.11.16	24,00	-	99,63	99,63	0,00	82,02	46,38	35,64	7,00	5,00	3,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,56
01.12.16	24,00	-	100,08	100,08	0,00	82,07	46,90	35,17	7,00	5,00	3,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,52
02.12.16	24,00	-	101,14	101,14	0,00	81,40	47,03	34,37	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,48
03.12.16	24,00	-	98,80	98,80	0,00	78,08	44,96	33,12	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
04.12.16	24,00	-	97,87	97,87	0,00	81,63	45,87	35,76	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,50
05.12.16	24,00	-	52,98	53,04	-0,06	77,21	46,16	31,05	7,00	5,00	1,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,70
06.12.16	24,00	-	74,83	74,83	0,00	69,96	36,71	33,25	7,00	5,00	2,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,50
07.12.16	24,00	-	92,62	92,62	0,00	82,88	44,14	38,74	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
08.12.16	24,00	-	95,64	95,64	0,00	82,28	45,51	36,77	7,00	5,00	3,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,52
09.12.16	24,00	-	96,16	96,16	0,00	82,12	45,85	36,27	7,00	5,00	3,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,49
10.12.16	24,00	-	95,28	95,28	0,00	82,50	45,62	36,88	7,00	5,00	3,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,52
11.12.16	24,00	-	94,92	94,92	0,00	84,05	45,98	38,07	7,00	5,00	3,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,62
12.12.16	24,00	-	95,60	95,60	0,00	84,93	46,14	38,79	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,71
13.12.16	24,00	-	95,69	95,69	0,00	86,04	46,66	39,38	7,00	5,00	3,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,77
14.12.16	24,00	-	96,44	96,44	0,00	85,73	46,91	38,82	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,75
15.12.16	24,00	-	66,48	66,48	0,00	85,00	42,96	42,04	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
16.12.16	24,00	-	96,41	96,41	0,00	84,58	46,12	38,46	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,71
17.12.16	24,00	-	101,17	101,17	0,00	84,54	47,55	36,99	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,75
18.12.16	24,00	-	83,31	83,31	0,00	83,29	44,90	38,39	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
19.12.16	24,00	-	102,02	102,02	0,00	82,28	47,32	34,96	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,57
20.12.16	24,00	-	103,73	103,73	0,00	80,67	47,28	33,39	7,00	5,00	3,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,47
21.12.16	24,00	-	103,36	103,36	0,00	79,38	46,91	32,47	7,00	5,00	3,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,36
22.12.16	24,00		103,04	103,04	-	80,78	47,17	33,61	7,00	5,00	3,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,46
Среднее	24,00	-	94,99	94,99	0,00	80,48	45,50	34,98	7,00	5,00	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,32
Итого	720,00		2849,79	2849,85	-0,06						99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	99,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 02:00	44210,45	44191,36	0,00	-	0,00	-	1053,27		-
	22.12.16 02:00	46957,33	46938,30	0,00	-	0,00	-	1149,44		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **99,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 25 » 12 «16» г.
ЯСКЕВЕЧ Я.А.