

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 2-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 221168
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.11.16	24	-	61,56	8,71	213,380	-	-	42,33	7,01	212,980	-	19,23	0,400	0,00	0,00	0,00	4,119
24.11.16	24	-	66,53	8,80	213,990	-	-	44,99	7,08	213,990	-	21,54	0,000	0,00	0,00	0,00	4,610
25.11.16	24	-	69,11	8,77	217,540	-	-	46,81	7,00	217,540	-	22,30	0,000	0,00	0,00	0,00	4,854
26.11.16	24	-	66,71	8,70	222,540	-	-	46,11	6,84	222,540	-	20,60	0,000	0,00	0,00	0,00	4,584
27.11.16	24	-	66,42	7,88	179,470	-	-	45,39	6,38	179,250	-	21,03	0,220	0,00	0,00	0,00	3,799
28.11.16	24	-	67,02	8,98	220,180	-	-	45,49	7,15	219,430	-	21,53	0,750	0,00	0,00	0,00	4,775
29.11.16	24	-	68,37	8,86	224,580	-	-	45,83	6,97	224,450	-	22,54	0,130	0,00	0,00	0,00	5,070
30.11.16	24	-	71,45	8,63	215,730	-	-	47,69	6,80	215,670	-	23,76	0,060	0,00	0,00	0,00	5,134
01.12.16	24	-	69,75	8,81	225,870	-	-	48,02	6,88	225,820	-	21,73	0,050	0,00	0,00	0,00	4,912
02.12.16	24	-	73,00	8,73	217,510	-	-	48,92	6,94	217,220	-	24,08	0,290	0,00	0,00	0,00	5,256
03.12.16	24	-	77,41	8,72	217,190	-	-	51,48	6,94	217,080	-	25,93	0,110	0,00	0,00	0,00	5,644
04.12.16	24	-	74,35	8,74	216,870	-	-	49,24	6,97	216,870	-	25,11	0,000	0,00	0,00	0,00	5,450
05.12.16	24	-	72,85	8,76	216,100	-	-	48,21	6,99	216,100	-	24,64	0,000	0,00	0,00	0,00	5,324
06.12.16	24	-	77,10	8,80	210,940	-	-	49,52	7,12	210,940	-	27,58	0,000	0,00	0,00	0,00	5,819
07.12.16	24	-	77,28	8,80	209,910	-	-	49,24	7,14	209,910	-	28,04	0,000	0,00	0,00	0,00	5,890
08.12.16	24	-	69,99	8,75	215,620	-	-	47,12	7,01	215,620	-	22,87	0,000	0,00	0,00	0,00	4,931
09.12.16	24	-	65,99	8,75	218,170	-	-	45,41	6,96	218,170	-	20,58	0,000	0,00	0,00	0,00	4,490
10.12.16	24	-	68,26	8,76	217,860	-	-	45,97	6,97	217,860	-	22,29	0,000	0,00	0,00	0,00	4,859
11.12.16	24	-	72,99	8,76	216,340	-	-	48,15	7,00	216,340	-	24,84	0,000	0,00	0,00	0,00	5,378
12.12.16	24	-	75,43	8,81	214,330	-	-	49,00	7,08	214,330	-	26,43	0,000	0,00	0,00	0,00	5,666
13.12.16	24	-	79,25	8,85	212,570	-	-	50,61	7,14	211,930	-	28,64	0,640	0,00	0,00	0,00	6,126
14.12.16	24	-	82,72	8,83	213,310	-	-	52,99	7,10	211,780	-	29,73	1,530	0,00	0,00	0,00	6,428
15.12.16	24	-	77,22	8,62	213,040	-	-	50,74	6,88	211,250	-	26,48	1,790	0,00	0,00	0,00	5,735
16.12.16	24	-	70,14	8,70	215,380	-	-	47,47	6,91	214,540	-	22,67	0,840	0,00	0,00	0,00	4,924
17.12.16	24	-	72,50	8,82	221,390	-	-	49,13	6,97	220,370	-	23,37	1,020	0,00	0,00	0,00	5,228
18.12.16	24	-	68,19	8,83	222,230	-	-	46,89	6,98	222,230	-	21,30	0,000	0,00	0,00	0,00	4,736
19.12.16	24	-	66,69	8,82	221,740	-	-	46,05	6,97	221,740	-	20,64	0,000	0,00	0,00	0,00	4,578
20.12.16	24	-	63,66	8,81	221,840	-	-	44,43	6,97	221,840	-	19,23	0,000	0,00	0,00	0,00	4,269
21.12.16	24	-	61,49	8,86	228,210	-	-	43,61	6,91	228,210	-	17,88	0,000	0,00	0,00	0,00	4,083
22.12.16	24	-	64,18	8,87	227,960	-	-	45,10	6,93	227,960	-	19,08	0,000	0,00	0,00	0,00	4,353
Среднее	24,00	-	70,59	8,75	216,726	-	-	47,40	6,97	216,465	-	23,19	0,261	-	-	-	5,034
Итого	720,0				6501,790	0,000				6493,960	0,000		7,830	0,00	0,00	0,00	151,02

Ориентировочно до конца месяца(+)

2004,107

2001,716

2,391

41,36

Корректировка за прошлый месяц (-)

1779,269

1778,983

0,286

33,67

Итого за декабрь 2016 :

6726,629

6716,693

9,936

158,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.16 02:00	96714,080	-	93874,030	-	0,000	0,000	1880,084	
23.12.16 02:00	103216,640	-	100368,760	-	0,000	0,000	2031,107	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв = 0

158,72 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербург»
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата: 29.12.2016