

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная зависимая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 226008

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

--

Тхв =

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 \cdot (h1 - hхв) - M2 \cdot (h2 - hхв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.11.16	24	-	59,65	7,00	148,590	-	-	43,44	7,00	145,310	-	16,21	3,280	0,00	0,00	0,00	2,405
24.11.16	24	-	61,85	7,00	148,230	-	-	44,73	7,00	144,870	-	17,12	3,360	0,00	0,00	0,00	2,536
25.11.16	24	-	63,80	7,00	147,690	-	-	45,71	7,00	144,350	-	18,09	3,340	0,00	0,00	0,00	2,669
26.11.16	24	-	66,75	7,00	148,420	-	-	47,31	7,00	144,870	-	19,44	3,550	0,00	0,00	0,00	2,881
27.11.16	24	-	69,48	7,00	147,090	-	-	48,97	7,00	143,690	-	20,51	3,400	0,00	0,00	0,00	3,014
28.11.16	24	-	70,14	7,00	144,600	-	-	48,44	7,00	141,060	-	21,70	3,540	0,00	0,00	0,00	3,132
29.11.16	24	-	73,49	7,00	144,170	-	-	49,92	7,00	140,870	-	23,57	3,300	0,00	0,00	0,00	3,394
30.11.16	24	-	75,56	7,00	143,680	-	-	51,18	7,00	140,500	-	24,38	3,180	0,00	0,00	0,00	3,501
01.12.16	24	-	78,36	7,00	144,540	-	-	53,00	7,00	141,290	-	25,36	3,250	0,00	0,00	0,00	3,664
02.12.16	24	-	82,67	7,00	145,340	-	-	55,66	7,00	141,980	-	27,01	3,360	0,00	0,00	0,00	3,925
03.12.16	24	-	84,17	7,00	143,680	-	-	56,33	7,00	140,280	-	27,84	3,400	0,00	0,00	0,00	4,001
04.12.16	24	-	80,25	7,00	145,550	-	-	54,21	7,00	142,260	-	26,04	3,290	0,00	0,00	0,00	3,789
05.12.16	24	-	75,99	7,00	144,340	-	-	52,29	7,00	141,140	-	23,70	3,200	0,00	0,00	0,00	3,415
06.12.16	24	-	66,14	7,00	143,530	-	-	46,63	7,00	140,390	-	19,51	3,140	0,00	0,00	0,00	2,798
07.12.16	24	-	68,45	7,00	145,510	-	-	47,53	7,00	142,320	-	20,92	3,190	0,00	0,00	0,00	3,039
08.12.16	24	-	72,85	7,00	147,610	-	-	50,98	7,00	144,390	-	21,87	3,220	0,00	0,00	0,00	3,227
09.12.16	24	-	71,85	7,00	149,210	-	-	50,72	7,00	145,860	-	21,13	3,350	0,00	0,00	0,00	3,149
10.12.16	24	-	68,56	7,00	147,520	-	-	48,55	7,00	144,270	-	20,01	3,250	0,00	0,00	0,00	2,947
11.12.16	24	-	71,42	7,00	146,090	-	-	49,29	7,00	142,880	-	22,13	3,210	0,00	0,00	0,00	3,227
12.12.16	24	-	77,96	7,00	146,310	-	-	52,88	7,00	142,980	-	25,08	3,330	0,00	0,00	0,00	3,667
13.12.16	24	-	81,35	7,00	146,780	-	-	54,47	7,00	143,450	-	26,88	3,330	0,00	0,00	0,00	3,945
14.12.16	24	-	83,25	7,00	146,590	-	-	55,67	7,00	143,160	-	27,58	3,430	0,00	0,00	0,00	4,041
15.12.16	24	-	81,12	7,00	141,780	-	-	54,25	7,00	138,560	-	26,87	3,220	0,00	0,00	0,00	3,811
16.12.16	24	-	73,51	7,00	147,610	-	-	51,40	7,00	144,220	-	22,11	3,390	0,00	0,00	0,00	3,264
17.12.16	24	-	70,44	7,00	146,820	-	-	49,56	7,00	143,560	-	20,88	3,260	0,00	0,00	0,00	3,065
18.12.16	24	-	68,14	7,00	146,550	-	-	48,36	7,00	143,290	-	19,78	3,260	0,00	0,00	0,00	2,898
19.12.16	24	-	67,58	7,00	146,140	-	-	47,99	7,00	142,970	-	19,59	3,170	0,00	0,00	0,00	2,862
20.12.16	24	-	65,49	7,00	145,370	-	-	46,79	7,00	142,240	-	18,70	3,130	0,00	0,00	0,00	2,713
21.12.16	24	-	63,80	7,00	145,110	-	-	46,01	7,00	141,310	-	17,79	3,800	0,00	0,00	0,00	2,579
22.12.16	24	-	61,17	7,00	144,900	-	-	44,43	7,00	141,760	-	16,74	3,140	0,00	0,00	0,00	2,422
Среднее	24,00	-	71,84	7,00	145,978	-	-	49,89	7,00	142,669	-	21,95	3,309	-	-	-	3,199
Итого	720,0				4379,350	0,000				4280,080	0,000		99,270	0,00	0,00	0,00	95,98

Ориентировочно до конца месяца(+)

1314,643

1284,879

29,764

25,46

Корректировка за прошлый месяц (-)

1179,577

1153,006

26,571

20,38

Итого за декабрь 2016 :

4514,416

4411,953

102,463

101,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
04.10.16 04:00	30721,550	-	30094,570	-	0,000	0,000	549,887	
04.10.16 04:00	30721,550	-	30094,570	-	0,000	0,000	549,887	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $\Delta t_{хв} = 0$

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

0

101,07 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

сервисная по соьту тепловой энергии
 филиал «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 23.12.2016