

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 22, ТЦ-5 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 185262

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qот.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.11.16	24	-	59,33	10,30	258,330	-	-	42,46	5,60	258,330	-	16,87	0,000	0,00	0,00	0,00	4,374
24.11.16	24	-	61,52	10,30	257,690	-	-	43,72	5,60	257,690	-	17,80	0,000	0,00	0,00	0,00	4,600
25.11.16	24	-	63,45	10,30	257,440	-	-	44,61	5,60	257,440	-	18,84	0,000	0,00	0,00	0,00	4,868
26.11.16	24	-	66,36	10,30	257,840	-	-	46,09	5,60	257,840	-	20,27	0,000	0,00	0,00	0,00	5,242
27.11.16	24	-	69,06	10,30	254,340	-	-	47,48	5,60	254,340	-	21,58	0,000	0,00	0,00	0,00	5,506
28.11.16	24	-	69,72	10,30	249,800	-	-	47,03	5,60	249,800	-	22,69	0,040	0,00	0,00	0,00	5,685
29.11.16	24	-	73,09	10,30	256,120	-	-	48,53	5,60	256,120	-	24,56	0,000	0,00	0,00	0,00	6,310
30.11.16	24	-	75,13	10,30	260,700	-	-	50,00	5,60	260,700	-	25,13	0,000	0,00	0,00	0,00	6,572
01.12.16	24	-	77,95	10,30	261,610	-	-	51,82	5,60	261,610	-	26,13	0,000	0,00	0,00	0,00	6,857
02.12.16	24	-	82,20	10,30	262,340	-	-	54,24	5,60	262,340	-	27,96	0,000	0,00	0,00	0,00	7,361
03.12.16	24	-	83,65	10,30	259,140	-	-	54,93	5,60	259,140	-	28,72	0,000	0,00	0,00	0,00	7,472
04.12.16	24	-	79,74	10,30	263,050	-	-	52,99	5,60	263,050	-	26,75	0,000	0,00	0,00	0,00	7,059
05.12.16	24	-	75,47	10,30	262,180	-	-	51,19	5,60	262,180	-	24,28	0,000	0,00	0,00	0,00	6,383
06.12.16	24	-	65,73	10,30	262,570	-	-	45,69	5,60	262,570	-	20,04	0,000	0,00	0,00	0,00	5,282
07.12.16	24	-	68,10	10,30	265,300	-	-	46,54	5,60	265,300	-	21,56	0,000	0,00	0,00	0,00	5,738
08.12.16	24	-	72,43	10,30	267,930	-	-	49,60	5,60	267,930	-	22,83	0,000	0,00	0,00	0,00	6,138
09.12.16	24	-	71,43	10,30	271,050	-	-	49,49	5,60	271,050	-	21,94	0,000	0,00	0,00	0,00	5,964
10.12.16	24	-	68,15	10,30	268,780	-	-	47,45	5,60	268,780	-	20,70	0,000	0,00	0,00	0,00	5,582
11.12.16	24	-	71,07	10,30	265,930	-	-	48,26	5,60	265,930	-	22,81	0,000	0,00	0,00	0,00	6,084
12.12.16	24	-	77,51	10,30	265,760	-	-	51,40	5,60	265,760	-	26,11	0,000	0,00	0,00	0,00	6,964
13.12.16	24	-	80,87	10,30	265,850	-	-	53,08	5,60	265,850	-	27,79	0,000	0,00	0,00	0,00	7,412
14.12.16	24	-	82,74	10,30	265,660	-	-	54,36	5,60	265,660	-	28,38	0,000	0,00	0,00	0,00	7,566
15.12.16	24	-	80,59	10,30	257,610	-	-	52,91	5,60	257,610	-	27,68	0,000	0,00	0,00	0,00	7,155
16.12.16	24	-	73,07	10,30	268,790	-	-	50,11	5,60	268,790	-	22,96	0,000	0,00	0,00	0,00	6,189
17.12.16	24	-	70,06	10,30	267,950	-	-	48,61	5,60	267,950	-	21,45	0,000	0,00	0,00	0,00	5,770
18.12.16	24	-	67,76	10,30	267,850	-	-	47,53	5,60	267,850	-	20,23	0,000	0,00	0,00	0,00	5,436
19.12.16	24	-	67,17	10,30	268,090	-	-	47,25	5,60	268,090	-	19,92	0,000	0,00	0,00	0,00	5,358
20.12.16	24	-	65,12	10,30	269,100	-	-	46,23	5,60	269,100	-	18,89	0,000	0,00	0,00	0,00	5,103
21.12.16	24	-	63,45	10,30	268,330	-	-	45,51	5,60	268,330	-	17,94	0,000	0,00	0,00	0,00	4,829
22.12.16	24	-	60,87	10,30	267,980	-	-	44,04	5,60	267,980	-	16,83	0,000	0,00	0,00	0,00	4,528
Среднее	24,00	-	71,43	10,30	263,170	-	-	48,77	5,60	263,169	-	22,65	0,001	-	-	-	5,980
Итого	720,0				7895,110	0,000				7895,070	0,000		0,040	0,00	0,00	0,00	179,39

Ориентировочно до конца месяца(+) 2414,687

Корректировка за прошлый месяц (-) 2060,720

Итого за декабрь 2016 : 8249,077

2414,687

2060,720

8249,037

0,000

0,000

0,040

47,85

37,15

190,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.16 08:00	61678,530	-	61643,200	-	0,000	0,000	1193,685	
23.12.16 02:00	69508,810	-	69473,440	-	0,000	0,000	1371,963	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв = 0

190,09 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Копия по событию тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТЭК-Г»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до подписания АКТА допуска УУ

23.12.2016