

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Карлавакская 25-3 / ТЛ-1 СЛО
 Обслуживающая организация: ООО "ИндраХит Монтаж"
 Источник ТЭП-2

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за декабрь 2016
 Телефон: 6641.038.1
 Стронт.Адрес: Карлавакская 25-3
 Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: ТЛ-1 СЛО
 Код УУТЗ:
 Расширять совместно с УУТЗ:
 График: 150/70

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207266
 Поддошт.тр.(M1):
 Обрат.тр.(M2):
 тр.ШКГ(МЗ):
 тр.ШКГ(М4):
 тр.подпитки(У5):
 Расчетные алгоритмы: зима: Q=M1*(t1-t2)/k
 лето: Q=M1*(t1-t2)/k

Часовые и суточ. архивы в файлах:
 ВКТ-7-207266-(С)-1216.txt
 Режим (смена):
 расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0.2
 расходомер: ПРЭМ 32 Gmax= 30
 тр.ШКГ(МЗ): Gmin= 0.2
 тр.ШКГ(М4): Gmin= 0.2
 тр.подпитки(У5): Gmin= 0.2

Приборы УУТЗ поверены до _____
 Термометр.: КТСПН
 Термометр.: КТСПН
 Термометр.: КТСПН
 Термометр.: КТСПН
 Термометр.: КТСПН

Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Узел учета: ТЛ-1 СЛО
 Код УУТЗ:
 Расширять совместно с УУТЗ:
 График: 150/70

Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Дата	Ti	T2	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dV	Vподп	T3	T4	Контрольные данные		Q общ.
																					Qтв.изл.	Qтв.гвс	
23.11.16	24,00	-	166,64	166,64	0,00	49,82	43,22	6,60	7,00	5,00	1,10	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
24.11.16	24,00	-	166,45	166,45	0,00	50,54	43,80	6,74	7,00	5,00	1,13	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13
25.11.16	24,00	-	166,37	166,37	0,00	51,13	44,20	6,93	7,00	5,00	1,16	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16
26.11.16	24,00	-	166,41	166,41	0,00	52,63	45,25	7,38	7,00	5,00	1,23	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
27.11.16	24,00	-	166,40	166,40	0,00	55,16	47,28	7,88	7,00	5,00	1,32	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32
28.11.16	24,00	-	166,26	166,26	0,00	55,47	47,29	8,18	7,00	5,00	1,36	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36
29.11.16	24,00	-	166,16	166,16	0,00	57,75	48,78	8,97	7,00	5,00	1,50	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
30.11.16	24,00	-	166,55	166,55	0,00	59,26	49,94	9,32	7,00	5,00	1,56	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56
01.12.16	24,00	-	166,25	166,25	0,00	60,63	51,12	9,51	7,00	5,00	1,59	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59
02.12.16	24,00	-	166,47	166,47	0,00	61,03	51,54	9,49	7,00	5,00	1,58	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58
03.12.16	24,00	-	166,54	166,54	0,00	60,90	51,55	9,35	7,00	5,00	1,56	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56
04.12.16	24,00	-	166,34	166,34	0,00	60,87	51,30	9,57	7,00	5,00	1,59	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59
05.12.16	24,00	-	166,39	166,39	0,00	60,96	51,42	9,54	7,00	5,00	1,60	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
06.12.16	24,00	-	166,40	166,40	0,00	60,72	51,12	9,60	7,00	5,00	1,60	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
07.12.16	24,00	-	166,23	166,23	0,00	61,10	51,30	9,80	7,00	5,00	1,63	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63
08.12.16	24,00	-	166,60	166,60	0,00	61,10	51,65	9,45	7,00	5,00	1,58	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58
09.12.16	24,00	-	166,71	166,71	0,00	60,83	51,62	9,21	7,00	5,00	1,54	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54
10.12.16	24,00	-	166,42	166,42	0,00	60,83	51,52	9,41	7,00	5,00	1,57	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57
11.12.16	24,00	-	166,39	166,39	0,00	61,03	51,46	9,57	7,00	5,00	1,59	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59
12.12.16	24,00	-	166,20	166,20	0,00	61,80	51,92	9,88	7,00	5,00	1,65	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65
13.12.16	24,00	-	166,41	166,41	0,00	63,19	52,89	10,30	7,00	5,00	1,72	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72
14.12.16	24,00	-	166,35	166,35	0,00	62,90	52,77	10,13	7,00	5,00	1,69	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69
15.12.16	24,00	-	166,57	166,57	0,00	62,29	52,39	9,90	7,00	5,00	1,66	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66
16.12.16	24,00	-	166,66	166,66	0,00	60,82	51,42	9,40	7,00	5,00	1,57	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57
17.12.16	24,00	-	166,73	166,73	0,00	60,44	51,24	9,20	7,00	5,00	1,54	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54
18.12.16	24,00	-	166,55	166,55	0,00	59,80	50,87	8,93	7,00	5,00	1,49	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49
19.12.16	24,00	-	166,56	166,56	0,00	58,73	50,05	8,68	7,00	5,00	1,45	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45
20.12.16	24,00	-	166,60	166,60	0,00	57,22	48,95	8,27	7,00	5,00	1,38	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38
21.12.16	24,00	-	166,63	166,63	0,00	55,84	48,00	7,84	7,00	5,00	1,31	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31
22.12.16	24,00	-	166,60	166,60	0,00	57,26	49,00	8,26	7,00	5,00	1,38	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38
Среднее	24,00	-	166,46	166,46	0,00	58,74	49,83	8,91	7,00	5,00	1,49	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49
Итого	720,00	-	4993,84	4993,84	0,00	-	-	-	-	-	44,63	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(Т)	M2(Т)	M3(Т)	M4(Т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЛО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
23.11.16 03:00	23.11.16 03:00	3291,21	3291,21	0,00	-	0,00	-	28,45	-	-
22.12.16 02:00	22.12.16 02:00	811,50	811,50	0,00	-	0,00	-	71,66	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

0 °С = 0,00 Гкал;
 44,63 Гкал;
 куб.м.

С учетом корректировок
 с учетом корректировок

Системы отопления
 Наладить работу
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГЛУП "ТЭК СПб"
 печать
 Фирма "Информатик-Монтаж"
 печать
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 23 ДЕКАБРЬ 2016

Отрегулировать температуру