Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 6641.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 25-3 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Караваевская 25-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник ТЭЦ-22 | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205763-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205763 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,1095 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=105,504 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	110,60	110,60	0,00	49,78	41,03	8,75	7,00	5,00	0,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,97
24.11.16	24,00	-	110,48	110,48	0,00	50,51	41,51	9,00	7,00	5,00	1,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,00
25.11.16	24,00	-	110,41	110,41	0,00	51,09	41,89	9,20	7,00	5,00	1,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,02
26.11.16	24,00	-	110,46	110,46	0,00	52,61	42,88	9,73	7,00	5,00	1,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,08
27.11.16	24,00	-	110,50	110,50	0,00	55,11	44,65	10,46	7,00	5,00	1,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,16
28.11.16	24,00	-	110,39	110,39	0,00	55,43	44,47	10,96	7,00	5,00	1,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,21
29.11.16	24,00	-	110,35	110,35	0,00	57,70	45,80	11,90	7,00	5,00	1,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,32
30.11.16	24,00	-	110,53	110,53	0,00	59,19	46,86	12,33	7,00	5,00	1,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,36
01.12.16	24,00	-	110,43	110,43	0,00	60,57	47,93	12,64	7,00	5,00	1,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,40
02.12.16	24,00	-	110,61	110,61	0,00	60,96	48,33	12,63	7,00	5,00	1,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,40
03.12.16	24,00	-	110,75	110,75	0,00	60,83	48,32	12,51	7,00	5,00	1,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,39
04.12.16	24,00	-	110,62	110,62	0,00	60,79	47,99	12,80	7,00	5,00	1,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,42
05.12.16	24,00	-	110,60	110,60	0,00	60,89	48,18	12,71	7,00	5,00	1,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,41
06.12.16	24,00	-	110,59	110,59	0,00	60,65	47,91	12,74	7,00	5,00	1,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,42
07.12.16	24,00	-	110,46	110,46	0,00	61,02	48,05	12,97	7,00	5,00	1,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,44
08.12.16	24,00	-	110,69	110,69	0,00	61,02	48,46	12,56	7,00	5,00	1,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,40
09.12.16	24,00	-	110,80	110,80	0,00	60,77	48,46	12,31	7,00	5,00	1,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,37
10.12.16	24,00	-	110,59	110,59	0,00	60,86	48,30	12,56	7,00	5,00	1,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,39
11.12.16	24,00	-	110,58	110,58	0,00	60,96	48,25	12,71	7,00	5,00	1,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,41
12.12.16	24,00	-	110,43	110,43	0,00	61,74	48,60	13,14	7,00	5,00	1,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,46
13.12.16	24,00	-	110,61	110,61	0,00	63,10	49,41	13,69	7,00	5,00	1,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,52
14.12.16	24,00	-	110,57	110,57	0,00	62,82	49,33	13,49	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,49
15.12.16	24,00	-	110,70	110,70	0,00	62,20	48,92	13,28	7,00	5,00	1,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,47
16.12.16	24,00	-	110,76	110,76	0,00	60,75	48,14	12,61	7,00	5,00	1,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,40
17.12.16	24,00	-	110,77	110,77	0,00	60,36	48,05	12,31	7,00	5,00	1,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,37
18.12.16	24,00	-	110,72	110,72	0,00	59,73	47,70	12,03	7,00	5,00	1,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,33
19.12.16	24,00	-	110,64	110,64	0,00	58,65	47,15	11,50	7,00	5,00	1,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,27
20.12.16	24,00	-	110,68	110,68	0,00	57,14	46,17	10,97	7,00	5,00	1,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,22
21.12.16	24,00	-	110,71	110,71	0,00	55,79	45,28	10,51	7,00	5,00	1,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,16
22.12.16	24,00		110,68	110,68	-	57,19	46,20	10,99	7,00	5,00	1,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,22
Среднее	24,00	-	110,59	110,59	-	58,67	46,81	11,87	7,00	5,00	1,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,31
Итого	720,00		3317,71	3317,71	0,00						39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	39,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 03:00	39859,41	39857,45	0,00	-	0,00	-	365,48	-	-
	22.12.16 02:00	43066,44	43064,48	0,00	-	0,00	-	403,71	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м.
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **39,45** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 ДЕК 2016