Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 31-3 / ТЦ-2 СЦО
Строит.Адрес: Караваевская 31-3
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник ТЭЦ-22
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205546-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205546
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до __________
Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	374,77	374,77	0,00	49,95	45,29	4,66	7,00	5,00	1,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,76
24.11.16	24,00	-	374,30	374,30	0,00	50,69	45,90	4,79	7,00	5,00	1,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,80
25.11.16	24,00	-	374,17	374,17	0,00	51,28	46,39	4,89	7,00	5,00	1,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,84
26.11.16	24,00	-	374,24	374,24	0,00	52,80	47,58	5,22	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
27.11.16	24,00	-	374,22	374,22	0,00	55,34	49,75	5,59	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
28.11.16	24,00	-	374,05	374,05	0,00	55,65	49,81	5,84	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
29.11.16	24,00	-	373,93	373,93	0,00	57,95	51,59	6,36	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
30.11.16	24,00	-	374,36	374,36	0,00	59,45	52,83	6,62	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
01.12.16	24,00	-	374,23	374,23	0,00	60,84	54,10	6,74	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
02.12.16	24,00	-	374,75	374,75	0,00	61,24	54,51	6,73	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
03.12.16	24,00	-	374,93	374,93	0,00	61,10	54,41	6,69	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
04.12.16	24,00	-	374,76	374,76	0,00	61,05	54,20	6,85	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
05.12.16	24,00	-	374,68	374,68	0,00	61,15	54,32	6,83	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
06.12.16	24,00	-	374,45	374,45	0,00	60,91	54,06	6,85	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
07.12.16	24,00	-	374,02	374,02	0,00	61,29	54,32	6,97	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
08.12.16	24,00	-	374,70	374,70	0,00	61,28	54,61	6,67	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
09.12.16	24,00	-	374,80	374,80	0,00	61,02	54,51	6,51	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
10.12.16	24,00	-	374,35	374,35	0,00	61,12	54,50	6,62	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
11.12.16	24,00	-	374,25	374,25	0,00	61,22	54,50	6,72	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
12.12.16	24,00	-	373,98	373,98	0,00	62,00	55,05	6,95	7,00	5,00	2,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,61
13.12.16	24,00	-	374,14	374,14	0,00	63,38	56,12	7,26	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
14.12.16	24,00	-	374,08	374,08	0,00	63,09	55,94	7,15	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
15.12.16	24,00	-	374,48	374,48	0,00	62,46	55,46	7,00	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,64
16.12.16	24,00	-	374,72	374,72	0,00	60,99	54,35	6,64	7,00	5,00	2,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,50
17.12.16	24,00	-	374,79	374,79	0,00	60,58	54,08	6,50	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
18.12.16	24,00	-	374,65	374,65	0,00	59,94	53,57	6,37	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
19.12.16	24,00	-	374,53	374,53	0,00	58,86	52,77	6,09	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,29
20.12.16	24,00	-	374,62	374,62	0,00	57,33	51,52	5,81	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
21.12.16	24,00	-	374,75	374,75	0,00	55,97	50,40	5,57	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
22.12.16	24,00		374,63	374,63	-	57,39	51,56	5,82	7,00	5,00	2,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,19
Среднее	24,00	-	374,44	374,44	-	58,91	52,60	6,31	7,00	5,00	2,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,37
Итого	720,00		11233,33	11233,33	0,00						71,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	71,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 03:00	103573,75	103572,48	0,00	-	0,00	-	527,56	-	-
	22.12.16 02:00	114416,82	114415,55	0,00	-	0,00	-	596,55	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 71,24 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
__________ /__________/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« » 23 ДЕК 2016 г.
печать энергосбыта