

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 202704
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв = 0,8

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.11.16	-		63,18	8,10	44,420	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,18	44,420	2,809	
24.11.16	-		64,72	8,12	48,260	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,72	48,260	3,123	
25.11.16	-		66,49	8,15	44,010	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,49	44,010	2,929	
26.11.16	-		67,97	8,13	48,180	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,97	48,180	3,277	
27.11.16	-		67,96	8,09	51,310	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,96	51,310	3,488	
28.11.16	-		69,73	8,16	45,340	-	0,00	0,00	0,000	-	-	69,73	45,340	3,162	
29.11.16	-		72,49	8,14	43,070	-	0,00	0,00	0,000	-	-	72,49	43,070	3,126	
30.11.16	-		72,24	7,93	43,070	-	0,00	0,00	0,000	-	-	72,24	43,070	3,113	
01.12.16	-		71,26	8,14	43,300	-	0,00	0,00	0,000	-	-	71,26	43,300	3,085	
02.12.16	-		67,50	8,10	43,060	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,50	43,060	2,909	
03.12.16	-		66,43	8,04	45,240	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,43	45,240	3,004	
04.12.16	-		66,61	8,00	55,950	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,61	55,950	3,731	
05.12.16	-		66,41	8,03	44,720	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,41	44,720	2,972	
06.12.16	-		66,39	8,03	45,080	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,39	45,080	2,993	
07.12.16	-		66,41	8,02	45,260	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,41	45,260	3,007	
08.12.16	-		66,43	8,01	44,500	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,43	44,500	2,955	
09.12.16	-		66,43	8,03	43,780	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,43	43,780	2,912	
10.12.16	-		66,57	7,99	46,340	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,57	46,340	3,086	
11.12.16	-		66,80	7,93	56,820	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,80	56,820	3,796	
12.12.16	-		66,53	8,00	46,190	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,53	46,190	3,076	
13.12.16	-		66,56	8,00	42,020	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,56	42,020	2,797	
14.12.16	-		66,60	7,99	44,570	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,60	44,570	2,969	
15.12.16	-		66,66	7,99	44,670	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,66	44,670	2,979	
16.12.16	-		66,68	7,98	45,210	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,68	45,210	3,016	
17.12.16	-		66,71	7,97	47,610	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,71	47,610	3,177	
18.12.16	-		66,88	7,93	51,250	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,88	51,250	3,426	
19.12.16	-		66,64	8,01	45,390	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,64	45,390	3,025	
20.12.16	-		66,67	8,01	43,810	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,67	43,810	2,921	
21.12.16	-		66,68	7,99	45,860	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,68	45,860	3,060	
22.12.16	-		66,63	8,00	45,250	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,63	45,250	3,015	
Среднее	-		67,18	8,03	46,118	-	0,00	-	-	-	-	67,18	46,118	3,098	
Итого	0,0				1383,540	0,000			0,000	0,000	0,00		1383,540	92,94	

Ориентировочно до конца месяца(+)

417,060

0,000

417,060

27,82

Корректировка за прошлый месяц (-)

370,057

0,000

370,057

24,150

Итого за декабрь 2016 :

1430,543

0,000

1430,543

96,611143

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.11.16 03:00	14676,370	-	0,000	-	-	1089,224
23.12.16 03:00	16059,700	-	0,000	-	-	1182,152

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= 0,8

95,4896 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

«Теплосеть Санкт-Петербург» энергетическая компания «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 до момента до получения 12.2016