

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 225926
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.11.16	24	-	59,20	8,30	223,680	-	-	41,86	6,81	223,320	-	17,34	0,360	0,00	0,00	0,00	3,894
24.11.16	24	-	60,37	8,33	218,790	-	-	42,19	6,92	218,450	-	18,18	0,340	0,00	0,00	0,00	3,991
25.11.16	24	-	62,67	8,39	215,830	-	-	43,21	7,01	215,540	-	19,46	0,290	0,00	0,00	0,00	4,214
26.11.16	24	-	66,73	8,30	216,880	-	-	45,24	6,90	216,660	-	21,49	0,220	0,00	0,00	0,00	4,669
27.11.16	24	-	70,25	8,28	219,470	-	-	47,54	6,85	219,300	-	22,71	0,170	0,00	0,00	0,00	4,989
28.11.16	24	-	67,98	8,42	218,620	-	-	45,70	7,00	218,390	-	22,28	0,230	0,00	0,00	0,00	4,879
29.11.16	24	-	71,38	8,43	221,850	-	-	47,15	6,97	221,540	-	24,23	0,310	0,00	0,00	0,00	5,391
30.11.16	24	-	74,08	8,27	221,050	-	-	48,47	6,82	220,690	-	25,61	0,360	0,00	0,00	0,00	5,681
01.12.16	24	-	75,22	8,22	223,860	-	-	49,83	6,73	223,420	-	25,39	0,440	0,00	0,00	0,00	5,709
02.12.16	24	-	68,60	8,21	225,040	-	-	46,80	6,69	224,680	-	21,80	0,360	0,00	0,00	0,00	4,923
03.12.16	24	-	70,83	8,09	220,580	-	-	47,50	6,65	220,190	-	23,33	0,390	0,00	0,00	0,00	5,165
04.12.16	24	-	75,45	8,14	221,110	-	-	49,22	6,69	220,780	-	26,23	0,330	0,00	0,00	0,00	5,818
05.12.16	24	-	75,04	8,15	224,570	-	-	49,62	6,65	224,190	-	25,42	0,380	0,00	0,00	0,00	5,729
06.12.16	24	-	73,50	8,12	217,240	-	-	48,18	6,73	216,510	-	25,32	0,730	0,00	0,00	0,00	5,539
07.12.16	24	-	76,40	8,19	220,870	-	-	49,46	6,74	220,590	-	26,94	0,280	0,00	0,00	0,00	5,966
08.12.16	24	-	72,23	8,11	223,630	-	-	48,60	6,62	223,350	-	23,63	0,280	0,00	0,00	0,00	5,297
09.12.16	24	-	67,83	8,14	222,410	-	-	46,43	6,67	222,250	-	21,40	0,160	0,00	0,00	0,00	4,770
10.12.16	24	-	70,70	8,11	219,160	-	-	47,15	6,69	218,790	-	23,55	0,370	0,00	0,00	0,00	5,179
11.12.16	24	-	72,57	8,08	217,170	-	-	47,80	6,68	216,820	-	24,77	0,350	0,00	0,00	0,00	5,397
12.12.16	24	-	76,29	8,20	219,490	-	-	49,53	6,77	219,200	-	26,76	0,290	0,00	0,00	0,00	5,890
13.12.16	24	-	80,57	8,21	221,830	-	-	51,62	6,75	221,530	-	28,95	0,300	0,00	0,00	0,00	6,441
14.12.16	24	-	80,65	8,16	223,930	-	-	52,30	6,67	223,690	-	28,35	0,240	0,00	0,00	0,00	6,366
15.12.16	24	-	78,68	8,07	220,720	-	-	51,29	6,62	220,530	-	27,39	0,190	0,00	0,00	0,00	6,060
16.12.16	24	-	74,43	8,04	222,320	-	-	49,56	6,57	222,120	-	24,87	0,210	0,00	0,00	0,00	5,539
17.12.16	24	-	70,09	8,07	223,710	-	-	47,62	6,58	223,460	-	22,47	0,250	0,00	0,00	0,00	5,039
18.12.16	24	-	68,84	8,09	223,610	-	-	46,97	6,60	223,260	-	21,87	0,350	0,00	0,00	0,00	4,909
19.12.16	24	-	70,09	8,09	224,940	-	-	47,66	6,59	224,690	-	22,43	0,250	0,00	0,00	0,00	5,061
20.12.16	24	-	68,56	8,24	223,990	-	-	47,05	6,75	223,760	-	21,51	0,230	0,00	0,00	0,00	4,830
21.12.16	24	-	64,20	8,39	221,490	-	-	44,81	6,93	221,200	-	19,39	0,250	0,00	0,00	0,00	4,308
22.12.16	24	-	64,27	8,42	222,120	-	-	44,74	6,96	221,780	-	19,53	0,340	0,00	0,00	0,00	4,353
Среднее	24,00	-	70,92	8,21	221,332	-	-	47,50	6,75	221,023	-	23,42	0,309	-	-	-	5,200
Итого	720,0				6639,960	0,000				6630,680	0,000		9,280	0,00	0,00	0,00	156,00

Ориентировочно до конца месяца(+)

2008,517

2006,061

2,456

43,76

Корректировка за прошлый месяц (-)

1942,617

1938,400

4,217

33,53

Итого за декабрь 2016 :

6705,860

6698,341

7,519

166,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.16 03:00	32762,720	-	32571,930	-	0,000	0,000	528,578	
23.12.16 03:00	39402,540	-	39202,450	-	0,000	0,000	684,608	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

0

166,23 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Инспекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке на получение АКТА допуска УУ
 Дата: 23.12.2016