Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 12-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Кибальчича 12-1 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06075-ч(с)-1216.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 06075 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,335 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,07

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,512 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	*	97,35	75,04	22,31	71,79	42,14	29,65	5,50	3,60	2,32	21,11	0,00	0,00	21,61	0,00	21,61	-	71,72	0,00	1,52			3,83
24.11.16	24,00	*	97,45	75,18	22,27	71,88	42,53	29,35	5,50	3,60	2,30	21,07	0,00	0,00	21,57	0,00	21,57	-	71,71	0,00	1,51			3,81
25.11.16	24,00	*	97,35	75,33	22,01	73,18	42,98	30,20	5,50	3,60	2,36	20,81	0,00	0,00	21,32	0,00	21,32	-	73,35	0,00	1,53			3,89
26.11.16	24,00	*	96,28	75,66	20,62	75,54	44,14	31,40	5,50	3,60	2,47	19,40	0,00	0,00	19,90	0,00	19,90	-	75,60	0,00	1,47			3,94
27.11.16	24,00	*	98,10	75,45	22,65	77,48	45,09	32,38	5,50	3,60	2,54	21,44	0,00	0,00	22,02	0,00	22,02	-	77,48	0,00	1,66			4,20
28.11.16	24,00	*	96,06	75,09	20,97	80,12	45,28	34,85	5,50	3,60	2,73	19,69	0,00	0,00	20,26	0,00	20,26	-	79,97	0,00	1,58			4,30
29.11.16	24,00	*	96,88	73,76	23,12	82,47	45,43	37,04	5,50	3,60	2,85	21,88	0,00	0,00	22,54	0,00	22,54	-	81,78	0,00	1,79			4,65
30.11.16	24,00	*	95,47	74,54	20,93	82,39	45,71	36,69	5,50	3,60	2,85	19,69	0,00	0,00	20,28	0,00	20,28	-	81,84	0,00	1,61			4,47
01.12.16	24,00	*	95,98	74,89	21,08	82,42	46,32	36,10	5,50	3,60	2,82	19,87	0,00	0,00	20,47	0,00	20,47	-	82,02	0,00	1,63			4,45
02.12.16	24,00	*	95,81	76,02	19,79	82,17	46,86	35,32	5,50	3,60	2,80	18,54	0,00	0,00	19,10	0,00	19,10	-	81,91	0,00	1,52			4,32
03.12.16	24,00	*	96,53	73,30	23,23	78,30	44,58	33,72	5,50	3,60	2,55	22,04	0,00	0,00	22,66	0,00	22,66	-	78,93	0,00	1,74			4,30
04.12.16	24,00	*	96,12	72,05	24,07	82,05	45,26	36,78	5,50	3,60	2,77	22,87	0,00	0,00	23,55	0,00	23,55	-	81,35	0,00	1,86			4,63
05.12.16	24,00	*	52,50	53,22	-0,72	80,00	47,01	32,99	5,50	3,60	0,12	26,79	0,00	0,00	27,24	0,00	27,24	-	58,85	0,00	1,57			1,70
06.12.16	24,00	*	77,71	54,70	23,01	71,41	37,88	33,53	5,50	3,60	1,64	26,48	0,00	0,00	27,08	0,00	27,08	-	69,26	0,00	1,83			3,48
07.12.16	24,00	*	95,62	72,42	23,19	83,20	44,75	38,45	5,50	3,60	2,91	21,93	0,00	0,00	22,59	0,00	22,59	-	82,31	0,00	1,81			4,72
08.12.16	24,00	*	96,89	75,13	21,75	82,56	46,54	36,02	5,50	3,60	2,81	20,62	0,00	0,00	21,24	0,00	21,24	-	82,21	0,00	1,70			4,51
09.12.16	24,00	*	96,67	74,67	22,00	82,41	46,76	35,65	5,50	3,60	2,77	20,82	0,00	0,00	21,45	0,00	21,45	-	82,11	0,00	1,71			4,48
10.12.16	24,00	*	96,02	72,95	23,07	82,75	46,09	36,66	5,50	3,60	2,78	21,90	0,00	0,00	22,56	0,00	22,56	-	82,42	0,00	1,81			4,59
11.12.16	24,00	*	96,98	72,02	24,96	84,37	46,28	38,09	5,50	3,60	2,87	23,75	0,00	0,00	24,49	0,00	24,49	-	83,40	0,00	1,98			4,86
12.12.16	24,00	*	94,54	73,38	21,16	85,15	46,47	38,67	5,50	3,60	2,96	19,90	0,00	0,00	20,53	0,00	20,53	-	84,79	0,00	1,69			4,65
13.12.16	24,00	*	94,60	72,91	21,69	86,39	46,74	39,65	5,50	3,60	3,02	20,42	0,00	0,00	21,08	0,00	21,08	-	85,66	0,00	1,75			4,77
14.12.16	24,00	*	95,59	73,75	21,84	86,04	47,15	38,89	5,50	3,60	2,98	20,73	0,00	0,00	21,40	0,00	21,40	-	85,48	0,00	1,77			4,75
15.12.16	24,00	*	96,13	74,35	21,79	85,91	47,17	38,74	5,50	3,60	3,00	20,59	0,00	0,00	21,26	0,00	21,26	-	85,45	0,00	1,76			4,76
16.12.16	24,00	*	95,31	74,58	20,74	85,26	47,42	37,84	5,50	3,60	2,93	19,61	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	-	85,00	0,00	1,67			4,60
17.12.16	24,00	*	95,86	74,87	20,99	84,90	47,51	37,39	5,50	3,60	2,91	19,85	0,00	0,00	20,48	0,00	20,48	-	84,53	0,00	1,68			4,59
18.12.16	24,00	*	97,74	74,04	23,70	84,34	47,18	37,15	5,50	3,60	2,86	22,63	0,00	0,00	23,34	0,00	23,34	-	83,84	0,00	1,90			4,76
19.12.16	24,00	*	96,23	74,65	21,58	82,72	47,02	35,70	5,50	3,60	2,78	20,44	0,00	0,00	21,06	0,00	21,06	-	82,17	0,00	1,68			4,46
20.12.16	24,00	*	46,76	37,18	9,58	76,83	45,54	31,28	5,50	3,60	1,11	12,53	0,00	0,00	12,78	0,00	12,78	-	63,34	0,00	0,79			1,90
21.12.16	24,00	*	100,52	75,62	24,90	79,63	44,87	34,76	5,50	3,60	2,75	23,54	0,00	0,00	24,21	0,00	24,21	-	79,28	0,00	1,87			4,62
22.12.16	24,00		81,17	62,48	18,69	79,72	45,81	33,91	5,50	3,60	2,21	18,84	-	-	19,35	-	19,35	-	74,93	-	1,45	-	-	3,66
Среднее	24,00	-	92,21	71,31	20,90	80,78	45,48	35,29	5,50	3,60	2,56	20,99	-	-	21,59	-	21,59	-	79,09	-	1,66	-	-	4,22
Итого	720,00		2766,21	2139,24	626,97						76,79	629,74	0,00	0,00	647,67	0,00	647,67	0,00			49,84	0,00	0,00	126,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 03:00	45248,75	34935,59	10458,34	0,00	10694,60	0,00	1355,72	728,97	-
	22.12.16 03:00	47934,33	37012,22	11069,90	0,00	11323,61	0,00	1678,81	777,43	

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м; печать потребителя

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = -0,20 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **126,43** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **647,67** куб.м.

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта

ОТЧЁТ ПРИНЯТ 23 ЯНВ 2017

« » 1.