Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 16-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Кибальчича 16-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-43959-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 43959 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,158 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,041
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=47,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	*	123,98	96,22	27,76	72,74	45,03	27,71	5,20	3,40	2,41	31,54	0,00	0,00	32,30	0,00	32,30	-	72,38	0,00	2,28			4,69
24.11.16	24,00	*	126,18	96,24	29,93	72,80	45,27	27,53	5,20	3,40	2,35	34,23	0,00	0,00	35,05	0,00	35,05	-	72,43	0,00	2,48			4,84
25.11.16	24,00	*	124,14	96,44	27,70	74,16	45,73	28,43	5,20	3,40	2,47	31,48	0,00	0,00	32,26	0,00	32,26	-	73,95	0,00	2,33			4,80
26.11.16	24,00	*	125,47	96,55	28,93	76,56	46,90	29,67	5,20	3,40	2,56	33,05	0,00	0,00	33,92	0,00	33,92	-	76,33	0,00	2,52			5,09
27.11.16	24,00	*	128,37	96,43	31,94	78,54	47,92	30,62	5,20	3,40	2,60	36,61	0,00	0,00	37,63	0,00	37,63	-	78,35	0,00	2,87			5,47
28.11.16	24,00	*	122,59	95,91	26,68	81,30	48,39	32,90	5,20	3,40	2,87	30,33	0,00	0,00	31,23	0,00	31,23	-	81,02	0,00	2,46			5,33
29.11.16	24,00	*	122,89	94,58	28,31	83,67	48,76	34,91	5,20	3,40	2,99	32,34	0,00	0,00	33,34	0,00	33,34	-	83,24	0,00	2,69			5,68
30.11.16	24,00	*	122,59	95,23	27,36	83,56	49,08	34,48	5,20	3,40	3,00	31,04	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	-	83,09	0,00	2,58			5,58
01.12.16	24,00	*	123,71	95,54	28,17	83,56	49,58	33,98	5,20	3,40	2,95	32,02	0,00	0,00	33,01	0,00	33,01	-	83,12	0,00	2,66			5,61
02.12.16	24,00	*	124,75	96,72	28,03	83,15	49,90	33,25	5,20	3,40	2,92	31,86	0,00	0,00	32,83	0,00	32,83	-	82,65	0,00	2,64			5,56
03.12.16	24,00	*	122,40	93,58	28,82	79,33	47,24	32,09	5,20	3,40	2,70	32,64	0,00	0,00	33,57	0,00	33,57	-	79,44	0,00	2,59			5,29
04.12.16	24,00	*	121,90	92,16	29,74	83,19	48,36	34,83	5,20	3,40	2,88	33,96	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	-	82,62	0,00	2,81			5,69
05.12.16	24,00	*	74,44	65,33	9,11	80,06	50,17	29,89	5,20	3,40	0,16	37,35	0,00	0,00	38,16	0,00	38,16	-	67,49	0,00	2,52			2,68
06.12.16	24,00	*	103,34	76,77	26,58	72,50	44,57	27,93	5,20	3,40	1,50	37,11	0,00	0,00	37,95	0,00	37,95	-	69,42	0,00	2,58			4,07
07.12.16	24,00	*	129,54	99,67	29,87	84,46	49,50	34,96	5,20	3,40	3,18	33,81	0,00	0,00	34,88	0,00	34,88	-	83,94	0,00	2,84			6,02
08.12.16	24,00	*	128,83	101,23	27,60	83,72	50,65	33,06	5,20	3,40	3,03	31,68	0,00	0,00	32,67	0,00	32,67	-	83,27	0,00	2,64			5,67
09.12.16	24,00	*	127,85	100,70	27,16	83,54	50,77	32,77	5,20	3,40	2,97	31,36	0,00	0,00	32,33	0,00	32,33	-	83,07	0,00	2,61			5,58
10.12.16	24,00	*	127,01	98,24	28,77	83,96	50,10	33,86	5,20	3,40	2,92	33,90	0,00	0,00	34,96	0,00	34,96	-	83,57	0,00	2,84			5,75
11.12.16	24,00	*	126,03	97,40	28,63	85,61	50,41	35,20	5,20	3,40	2,99	34,04	0,00	0,00	35,14	0,00	35,14	-	85,09	0,00	2,90			5,89
12.12.16	24,00	*	124,97	98,29	26,69	86,49	50,71	35,79	5,20	3,40	3,09	31,86	0,00	0,00	32,92	0,00	32,92	-	86,16	0,00	2,75			5,84
13.12.16	24,00	*	123,77	97,90	25,87	87,70	51,28	36,41	5,20	3,40	3,14	31,01	0,00	0,00	32,06	0,00	32,06	-	87,02	0,00	2,70			5,84
14.12.16	24,00	*	124,62	98,78	25,84	87,32	51,76	35,55	5,20	3,40	3,12	30,68	0,00	0,00	31,70	0,00	31,70	-	86,75	0,00	2,66			5,78
15.12.16	24,00	*	125,93	99,37	26,56	87,18	51,74	35,44	5,20	3,40	3,12	31,48	0,00	0,00	32,53	0,00	32,53	-	86,61	0,00	2,73			5,85
16.12.16	24,00	*	125,96	99,65	26,31	86,49	51,61	34,88	5,20	3,40	3,10	30,92	0,00	0,00	31,94	0,00	31,94	-	85,99	0,00	2,66			5,76
17.12.16	24,00	*	125,43	100,17	25,26	86,10	51,69	34,42	5,20	3,40	3,07	29,88	0,00	0,00	30,86	0,00	30,86	-	85,55	0,00	2,56			5,63
18.12.16	24,00	*	128,62	99,06	29,56	85,54	51,26	34,28	5,20	3,40	2,98	34,74	0,00	0,00	35,86	0,00	35,86	-	85,10	0,00	2,96			5,93
19.12.16	24,00	*	126,67	99,69	26,98	83,86	50,88	32,98	5,20	3,40	2,93	31,55	0,00	0,00	32,53	0,00	32,53	-	83,22	0,00	2,63			5,56
20.12.16	24,00	*	60,47	48,79	11,68	81,32	51,01	30,31	5,20	3,40	1,10	18,05	0,00	0,00	18,51	0,00	18,51	-	73,59	0,00	1,33			2,43
21.12.16	24,00	*	135,13	103,85	31,28	80,76	49,32	31,44	5,20	3,40	2,97	35,25	0,00	0,00	36,28	0,00	36,28	-	80,34	0,00	2,83			5,80
22.12.16	24,00		107,42	84,11	23,31	81,98	50,40	31,58	5,20	3,40	2,33	28,29	-	-	29,11	-	29,11	-	79,05	-	2,26	-	-	4,60
Среднее	24,00	-	120,50	93,82	26,68	82,04	49,33	32,71	5,20	3,40	2,68	32,14	-	-	33,08	-	33,08	-	80,80	-	2,60	-	-	5,28
Итого	720,00		3615,01	2814,60	800,42						80,39	964,07	0,00	0,00	992,53	0,00	992,53	0,00			77,92	0,00	0,00	158,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 03:00	74330,65	57077,87	20072,20	0,00	20508,50	0,00	2313,72	1369,65	-
	22.12.16 03:00	77839,68	59809,11	21008,77	0,00	21472,75	0,00	2467,58	1445,40	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = 0,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 158,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 992,53 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
печать потребителя

Наладить работу системы отопления. Отрегулировать температуру

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ. Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «_____» 23 ДЕК 2016

печать энергосбыта