Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36490
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36490-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 0

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,32

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,433 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	*	177,84	178,16	-0,32	71,29	51,15	20,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
24.11.16	24,00	*	174,69	174,98	-0,29	71,25	50,89	20,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
25.11.16	24,00	*	174,91	175,25	-0,34	72,42	51,40	21,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
26.11.16	24,00	*	175,44	175,76	-0,32	74,71	52,78	21,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,84
27.11.16	24,00	*	176,25	176,52	-0,27	76,58	53,99	22,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,98
28.11.16	24,00	*	174,20	174,41	-0,21	79,12	54,42	24,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,30
29.11.16	24,00	*	172,45	172,56	-0,11	81,39	54,96	26,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,56
30.11.16	24,00	*	173,64	173,70	-0,06	81,38	55,09	26,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,57
01.12.16	24,00	*	174,63	174,62	0,01	81,41	55,41	26,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,55
02.12.16	24,00	*	176,35	176,37	-0,02	81,33	55,77	25,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,52
03.12.16	24,00	*	171,46	171,53	-0,07	77,57	53,14	24,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
04.12.16	24,00	*	169,70	169,89	-0,19	81,39	54,76	26,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,52
05.12.16	24,00	*	91,55	91,83	-0,28	77,50	54,37	23,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
06.12.16	24,00	*	133,52	133,94	-0,41	68,37	44,13	24,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
07.12.16	24,00	*	168,15	168,11	0,04	82,47	53,89	28,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,82
08.12.16	24,00	*	172,53	172,71	-0,18	81,97	55,17	26,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,62
09.12.16	24,00	*	171,38	171,71	-0,33	81,86	55,54	26,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,50
10.12.16	24,00	*	168,58	168,88	-0,30	82,19	55,18	27,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,55
11.12.16	24,00	*	167,87	168,15	-0,28	83,81	56,00	27,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,66
12.12.16	24,00	*	168,64	168,95	-0,31	84,60	56,19	28,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,79
13.12.16	24,00	*	168,95	169,28	-0,33	85,82	56,70	29,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,91
14.12.16	24,00	*	169,79	170,22	-0,44	85,49	56,84	28,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,85
15.12.16	24,00	*	169,53	169,98	-0,45	85,41	56,93	28,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,81
16.12.16	24,00	*	171,55	172,07	-0,52	84,78	57,31	27,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
17.12.16	24,00	*	172,76	173,16	-0,40	84,46	57,40	27,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,66
18.12.16	24,00	*	171,06	171,60	-0,54	83,88	57,10	26,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,56
19.12.16	24,00	*	172,40	172,99	-0,58	82,32	56,64	25,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,40
20.12.16	24,00	*	175,21	175,83	-0,62	80,67	55,99	24,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,30
21.12.16	24,00	*	173,75	173,97	-0,22	79,35	55,55	23,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,13
22.12.16	24,00		173,79	174,26	-0,47	80,78	56,06	24,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,28
Среднее	24,00	-	168,42	168,71	-0,29	80,19	54,69	25,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,29
Итого	720,00		5052,55	5061,35	-8,80						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	128,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 01:00	85560,72	84245,41	-	-	-	-	1713,82	-	18485,27
	14.04.15 01:00	85560,72	84245,41	-	-	-	-	1713,82	-	18485,27

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 128,69 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

ООО "ИнфраХит Монтаж" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление по сбору и учету Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «___» 23 ДЕК 2016 г.

печать энергосбыта