Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36388
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36388-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 0
Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,32

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	*	114,80	118,06	-3,26	71,88	47,19	24,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
24.11.16	24,00	*	115,16	118,39	-3,24	71,83	47,28	24,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,68
25.11.16	24,00	*	115,29	118,62	-3,33	73,06	48,24	24,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
26.11.16	24,00	*	115,61	118,94	-3,32	75,37	49,01	26,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
27.11.16	24,00	*	116,08	119,26	-3,18	77,27	50,63	26,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
28.11.16	24,00	*	114,68	118,23	-3,55	79,87	50,76	29,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
29.11.16	24,00	*	113,46	116,78	-3,32	82,16	51,20	30,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
30.11.16	24,00	*	114,19	117,30	-3,11	82,14	51,16	30,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
01.12.16	24,00	*	114,79	117,90	-3,12	82,16	51,74	30,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
02.12.16	24,00	*	115,92	119,22	-3,30	81,77	51,95	29,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
03.12.16	24,00	*	112,64	115,62	-2,98	77,97	49,61	28,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
04.12.16	24,00	*	111,53	114,71	-3,18	81,78	50,96	30,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
05.12.16	24,00	*	60,40	62,11	-1,71	77,44	50,66	26,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,53
06.12.16	24,00	*	87,73	90,06	-2,33	68,93	41,03	27,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
07.12.16	24,00	*	110,29	113,53	-3,24	82,91	49,85	33,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
08.12.16	24,00	*	113,28	115,22	-1,93	82,37	51,05	31,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
09.12.16	24,00	*	112,60	114,67	-2,07	82,24	51,46	30,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
10.12.16	24,00	*	110,75	113,79	-3,03	82,60	51,04	31,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
11.12.16	24,00	*	110,29	113,50	-3,20	84,21	51,71	32,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
12.12.16	24,00	*	110,83	113,90	-3,08	85,04	51,94	33,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
13.12.16	24,00	*	111,08	114,17	-3,09	86,24	52,57	33,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
14.12.16	24,00	*	111,69	114,64	-2,95	85,92	52,70	33,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
15.12.16	24,00	*	111,52	114,55	-3,03	85,84	52,65	33,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
16.12.16	24,00	*	112,90	115,93	-3,02	85,20	53,04	32,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
17.12.16	24,00	*	113,71	116,78	-3,07	84,86	53,35	31,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
18.12.16	24,00	*	112,60	115,57	-2,98	84,29	53,41	30,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
19.12.16	24,00	*	113,50	116,60	-3,10	82,69	52,95	29,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
20.12.16	24,00	*	115,33	119,01	-3,68	81,04	52,78	28,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
21.12.16	24,00	*	114,16	117,02	-2,86	79,72	51,72	28,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
22.12.16	24,00		114,33	117,54	-3,21	81,15	52,48	28,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,12
Среднее	24,00	-	110,70	113,72	-3,02	80,67	50,87	29,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,15
Итого	720,00		3321,14	3411,60	-90,46						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	94,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	15.04.15 12:00	60680,21	60505,04	-	-	-	-	1303,60	-	18519,03
	15.04.15 12:00	60680,21	60505,04	-	-	-	-	1303,60	-	18519,03

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 94,64 Гкал
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
печать потребителя
печать энергосбыта

Отрегулировать температуру

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
23 ДЕК 2016
«___» _____ г.