Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36498
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36498-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 0

расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,32

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,933 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	*	118,56	114,62	3,94	72,16	40,50	31,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
24.11.16	24,00	*	118,41	114,12	4,29	72,09	40,65	31,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
25.11.16	24,00	*	118,60	114,46	4,14	73,36	41,05	32,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
26.11.16	24,00	*	118,96	114,73	4,23	75,68	41,91	33,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,20
27.11.16	24,00	*	119,46	115,20	4,27	77,58	42,82	34,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,34
28.11.16	24,00	*	117,59	113,38	4,21	80,19	43,01	37,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,56
29.11.16	24,00	*	114,27	110,20	4,07	82,46	43,28	39,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,66
30.11.16	24,00	*	117,34	113,22	4,12	82,47	43,31	39,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,78
01.12.16	24,00	*	115,21	111,18	4,04	82,49	43,74	38,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,65
02.12.16	24,00	*	119,25	115,06	4,19	81,94	43,91	38,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,73
03.12.16	24,00	*	115,80	111,96	3,84	78,41	41,98	36,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,38
04.12.16	24,00	*	114,88	110,76	4,12	82,10	42,80	39,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,70
05.12.16	24,00	*	61,96	60,03	1,94	77,66	43,49	34,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
06.12.16	24,00	*	90,52	87,66	2,86	70,01	35,38	34,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
07.12.16	24,00	*	113,88	109,44	4,44	83,27	42,21	41,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,87
08.12.16	24,00	*	116,87	112,39	4,48	82,71	43,27	39,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,81
09.12.16	24,00	*	116,21	111,74	4,47	82,55	43,51	39,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,74
10.12.16	24,00	*	114,33	109,92	4,41	82,94	43,13	39,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,75
11.12.16	24,00	*	113,83	109,40	4,42	84,54	43,46	41,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,88
12.12.16	24,00	*	114,36	109,91	4,45	85,42	43,63	41,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,98
13.12.16	24,00	*	114,61	110,13	4,48	86,59	44,01	42,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,08
14.12.16	24,00	*	115,24	110,73	4,51	86,27	44,12	42,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,06
15.12.16	24,00	*	114,56	110,07	4,49	86,20	43,97	42,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,04
16.12.16	24,00	*	116,52	111,98	4,54	85,52	44,31	41,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,01
17.12.16	24,00	*	117,41	112,84	4,57	85,17	44,58	40,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,98
18.12.16	24,00	*	115,93	111,38	4,55	84,61	44,47	40,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,86
19.12.16	24,00	*	117,22	112,65	4,57	82,96	44,28	38,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,74
20.12.16	24,00	*	119,12	114,49	4,63	81,35	44,11	37,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,65
21.12.16	24,00	*	117,72	113,26	4,46	80,02	43,69	36,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,48
22.12.16	24,00		118,02	113,47	4,55	81,44	44,03	37,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,62
Среднее	24,00	-	113,89	109,68	4,21	81,01	42,95	38,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,53
Итого	720,00		3416,64	3290,34	126,29						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	135,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	62758,48	61340,38	-	-	-	-	1864,90	-	18473,45
	14.04.15 00:00	62758,48	61340,38	-	-	-	-	1864,90	-	18473,45

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **135,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Петербургэнергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23 ДЕК 2016
«__» _____ г.