Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 11 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36954
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36954-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 0

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00		165,23	165,72	-0,48	71,31	46,73	24,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
24.11.16	24,00		165,39	165,86	-0,47	71,43	46,88	24,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
25.11.16	24,00		163,70	164,16	-0,46	71,39	46,59	24,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
26.11.16	24,00		165,01	165,46	-0,44	73,69	47,65	26,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,28
27.11.16	24,00		166,12	166,53	-0,40	76,82	49,50	27,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,53
28.11.16	24,00		167,20	167,54	-0,34	80,26	50,63	29,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,95
29.11.16	24,00		166,66	166,93	-0,27	83,58	51,77	31,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,30
30.11.16	24,00		166,03	166,30	-0,27	83,62	51,75	31,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,29
01.12.16	24,00		165,37	165,64	-0,27	84,23	52,38	31,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,26
02.12.16	24,00		165,30	165,58	-0,28	84,51	52,67	31,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,26
03.12.16	24,00		165,23	165,50	-0,27	84,56	52,68	31,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,27
04.12.16	24,00		164,69	164,93	-0,24	84,29	52,02	32,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,31
05.12.16	24,00		165,11	165,37	-0,26	83,84	51,90	31,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,27
06.12.16	24,00		164,81	165,05	-0,24	83,83	51,61	32,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,31
07.12.16	24,00		164,84	165,08	-0,23	83,69	51,47	32,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,31
08.12.16	24,00		165,33	165,57	-0,24	84,10	52,44	31,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,23
09.12.16	24,00		166,31	166,54	-0,24	84,45	52,90	31,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,25
10.12.16	24,00		164,94	165,15	-0,21	84,81	52,51	32,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,33
11.12.16	24,00		164,69	164,86	-0,17	86,83	53,26	33,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,53
12.12.16	24,00		165,09	165,20	-0,11	88,13	53,61	34,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,71
13.12.16	24,00		166,28	166,41	-0,13	89,53	54,44	35,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,84
14.12.16	24,00		166,01	166,13	-0,12	90,64	55,20	35,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,89
15.12.16	24,00		165,64	165,75	-0,11	89,64	54,81	34,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,78
16.12.16	24,00		165,77	165,92	-0,16	87,01	53,89	33,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,49
17.12.16	24,00		165,79	165,94	-0,15	86,00	53,48	32,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,39
18.12.16	24,00		165,55	165,72	-0,17	84,52	52,92	31,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,23
19.12.16	24,00	*	105,54	105,84	-0,30	78,07	50,87	27,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
20.12.16	24,00		156,19	156,46	-0,27	76,64	47,81	28,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,50
21.12.16	24,00		157,33	157,58	-0,25	78,70	49,45	29,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,60
22.12.16	24,00	*	88,37	88,61	-0,24	76,42	50,37	26,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,29
Среднее	24,00	-	160,32	160,58	-0,26	82,22	51,47	30,74			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4,95
Итого	720,00		4809,53	4817,33	-7,81																			148,38

аварПС

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	65911,90	66042,12	-	-	-	-	1576,00	-	13713,12
	14.04.15 00:00	65911,90	66042,12	-	-	-	-	1576,00	-	13713,12

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 148,38 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «____» 23 ДЕК 2016 г.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру t2